

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 8 15												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1109,2	6,9	42,2	9,6	20,1	5,0	10,5	63,8	0,2	1,4	0,7	0:00
01:00	1107,6	6,9	42,6	9,5	19,9	7,4	16,2	65,0	0,2	1,5	0,7	0:00
01:30	1100,7	7,0	42,3	9,6	19,9	8,6	17,0	67,2	0,2	1,5	0,7	0:00
02:00	1104,5	6,9	42,4	9,5	19,6	7,6	16,6	66,5	0,2	1,4	0,6	0:00
02:30	1109,6	6,7	43,0	9,4	19,0	8,4	20,3	65,4	0,2	1,4	0,6	0:00
03:00	1110,3	6,9	42,2	9,6	18,9	7,6	20,7	67,8	0,2	1,4	0,6	0:00
03:30	1115,0	6,8	43,2	9,4	18,9	7,9	33,8	63,5	0,2	1,5	0,6	0:00
04:00	1098,9	7,3	42,2	9,7	18,0	6,9	32,1	69,2	0,2	1,3	0,6	0:00
04:30	1110,9	6,7	42,7	9,3	18,5	6,7	33,6	65,2	0,2	1,4	0,6	0:00
05:00	1116,8	6,7	42,1	9,5	18,5	6,5	23,8	67,4	0,2	1,4	0,6	0:00
05:30	1112,3	6,7	42,5	9,4	18,6	7,4	35,7	66,5	0,2	1,3	0,6	0:00
06:00	1106,0	6,9	42,7	9,6	20,2	6,9	28,2	67,0	0,2	1,3	0,7	0:00
06:30	1107,5	6,8	42,6	9,4	19,2	7,2	24,4	63,9	0,2	1,3	0,6	0:00
07:00	1112,1	6,7	42,5	9,5	18,4	7,7	24,4	66,0	0,2	1,3	0,6	0:00
07:30	1115,6	6,7	42,5	9,5	18,5	7,8	21,8	67,3	0,2	1,2	0,6	0:00
08:00	1111,2	6,8	42,5	9,6	18,3	6,5	14,7	64,7	0,2	1,1	0,5	0:00
08:30	1100,1	7,2	42,9	9,5	17,7	5,7	8,8	66,8	0,2	0,9	0,3	0:00
09:00	1101,8	7,0	42,4	9,4	17,4	7,5	17,2	64,8	0,2	1,0	0,4	0:00
09:30	1120,7	6,6	42,4	9,4	17,6	6,7	12,9	65,3	0,2	1,3	0,6	0:00
10:00	1120,1	6,7	42,7	9,3	18,8	7,2	14,3	66,4	0,2	1,3	0,6	0:00
10:30	1104,0	7,0	43,0	9,4	17,5	7,8	19,2	58,8	0,3	1,3	0,6	0:00
11:00	1116,3	6,7	42,6	9,4	18,2	7,9	17,4	60,3	0,2	1,2	0,6	0:00
11:30	1109,7	6,7	43,0	9,2	18,1	7,9	19,7	69,0	0,2	1,3	0,6	0:00
12:00	1105,8	7,0	42,7	9,4	17,9	7,6	23,7	63,7	0,2	1,3	0,7	0:00
12:30	1113,0	6,5	42,3	9,3	18,5	7,8	19,5	69,1	0,2	1,3	0,6	0:00
13:00	1114,3	6,8	42,8	9,4	17,8	6,9	25,2	64,4	0,2	1,4	0,6	0:00
13:30	1099,7	7,0	42,3	9,5	18,2	7,4	28,4	69,7	0,2	1,3	0,6	0:00
14:00	1108,1	6,8	43,3	9,3	19,7	6,7	23,4	64,9	0,2	1,3	0,6	0:00
14:30	1106,2	6,9	41,9	9,5	18,6	6,3	18,8	67,8	0,2	1,3	0,6	0:00
15:00	1106,7	6,9	42,2	9,3	18,5	6,5	21,0	62,0	0,2	1,3	0,6	0:00
15:30	1108,7	6,8	42,6	9,3	17,9	8,0	32,3	68,5	0,2	1,3	0,6	0:00
16:00	1117,9	6,6	42,7	9,3	18,3	7,8	25,3	67,0	0,2	1,3	0,6	0:00
16:30	1106,7	7,0	42,7	9,5	17,7	7,5	23,2	67,8	0,2	1,2	0,6	0:00
17:00	1106,6	6,9	42,8	9,3	18,8	7,0	15,0	64,8	0,2	1,3	0,6	0:00
17:30	1101,3	7,0	43,1	9,4	18,0	7,2	19,6	65,4	0,2	1,2	0,7	0:00
18:00	1096,7	7,0	43,0	9,4	17,0	7,9	23,2	62,9	0,2	1,2	0,6	0:00
18:30	1094,7	7,1	42,3	9,4	16,9	6,6	20,4	67,6	0,3	1,3	0,6	0:00
19:00	1109,6	6,6	42,7	9,1	18,2	7,3	24,4	69,3	0,2	1,2	0,6	0:00
19:30	1120,3	6,5	42,6	9,1	19,0	6,8	14,3	70,2	0,2	1,2	0,6	0:00
20:00	1116,8	6,7	42,9	9,1	18,8	6,9	12,3	63,3	0,2	1,1	0,6	0:00
20:30	1103,8	6,8	42,6	9,1	18,7	7,0	10,5	69,5	0,2	0,9	0,5	0:00
21:00	1111,1	6,9	42,1	9,3	18,2	8,4	13,7	66,8	0,1	0,8	0,4	0:00
21:30	1110,5	7,0	42,7	9,1	17,9	8,5	15,1	65,6	0,2	0,9	0,4	0:00
22:00	1109,3	6,7	43,4	9,3	19,3	7,3	8,4	68,2	0,2	0,8	0,4	0:00
22:30	1097,6	7,3	42,5	9,6	17,3	6,7	13,8	67,1	0,2	0,9	0,4	0:00
23:00	1090,3	7,1	42,3	9,6	17,2	6,7	20,4	65,4	0,2	0,8	0,4	0:00
23:30	1101,8	6,9	37,9	9,4	16,5	7,8	40,4	54,7	4,3	0,7	0,4	0:00
00:00												0:00
Moyen	1108,1	6,9	42,5	9,4	18,4	7,3	20,8	65,8	0,3	1,2	0,6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3,97	4,84	15,36	0,11		0,27	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à

(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 8 JOUR : 15		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4,4	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0,42	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

00:00 mise en securité de l'installation sur la perte du ventilateur de tirage

