

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 8		21		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1115,0	6,7	42,3	9,3	18,3	6,0	7,9	67,9	0,2	1,2	0,6	0:00	
01:00	1113,9	6,9	42,3	9,4	17,8	7,1	9,3	65,7	0,1	1,2	0,6	0:00	
01:30	1114,5	6,8	43,0	9,3	17,9	7,8	11,4	62,2	0,2	1,3	0,6	0:00	
02:00	1100,8	7,1	42,2	9,4	18,1	7,3	9,5	66,5	0,1	1,2	0,6	0:00	
02:30	1106,3	6,9	42,4	9,3	18,2	6,9	9,0	66,5	0,2	1,1	0,7	0:00	
03:00	1116,8	6,6	42,8	9,2	18,4	7,2	10,4	66,4	0,1	1,2	0,7	0:00	
03:30	1115,1	6,8	42,6	9,3	18,4	7,8	10,3	67,4	0,2	1,1	0,7	0:00	
04:00	1118,2	6,6	42,5	9,3	18,8	6,9	7,9	64,3	0,1	1,2	0,7	0:00	
04:30	1113,8	6,9	42,5	9,4	18,4	7,5	10,9	66,6	0,2	1,1	0,7	0:00	
05:00	1104,2	7,0	42,4	9,5	18,0	8,0	9,5	65,7	0,2	1,1	0,7	0:00	
05:30	1111,4	6,7	42,5	9,2	19,5	6,4	5,8	71,1	0,2	1,1	0,6	0:00	
06:00	1118,3	6,6	42,7	9,3	20,8	6,5	5,8	70,7	0,2	1,1	0,6	0:00	
06:30	1112,8	7,0	43,0	9,4	19,1	8,3	15,0	63,5	0,2	1,2	0,6	0:00	
07:00	1102,0	7,0	43,0	9,2	19,0	7,6	12,6	64,5	0,2	1,1	0,6	0:00	
07:30	1113,3	6,7	42,2	9,4	18,8	7,1	12,6	69,2	0,2	1,2	0,6	0:00	
08:00	1114,5	6,8	42,3	9,2	20,5	6,7	6,1	66,2	0,1	1,2	0,5	0:00	
08:30	1117,8	6,5	41,6	9,4	21,3	6,5	1,4	72,3	0,2	1,1	0,4	0:00	
09:00	1135,7	6,4	43,4	9,0	20,8	7,8	7,8	68,1	0,1	1,3	0,4	0:00	
09:30	1130,8	6,3	43,1	9,2	21,2	7,1	4,8	68,2	0,2	1,4	0,4	0:00	
10:00	1115,2	6,9	43,4	9,5	19,7	7,6	5,9	62,8	0,1	1,3	0,3	0:00	
10:30	1093,5	7,4	42,7	9,5	18,9	8,8	14,6	68,1	0,1	1,4	0,3	0:00	
11:00	1103,0	6,9	42,0	9,6	19,1	7,5	10,8	67,9	0,1	1,3	0,3	0:00	
11:30	1106,5	7,0	42,8	9,5	18,8	7,2	7,8	67,1	0,1	1,3	0,4	0:00	
12:00	1107,6	6,9	42,8	9,5	19,3	5,9	2,8	67,1	0,1	1,3	0,4	0:00	
12:30	1101,8	7,1	43,0	9,5	18,4	7,6	8,4	62,5	0,1	1,4	0,4	0:00	
13:00	1105,0	7,0	42,3	9,6	19,1	9,0	6,8	70,3	0,1	1,2	0,4	0:00	
13:30	1101,7	7,1	43,0	9,5	18,4	6,8	6,2	62,7	0,1	1,3	0,4	0:00	
14:00	1105,9	6,8	43,1	9,4	20,5	7,6	15,1	67,3	0,2	1,5	0,6	0:00	
14:30	1117,9	6,8	42,7	9,6	19,2	6,8	18,7	62,7	0,2	1,4	0,6	0:00	
15:00	1106,4	7,0	42,6	9,5	19,2	7,2	24,9	72,0	0,1	1,4	0,6	0:00	
15:30	1108,4	6,9	42,3	9,4	19,8	6,6	15,7	66,2	0,2	1,4	0,6	0:00	
16:00	1107,0	6,9	41,8	9,6	19,9	7,1	12,0	67,7	0,1	1,5	0,7	0:00	
16:30	1106,7	6,9	42,7	9,5	20,0	7,1	11,2	65,2	0,2	1,5	0,7	0:00	
17:00	1115,0	6,7	42,7	9,3	21,0	6,9	8,0	67,3	0,1	1,6	0,7	0:00	
17:30	1103,6	7,1	42,4	9,7	19,5	7,7	13,6	64,1	0,2	1,6	0,7	0:00	
18:00	1105,3	7,0	42,4	9,5	19,8	8,0	18,3	67,9	0,1	1,6	0,6	0:00	
18:30	1105,8	6,9	42,4	9,5	19,4	7,1	13,0	67,2	0,2	1,6	0,6	0:00	
19:00	1113,5	6,8	42,6	9,5	19,7	7,0	8,8	64,9	0,1	1,5	0,6	0:00	
19:30	1106,8	7,1	42,7	9,5	19,3	7,7	9,3	64,4	0,2	1,5	0,6	0:00	
20:00	1097,6	7,1	42,2	9,7	19,1	7,6	8,4	71,8	0,1	1,4	0,6	0:00	
20:30	1101,1	7,0	43,2	9,5	18,6	8,7	17,0	64,1	0,2	1,3	0,4	0:00	
21:00	1103,5	7,2	43,3	9,4	18,2	7,7	14,2	61,0	0,1	1,3	0,5	0:00	
21:30	1106,9	6,9	42,5	9,5	18,7	6,4	11,6	69,9	0,2	1,2	0,6	0:00	
22:00	1111,0	6,9	43,4	9,4	19,6	8,0	12,9	63,3	0,2	1,3	0,6	0:00	
22:30	1102,8	7,0	42,2	9,4	18,2	7,0	21,1	65,1	0,6	1,1	0,6	0:00	
23:00	1108,4	7,0	41,9	9,6	18,0	7,5	15,9	72,5	0,2	1,1	0,6	0:00	
23:30	1101,2	7,1	42,3	9,6	17,4	8,5	27,5	64,1	0,2	1,2	0,6	0:00	
00:00	1111,8	6,9	42,8	9,5	18,0	7,6	17,9	66,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
Moyen	1109,5	6,9	42,6	9,4	19,1	7,3	11,4	66,6	0,2	1,3	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,98	2,76	15,41	0,10		0,26		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 8	JOUR : 21
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,52
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

