

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 29												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1107.1	7.0	42.6	9.5	18.7	7.7	7.8	66.9	0.1	0.9	0.4	0:00
01:00	1102.9	7.1	42.7	9.6	17.0	9.1	27.3	65.0	0.1	0.8	0.4	0:00
01:30	1112.9	6.8	43.1	9.4	17.5	7.7	16.7	69.8	0.1	0.8	0.3	0:00
02:00	1106.7	7.0	42.5	9.5	18.5	6.8	10.3	68.7	0.1	0.8	0.3	0:00
02:30	1110.9	6.5	42.6	9.3	20.1	6.6	5.2	70.8	0.1	0.9	0.3	0:00
03:00	1117.9	6.8	42.8	9.5	19.5	6.9	16.9	65.7	0.1	0.9	0.3	0:00
03:30	1102.2	7.1	42.4	9.7	18.7	7.5	13.3	67.2	0.1	1.0	0.3	0:00
04:00	1109.4	6.8	42.1	9.6	19.6	6.3	8.0	71.1	0.1	1.0	0.3	0:00
04:30	1117.0	6.7	43.6	9.4	19.3	8.0	15.8	64.7	0.1	1.0	0.3	0:00
05:00	1102.3	7.3	42.7	9.7	18.3	7.0	13.3	60.8	0.1	1.0	0.3	0:00
05:30	1099.3	6.9	42.5	9.5	18.6	7.4	11.2	75.0	0.1	1.1	0.3	0:00
06:00	1122.1	6.6	42.9	9.4	20.5	7.0	9.4	63.8	0.2	1.1	0.5	0:00
06:30	1114.4	6.7	42.2	9.4	18.9	6.7	11.6	67.0	0.2	1.2	0.6	0:00
07:00	1128.1	6.5	43.3	9.1	19.9	6.6	12.7	62.3	0.2	1.2	0.6	0:00
07:30	1115.5	6.8	42.4	9.2	19.9	6.5	13.6	66.4	0.2	1.1	0.6	0:00
08:00	1115.6	6.7	42.0	9.4	19.6	7.9	11.6	69.8	0.2	1.1	0.5	0:00
08:30	1123.0	6.7	42.5	9.2	19.6	7.5	8.4	64.7	0.1	1.1	0.3	0:00
09:00	1121.8	6.5	42.9	9.1	20.1	7.2	4.6	70.2	0.1	1.1	0.3	0:00
09:30	1113.3	6.9	43.3	9.2	19.2	6.9	11.6	63.5	0.1	1.0	0.4	0:00
10:00	1106.1	6.9	42.5	9.4	18.7	8.6	16.2	70.9	0.1	1.1	0.4	0:00
10:30	1129.4	6.4	42.8	9.2	19.2	8.2	15.3	66.8	0.1	1.2	0.3	0:00
11:00	1127.7	6.6	42.3	9.2	20.6	5.4	1.7	65.8	0.1	1.1	0.3	0:00
11:30	1126.4	6.3	42.1	9.2	21.5	5.4	1.7	69.1	0.1	1.2	0.4	0:00
12:00	1117.2	6.8	42.8	9.3	20.5	6.6	5.5	67.0	0.1	1.2	0.4	0:00
12:30	1110.9	6.8	43.1	9.3	20.2	7.5	8.6	67.7	0.1	1.2	0.4	0:00
13:00	1114.0	6.7	42.9	9.4	20.0	7.9	8.4	67.9	0.1	1.2	0.4	0:00
13:30	1112.2	6.8	42.9	9.4	19.5	9.0	7.2	58.2	0.1	1.2	0.4	0:00
14:00	1120.9	6.7	43.2	9.4	21.0	7.8	8.1	64.3	0.2	1.4	0.4	0:00
14:30	1097.8	7.3	42.0	9.7	17.9	8.2	15.6	73.9	0.1	1.3	0.4	0:00
15:00	1115.8	6.6	41.5	9.4	19.5	6.6	5.4	68.3	0.1	1.3	0.4	0:00
15:30	1129.6	6.4	41.6	9.2	20.7	6.3	3.4	71.2	0.1	1.2	0.4	0:00
16:00	1129.5	6.4	39.3	9.3	22.6	5.8	1.7	64.9	0.1	1.2	0.4	0:00
16:30	1143.8	6.0	42.0	8.9	22.6	7.4	4.5	70.8	0.1	1.2	0.4	0:00
17:00	1131.8	6.5	42.5	9.2	21.2	9.1	8.5	66.6	0.1	1.1	0.4	0:00
17:30	1122.0	6.6	42.4	9.3	20.8	8.4	8.3	68.3	0.1	1.1	0.4	0:00
18:00	1123.6	6.5	42.0	9.2	21.3	7.0	5.2	66.0	0.1	1.0	0.5	0:00
18:30	1121.5	6.5	42.2	9.1	21.3	7.5	11.6	66.4	0.2	0.8	0.6	0:00
19:00	1127.5	6.6	42.2	9.3	20.6	8.3	12.4	65.9	0.2	0.8	0.6	0:00
19:30	1131.9	6.4	43.3	9.0	20.8	7.8	12.4	65.1	0.2	0.8	0.6	0:00
20:00	1116.0	6.8	41.8	9.4	20.5	7.5	10.6	69.1	0.1	0.9	0.6	0:00
20:30	1124.3	6.6	41.9	9.3	20.5	7.9	8.5	66.9	0.1	1.0	0.4	0:00
21:00	1126.2	6.6	42.5	9.0	21.4	6.8	5.2	65.5	0.1	1.0	0.4	0:00
21:30	1127.3	6.4	42.5	9.1	20.9	7.6	7.9	67.5	0.1	0.9	0.4	0:00
22:00	1127.7	6.3	42.4	9.3	23.4	6.6	0.7	75.4	0.1	1.0	0.4	0:00
22:30	1120.3	6.8	43.1	9.3	20.2	7.0	10.4	63.0	0.1	0.9	0.4	0:00
23:00	1119.3	6.7	43.8	9.2	19.8	9.1	19.6	68.7	0.1	0.8	0.4	0:00
23:30	1105.0	6.8	41.7	9.6	19.9	7.1	7.6	69.8	0.1	0.9	0.4	0:00
00:00	1114.4	6.7	41.9	9.5	19.8	6.9	7.3	68.0	0.1	0.8	0.4	0:00
Moyen	1118.0	6.7	42.5	9.3	20.0	7.3	9.8	67.3	0.1	1.0	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.95	2.33	15.46	0.05		0.19	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 29
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5.2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.52
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

