RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 **MOIS :** 7 30

Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous-sières (2)	(3)
00:30	1118.7	6.6	42.9	9.2	20.6	7.2	6.4	65.1	0.1	0.8	0.4	0:00
01:00	1114.8	6.8	42.4	9.5	19.6	8.0	10.7	65.0	0.1	0.8	0.4	0:00
01:30	1111.2	6.9	42.8	9.3	18.6	8.3	10.2	67.3	0.1	0.9	0.4	0:00
02:00	1111.4	6.8	41.2	9.7	18.7	6.4	6.8	70.0	0.1	0.9	0.4	0:00
02:30	1115.4	6.7	41.0	9.5	19.8	6.7	5.1	66.7	0.1	0.9	0.4	0:00
03:00	1116.8	6.8	43.1	9.3	19.5	7.7	10.4	67.2	0.1	0.9	0.4	0:00
03:30	1110.3	6.8	43.0	9.4	19.8	7.1	7.2	67.9	0.1	0.9	0.4	0:00
04:00	1113.8	6.7	42.8	9.3	20.0	7.6	8.3	65.0	0.1	1.0	0.4	0:00
04:30	1116.5	6.5	43.1	9.3	20.4	7.8	8.0	70.8	0.1	1.0	0.4	0:00
05:00	1113.5	6.8	42.3	9.5	19.8	8.3	6.7	66.3	0.1	1.0	0.5	0:00
05:30	1118.2	6.7	42.0	9.4	19.8	7.1	6.5	67.4	0.1	1.0	0.4	0:00
06:00	1124.6	6.4	42.8	9.3	21.5	7.3	5.4	62.7	0.2	1.1	0.5	0:00
06:30	1111.6	6.9	41.7	9.6	18.9	6.7	9.7	67.1	0.2	1.1	0.6	0:00
07:00	1113.6	6.8	41.5	9.6	18.9	6.7	10.9	64.5	0.2	1.1	0.6	0:00
07:30	1119.9	6.6	42.7	9.2	19.2	7.7	13.2	66.7	0.2	1.1	0.6	0:00
08:00	1121.1	6.6	42.4	9.3	19.4	6.9	7.2	69.6	0.2	1.0	0.6	0:00
08:30	1125.7	6.4	42.9	9.1	20.3	7.0	5.0	65.5	0.1	0.9	0.4	0:00
09:00	1127.6	6.5	43.3	9.1	20.4	6.8	5.0	68.6	0.1	0.9	0.4	0:00
09:30	1120.3	6.6	43.0	9.2	20.3	7.0	5.7	67.2	0.1	1.0	0.4	0:00
10:00	1105.3	7.2	41.4	9.7	19.5	6.7	5.8	65.9	0.1	0.9	0.4	0:00
10:30	1097.2	6.8	42.5	9.6	19.0	7.1	7.8	66.6	0.1	1.0	0.3	0:00
11:00	1083.4	7.6	41.8	9.9	17.6	8.5	8.7	64.1	0.1	0.9	0.4	0:00
11:30	1094.7	7.0	43.9	9.2	18.2	7.8	20.1	68.2	0.1	0.9	0.4	0:00
12:00	1104.3	6.9	42.7	9.4	19.2	5.9	5.8	67.0	0.1	1.0	0.4	0:00
12:30	1105.4	6.8	43.2	9.2	20.0	5.6	6.3	67.3	0.1	0.9	0.4	0:00
13:00	1097.9	7.1	43.4	9.3	18.6	8.0	12.8	66.0	0.1	0.9	0.4	0:00
13:30	1101.8	6.9	42.8	9.4	18.2	8.2	11.0	67.2	0.1	0.8	0.4	0:00
14:00	1115.7	6.6	42.3	9.4	21.0	7.4	3.3	72.1	0.1	0.9	0.4	0:00
14:30	1115.1	6.7	42.5	9.2	17.7	22.5	30.8	73.7	0.2	0.8	0.4	0:00
15:00	1113.4	6.7	41.6	9.2	18.6	10.9	1.2	87.4	0.1	0.8	0.4	0:00
15:30	1126.1	6.6	42.0	9.1	18.8	7.9	3.4	68.1	0.1	0.9	0.4	0:00
16:00	1129.1	6.3	42.8	8.8	20.2	6.2	0.3	65.8	0.1	0.8	0.4	0:00
16:30	1131.6	6.3	42.3	9.0	19.4	7.8	3.1	68.8	0.1	0.9	0.4	0:00
17:00	1127.7	6.5	43.4	8.9	19.6	6.2	0.6	66.5	0.1	0.8	0.4	0:00
17:30	1120.1	6.6	42.7	9.2	19.0	5.4	0.6	66.1	0.3	0.8	0.4	0:00
18:00	1125.6	6.5	42.4	9.0	19.9	5.6	1.4	68.9	0.1	0.8	0.5	0:00
18:30	1123.4	6.5	42.9	9.1	19.6	6.1	4.5	63.9	0.2	1.0	0.6	0:00
19:00	1127.3	6.5	42.4	9.2	19.7	6.4	5.2	65.6	0.2	0.9	0.7	0:00
19:30	1115.5	6.7	42.2	9.3	18.7	7.9	8.0	66.9	0.2	1.0	0.6	0:00
20:00	1115.2	6.6	42.6	9.2	19.1	6.9	5.7	67.8	0.2	0.9	0.5	0:00
20:30	1118.5	6.5	42.2	9.3	19.4	7.0	4.0	68.7	0.1	0.9	0.4	0:00
21:00	1129.8	6.3	42.8	9.0	20.4	6.5	2.3	69.9	0.1	0.9	0.4	0:00
21:30	1121.4	6.6	42.3	9.3	19.9	7.3	3.7	63.7	0.1	0.8	0.4	0:00
22:00	1124.1	6.5	42.4	9.4	21.7	5.5	0.1	67.0	0.1	1.0	0.4	0:00
22:30	1119.0	6.6	42.7	9.3	20.0	6.7	6.7	70.9	0.1	0.9	0.4	0:00
23:00	1114.1	6.8	42.7	9.4	19.9	7.6	9.3	67.6	0.1	0.9	0.4	0:00
23:30	1109.8	6.7	42.8	9.4	19.5	8.0	10.2	65.4	0.1	0.9	0.4	0:00
00:00	1103.6	6.9	42.4	9.5	19.1	6.9	7.5	67.2	0.1	0.9	0.4	0:00
Moyen	**1115.4**	**6.7**	**42.5**	**9.3**	**19.5**	**7.5**	**7.1**	**67.6**	**0.1**	**0.9**	**0.4**	
V.L.E. Jour						**9**	**40**	**80**	**9**		**5**	
V.L.E. 1/2 h						**60**	**200**	**400**	**20**		**30**	
Intervalle de confiance moyen						**3.95**	**1.68**	**15.59**	**0.06**		**0.21**	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						**0:00**	**0:00**	**0:00**	**0:00**		**0:00**	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												**0:00**
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												**non**

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%

(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 **MOIS :** 7 **JOUR :** 30

Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	**4.9**	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	**45**	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	**150**	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	**0:00**	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	**0:00**	
Intervalle de confiance moyen	**0.48**	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	**100.0**	**Objectif : % > 95%**

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.