

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 9		8		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1114,4	6,9	42,2	9,4	18,4	6,6	7,9	65,9	0,3	1,0	0,4	0:00	
01:00	1118,1	6,7	43,0	9,2	18,3	8,1	16,6	65,8	0,2	1,0	0,4	0:00	
01:30	1114,3	6,9	42,6	9,3	17,2	7,6	14,2	65,9	0,2	1,0	0,4	0:00	
02:00	1115,5	6,7	42,4	9,2	18,6	5,7	8,7	66,6	0,2	0,6	0,6	0:00	
02:30	1115,6	6,8	43,2	9,2	18,4	7,9	17,2	66,9	0,2	0,6	0,6	0:00	
03:00	1112,6	6,8	42,4	9,4	19,0	7,1	11,0	70,0	0,2	0,7	0,6	0:00	
03:30	1109,9	6,9	42,7	9,4	18,5	7,6	11,2	64,3	0,2	0,6	0,6	0:00	
04:00	1106,8	7,0	42,4	9,6	18,2	6,9	9,0	67,0	0,2	0,7	0,6	0:00	
04:30	1109,4	7,0	42,6	9,4	18,8	6,6	8,4	66,2	0,2	0,7	0,6	0:00	
05:00	1113,3	6,7	42,9	9,3	19,0	6,5	8,5	68,0	0,2	0,6	0,6	0:00	
05:30	1132,7	6,2	42,4	9,2	21,0	5,1	3,3	65,5	0,2	0,8	0,7	0:00	
06:00	1129,1	6,5	43,2	9,3	21,5	5,5	5,2	70,3	0,2	0,8	0,7	0:00	
06:30	1112,8	6,8	42,3	9,5	20,1	6,8	10,6	62,8	0,2	0,8	0,7	0:00	
07:00	1115,0	6,8	43,1	9,3	19,2	7,4	13,0	62,3	0,2	0,8	0,6	0:00	
07:30	1117,1	6,6	40,4	9,4	18,2	9,0	17,6	54,2	0,2	0,8	0,6	0:00	
08:00	1132,3	6,8	40,4	9,2	18,9	8,6	16,1	59,2	0,2	0,9	0,5	0:00	
08:30	1126,5	6,7	40,7	9,4	19,2	7,3	10,9	64,6	0,2	1,0	0,4	0:00	
09:00	1127,8	6,7	40,8	9,3	19,0	6,6	8,8	65,2	0,1	1,0	0,4	0:00	
09:30	1120,4	7,1	40,1	9,8	17,2	7,0	8,6	64,8	0,2	0,9	0,4	0:00	
10:00	1109,8	7,0	39,6	9,7	17,7	6,8	8,4	66,1	0,2	1,0	0,4	0:00	
10:30	1116,8	7,0	40,1	9,4	16,1	8,8	18,6	58,1	0,2	0,9	0,4	0:00	
11:00	1150,3	6,2	39,1	9,0	19,8	5,7	0,6	69,0	0,1	1,0	0,4	0:00	
11:30	1152,1	6,2	39,6	8,9	20,8	5,7	1,5	67,6	0,1	0,9	0,4	0:00	
12:00	1145,7	6,2	41,4	8,8	20,7	7,2	5,5	68,0	0,1	0,9	0,4	0:00	
12:30	1146,2	6,2	41,7	9,1	20,8	8,0	4,4	68,2	0,1	0,9	0,4	0:00	
13:00	1124,4	6,8	43,2	9,2	18,8	11,4	17,1	62,6	0,1	0,8	0,5	0:00	
13:30	1103,1	7,2	42,3	9,6	18,0	8,6	3,9	66,9	0,1	0,8	0,5	0:00	
14:00	1109,1	6,9	42,0	9,4	19,6	7,3	5,5	65,3	0,2	0,7	0,4	0:00	
14:30	1113,6	7,0	42,3	9,4	18,3	6,5	5,2	63,6	0,2	0,7	0,4	0:00	
15:00	1120,4	6,5	41,2	9,2	19,2	6,9	3,3	60,4	0,1	0,8	0,4	0:00	
15:30	1134,4	6,3	42,0	9,1	20,2	6,7	3,4	69,7	0,2	0,8	0,4	0:00	
16:00	1119,0	7,0	42,9	9,3	18,6	7,5	9,9	63,6	0,1	0,8	0,4	0:00	
16:30	1107,2	6,9	42,7	9,4	18,6	9,3	20,3	69,0	0,2	0,7	0,5	0:00	
17:00	1123,4	6,5	42,2	9,1	19,9	6,0	3,0	65,4	0,1	0,8	0,5	0:00	
17:30	1128,1	6,5	42,4	9,1	20,0	5,0	1,7	67,3	0,2	0,7	0,5	0:00	
18:00	1114,4	6,8	43,4	9,2	17,9	8,3	22,2	64,5	0,2	0,7	0,5	0:00	
18:30	1125,6	6,3	42,6	9,1	20,3	6,6	9,1	71,1	0,2	0,8	0,7	0:00	
19:00	1115,1	6,9	42,1	9,5	18,6	7,5	14,2	63,0	0,2	0,7	0,7	0:00	
19:30	1117,8	6,6	42,6	9,1	19,9	7,5	13,2	63,1	0,2	0,6	0,7	0:00	
20:00	1134,3	6,3	43,0	8,9	20,5	7,6	12,9	68,0	0,1	0,6	0,6	0:00	
20:30	1132,9	6,5	42,9	9,1	19,8	7,4	11,5	67,5	0,2	0,3	0,4	0:00	
21:00	1131,1	6,5	42,5	9,2	20,5	7,0	7,6	67,9	0,1	0,4	0,4	0:00	
21:30	1127,1	6,6	42,7	9,3	19,7	7,7	10,7	70,2	0,2	0,4	0,4	0:00	
22:00	1123,7	6,7	43,3	9,2	21,2	7,6	12,1	61,2	0,2	0,3	0,4	0:00	
22:30	1118,1	6,8	43,1	9,3	19,0	8,3	26,2	68,6	0,2	0,4	0,4	0:00	
23:00	1112,0	7,0	42,3	9,5	18,9	6,2	9,5	68,1	0,1	0,4	0,4	0:00	
23:30	1112,6	6,9	42,4	9,4	19,4	6,1	6,9	68,0	0,2	0,4	0,4	0:00	
00:00	1121,7	6,7	42,8	9,4	19,8	6,9	6,6	66,8	0,1	0,3	0,4	0:00	
Moyen	1121,5	6,7	42,1	9,3	19,2	7,2	10,0	65,7	0,2	0,7	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,93	2,44	15,30	0,10	0,23			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 9	JOUR : 8
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,61
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

