

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 9	11	CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES								(3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1137,9	6,5	41,0	9,1	19,6	6,6	25,1	68,7	0,1	0,5	0,4	0:00
01:00	1144,7	6,5	41,0	9,1	20,2	7,1	18,6	69,4	0,1	0,6	0,4	0:00
01:30	1146,2	6,3	40,4	9,0	20,7	7,2	15,2	66,7	0,2	0,6	0,4	0:00
02:00	1143,7	6,6	41,2	9,2	20,0	7,2	10,9	68,3	0,1	0,6	0,4	0:00
02:30	1143,8	6,4	40,9	9,1	20,5	7,0	7,3	66,6	0,1	0,5	0,4	0:00
03:00	1139,5	6,5	40,8	9,2	20,4	7,2	6,3	66,9	0,1	0,6	0,4	0:00
03:30	1135,9	6,6	41,0	9,2	20,0	8,2	12,0	66,4	0,1	0,6	0,4	0:00
04:00	1141,0	6,5	40,8	9,2	20,1	6,4	3,8	68,3	0,1	0,5	0,4	0:00
04:30	1144,1	6,4	41,2	9,0	20,3	7,0	5,8	64,8	0,1	0,4	0,4	0:00
05:00	1130,8	6,9	41,0	9,2	20,1	6,2	3,5	66,7	0,1	0,5	0,4	0:00
05:30	1143,3	6,3	40,5	9,1	20,8	6,9	4,4	65,5	0,1	0,5	0,4	0:00
06:00	1141,5	6,6	40,4	9,3	21,3	7,6	9,8	63,5	0,2	0,7	0,5	0:00
06:30	1129,7	6,7	40,8	9,3	18,9	9,2	24,3	63,8	0,2	1,0	0,7	0:00
07:00	1121,3	6,9	39,9	9,5	18,2	6,7	15,5	60,4	0,2	1,0	0,7	0:00
07:30	1130,0	6,7	40,4	9,1	18,3	7,7	23,0	62,1	0,2	1,0	0,7	0:00
08:00	1138,7	6,5	40,6	9,0	18,9	8,0	22,2	64,6	0,2	0,7	0,6	0:00
08:30	1145,0	6,6	41,0	9,2	17,8	9,9	24,7	66,5	0,2	0,6	0,5	0:00
09:00	1134,9	6,8	41,4	9,0	18,3	8,3	19,0	65,5	0,1	0,5	0,4	0:00
09:30	1140,7	6,4	40,6	9,0	19,2	7,6	9,4	71,0	0,2	0,5	0,4	0:00
10:00	1142,7	6,6	40,7	9,0	19,1	5,9	4,7	65,7	0,1	0,5	0,4	0:00
10:30	1143,5	6,4	41,0	8,9	19,6	6,1	7,5	69,4	0,1	0,6	0,4	0:00
11:00	1147,0	6,4	41,2	8,9	19,8	6,0	6,0	65,4	0,1	0,5	0,4	0:00
11:30	1142,8	6,4	40,7	8,8	20,3	6,4	7,4	67,1	0,2	0,6	0,4	0:00
12:00	1145,8	6,3	40,6	8,9	20,2	7,4	6,4	69,6	0,1	0,6	0,4	0:00
12:30	1160,3	6,1	40,9	8,8	20,5	7,6	5,7	66,6	0,1	0,5	0,4	0:00
13:00	1139,6	6,7	40,8	9,0	19,0	7,9	9,2	65,2	0,1	0,5	0,4	0:00
13:30	1139,2	6,4	40,7	8,9	19,4	7,8	6,7	67,0	0,1	0,5	0,4	0:00
14:00	1161,4	6,1	40,4	9,0	21,9	6,9	5,0	68,5	0,2	0,9	0,6	0:00
14:30	1146,7	6,5	41,3	8,9	20,1	6,3	9,7	63,8	0,2	1,0	0,6	0:00
15:00	1139,0	6,4	40,1	9,2	19,6	7,1	10,2	67,9	0,2	0,9	0,7	0:00
15:30	1144,1	6,3	40,7	8,8	20,5	7,3	12,0	65,5	0,2	0,9	0,7	0:00
16:00	1142,7	6,4	41,4	8,9	20,0	7,2	14,0	66,8	0,2	1,0	0,7	0:00
16:30	1141,5	6,5	41,1	9,0	19,6	7,3	17,1	64,0	0,2	0,9	0,7	0:00
17:00	1129,3	6,6	40,2	9,2	19,3	7,8	21,0	67,2	0,2	0,9	0,7	0:00
17:30	1155,8	6,0	40,3	8,8	20,8	6,9	13,8	67,6	0,2	1,0	0,7	0:00
18:00	1157,6	6,2	41,4	8,8	20,5	5,9	12,9	65,6	0,2	0,9	0,7	0:00
18:30	1150,9	6,2	40,4	8,9	20,7	5,9	10,7	68,7	0,2	1,0	0,7	0:00
19:00	1149,7	6,3	40,7	8,9	21,0	6,7	10,7	63,8	0,2	1,0	0,7	0:00
19:30	1144,5	6,3	41,0	9,0	19,9	8,7	15,6	67,7	0,2	1,0	0,7	0:00
20:00	1138,4	6,7	40,6	9,3	19,8	7,5	6,4	67,1	0,2	0,8	0,6	0:00
20:30	1140,3	6,3	41,0	9,0	20,8	6,9	5,3	65,8	0,1	0,5	0,4	0:00
21:00	1151,1	6,4	41,0	9,2	19,9	8,0	8,6	67,7	0,2	0,5	0,4	0:00
21:30	1137,4	6,7	40,9	9,3	19,6	8,2	7,9	65,8	0,1	0,4	0,4	0:00
22:00	1140,3	6,5	40,8	9,4	21,6	6,8	2,8	69,1	0,2	0,5	0,4	0:00
22:30	1131,9	6,8	40,8	9,4	19,4	8,6	11,5	67,7	0,2	0,4	0,4	0:00
23:00	1129,8	6,6	39,9	9,3	20,1	5,9	1,9	67,0	0,1	0,5	0,4	0:00
23:30	1133,8	6,6	40,8	9,3	19,0	6,7	12,5	66,7	0,2	0,5	0,4	0:00
00:00	1133,8	6,6	40,6	9,3	18,8	7,2	14,9	67,4	0,1	0,5	0,4	0:00
Moyen	1141,5	6,5	40,8	9,1	19,9	7,2	11,2	66,5	0,2	0,7	0,5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3,96	2,73	15,48	0,10		0,24	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 9	JOUR : 11
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			4,6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,50
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

