

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 9 12												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1136,1	6,6	40,6	9,2	19,2	7,4	23,5	67,4	0,2	0,5	0,4	0:00
01:00	1141,8	6,4	39,9	9,1	20,2	7,0	22,1	68,6	0,1	0,5	0,4	0:00
01:30	1159,4	6,0	40,2	8,9	21,3	5,4	7,0	67,0	0,2	0,5	0,4	0:00
02:00	1155,5	6,4	41,2	9,1	20,2	7,2	15,5	64,9	0,1	0,4	0,4	0:00
02:30	1137,9	6,5	41,3	9,1	20,4	7,5	11,6	70,6	0,2	0,5	0,4	0:00
03:00	1159,9	6,0	40,8	8,9	22,2	5,7	1,0	66,4	0,1	0,5	0,4	0:00
03:30	1137,1	6,5	41,2	9,2	20,4	7,8	8,9	66,6	0,2	0,5	0,4	0:00
04:00	1130,5	6,7	40,8	9,2	20,4	7,4	7,2	68,0	0,2	0,5	0,4	0:00
04:30	1138,4	6,5	40,8	9,3	19,8	7,6	7,8	67,1	0,2	0,5	0,5	0:00
05:00	1135,4	6,6	40,4	9,2	20,1	8,1	8,9	67,2	0,1	0,5	0,5	0:00
05:30	1141,2	6,4	40,1	9,1	21,3	6,6	2,8	67,6	0,2	0,6	0,4	0:00
06:00	1147,0	6,5	40,4	9,3	22,1	6,2	2,9	63,8	0,4	0,6	0,5	0:00
06:30	1136,4	6,5	40,2	9,1	20,3	7,9	12,7	63,9	0,4	0,8	0,7	0:00
07:00	1148,0	6,4	41,0	8,9	20,4	8,0	12,6	65,2	0,4	0,7	0,6	0:00
07:30	1151,1	6,1	40,3	9,0	20,8	7,6	9,3	66,7	0,4	0,8	0,7	0:00
08:00	1146,3	6,4	40,1	9,2	20,1	7,5	7,4	68,0	0,3	0,6	0,6	0:00
08:30	1142,5	6,5	40,4	9,1	20,3	7,0	7,5	65,5	0,5	0,6	0,7	0:00
09:00	1146,2	6,4	40,5	9,1	20,3	7,1	7,6	66,7	0,6	0,6	0,7	0:00
09:30	1143,3	6,4	39,6	9,2	21,1	7,3	7,0	67,4	0,4	0,6	0,7	0:00
10:00	1149,8	6,4	40,6	9,0	21,3	6,6	6,7	67,3	0,3	0,5	0,7	0:00
10:30	1154,7	6,1	39,6	9,2	22,2	6,9	4,9	65,8	0,2	0,6	0,7	0:00
11:00	1127,4	6,9	39,8	9,4	20,3	8,3	12,0	65,5	0,2	0,6	0,7	0:00
11:30	1123,0	6,8	39,2	9,5	20,0	10,9	14,6	68,9	0,2	0,6	0,7	0:00
12:00	1118,3	6,9	39,2	9,4	19,4	6,6	6,5	62,0	0,2	0,6	0,6	0:00
12:30	1130,2	6,6	39,8	9,1	18,9	8,2	10,8	64,2	0,2	0,6	0,6	0:00
13:00	1155,5	6,1	39,2	8,9	20,7	7,3	6,4	68,6	0,2	0,6	0,6	0:00
13:30	1165,1	6,1	38,6	9,0	21,0	5,9	3,5	66,3	0,2	0,6	0,7	0:00
14:00	1145,4	6,9	38,6	9,5	21,6	5,5	1,8	58,7	0,2	0,6	0,7	0:00
14:30	1118,8	7,1	37,0	9,6	19,3	6,2	4,9	57,3	0,2	0,5	0,7	0:00
15:00	1107,8	7,2	35,7	9,7	18,0	7,3	10,9	59,7	0,2	0,5	0,7	0:00
15:30	1128,5	6,9	35,4	9,5	16,8	8,6	20,2	63,1	0,2	0,6	0,7	0:00
16:00	1140,2	6,7	34,4	9,3	18,2	7,5	10,5	67,1	0,2	0,6	0,7	0:00
16:30	1156,7	6,4	34,6	9,2	19,2	8,2	8,8	66,2	0,2	0,5	0,7	0:00
17:00	1153,0	6,4	34,5	9,2	19,7	5,8	3,0	65,4	0,2	0,7	0,7	0:00
17:30	1152,0	6,6	36,8	9,0	19,9	6,2	4,3	62,8	0,2	0,5	0,6	0:00
18:00	1143,1	6,6	37,9	9,1	19,4	8,1	9,3	64,0	0,2	0,6	0,6	0:00
18:30	1148,0	6,5	39,6	9,0	18,8	10,2	25,1	64,2	0,2	0,6	0,6	0:00
19:00	1147,4	6,2	37,8	9,1	20,1	6,7	9,2	68,9	0,1	0,6	0,6	0:00
19:30	1158,4	6,2	39,0	8,8	20,3	6,8	14,8	66,0	2,6	0,5	0,6	0:00
20:00	1153,9	6,3	39,8	8,9	20,8	6,6	6,1	69,3	0,1	0,4	0,6	0:00
20:30	1157,9	6,0	39,0	9,0	22,4	5,7	0,0	67,3	0,0	0,5	0,5	0:00
21:00	1143,2	6,6	39,4	9,2	21,3	6,5	3,6	66,5	0,1	0,3	0,5	0:00
21:30	1133,7	6,4	39,7	9,2	20,8	7,5	7,2	65,2	0,2	0,4	0,5	0:00
22:00	1143,0	6,4	40,4	9,1	22,5	7,8	7,5	66,0	0,0	0,5	0,5	0:00
22:30	1138,3	6,5	40,8	9,1	20,0	8,3	13,9	67,0	0,0	0,4	0,5	0:00
23:00	1135,2	6,6	40,4	9,1	19,4	7,1	26,1	66,7	0,0	0,4	0,4	0:00
23:30	1143,4	6,5	40,8	9,0	19,7	6,5	27,5	67,1	0,0	0,4	0,4	0:00
00:00	1133,3	6,5	40,0	9,2	19,9	6,1	18,4	68,2	0,0	0,4	0,4	0:00
Moyen	1142,5	6,5	39,3	9,2	20,3	7,2	10,0	65,9	0,3	0,5	0,6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3,93	2,38	15,40	0,11	0,25		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à

(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 9 JOUR : 12												
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											5,2	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)											0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)											0:00	
Intervalle de confiance moyen											0,53	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min											100,0	
Objectif : % > 95%												

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

