

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 9 14												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1196.6	6.0	31.0	8.8	21.0	5.3	0.9	54.3	0.0	0.5	0.5	0:00
01:00	1175.8	6.3	32.0	9.2	20.5	6.8	3.4	64.4	0.0	0.5	0.5	0:00
01:30	1174.6	6.1	33.1	9.1	20.9	7.5	3.9	60.0	0.0	0.4	0.5	0:00
02:00	1162.4	6.2	34.4	9.1	19.8	7.9	5.2	66.3	0.0	0.5	0.6	0:00
02:30	1176.7	5.9	36.6	8.7	20.9	7.8	4.3	67.0	0.0	0.5	0.6	0:00
03:00	1169.6	6.1	39.3	8.8	20.6	7.8	3.8	65.4	0.0	0.4	0.6	0:00
03:30	1141.7	6.7	40.7	9.2	18.5	8.1	7.2	64.8	0.0	0.4	0.6	0:00
04:00	1126.1	6.7	40.3	9.1	17.4	8.6	13.4	63.9	0.0	0.3	0.6	0:00
04:30	1140.6	6.5	40.7	9.0	17.7	7.2	13.6	63.9	0.0	0.5	0.5	0:00
05:00	1146.4	6.2	40.3	8.9	19.6	6.1	7.9	69.2	0.1	0.7	0.8	0:00
05:30	1142.0	6.4	41.0	9.0	19.3	4.3	5.8	65.6	0.1	0.7	0.8	0:00
06:00	1133.4	6.6	41.5	9.1	19.3	5.9	10.3	67.7	0.2	0.8	0.8	0:00
06:30	1128.9	6.5	41.8	9.3	19.6	8.1	11.6	66.9	0.2	0.7	0.9	0:00
07:00	1128.7	6.8	40.5	9.3	21.2	6.2	6.5	65.4	0.2	0.8	0.8	0:00
07:30	1138.3	6.3	41.0	9.1	20.4	7.0	7.3	66.8	0.2	0.6	0.8	0:00
08:00	1137.9	6.4	40.7	9.2	21.0	7.2	5.3	67.6	0.1	0.5	0.7	0:00
08:30	1136.7	6.3	40.2	9.4	21.4	7.1	1.6	68.5	0.0	0.2	0.6	0:00
09:00	1143.3	6.4	41.1	9.1	21.2	7.5	4.3	66.0	0.0	0.3	0.5	0:00
09:30	1129.7	6.7	40.0	9.4	20.2	8.0	7.4	66.7	0.0	0.2	0.5	0:00
10:00	1132.3	6.6	38.2	9.5	20.3	7.5	3.2	66.8	0.0	0.3	0.6	0:00
10:30	1133.1	6.6	38.1	9.5	21.0	7.0	1.7	68.8	0.0	0.3	0.6	0:00
11:00	1139.6	6.5	38.9	9.2	20.9	6.5	1.6	68.6	0.0	0.3	0.5	0:00
11:30	1138.8	6.8	38.7	9.6	20.3	6.7	0.6	67.1	0.0	0.3	0.5	0:00
12:00	1155.1	6.0	37.1	9.2	22.2	6.7	1.4	67.9	0.0	0.3	0.5	0:00
12:30	1144.1	6.5	38.4	9.4	21.6	7.1	1.4	67.3	0.0	0.3	0.5	0:00
13:00	1129.5	6.8	39.3	9.5	21.1	7.4	2.0	66.6	0.0	0.2	0.5	0:00
13:30	1120.9	6.9	39.6	9.4	19.9	8.7	6.6	64.9	0.0	0.3	0.5	0:00
14:00												0:00
14:30	1087.9	8.7	26.5	11.6	17.4	13.6	2.8	66.7	0.1	0.1	0.8	0:00
15:00	1076.0	7.7	30.9	10.6	19.2	5.4	0.0	66.5	0.1	0.3	0.8	0:00
15:30	1119.7	7.1	31.0	10.1	20.5	5.9	2.7	56.7	0.2	0.8	1.0	0:00
16:00	1129.9	6.8	31.6	9.7	19.8	7.2	5.9	63.6	0.3	0.7	0.9	0:00
16:30	1149.2	6.5	33.4	9.3	19.2	8.6	10.6	61.2	0.2	0.8	0.9	0:00
17:00	1165.0	6.1	34.5	8.8	20.6	9.7	32.7	66.4	0.2	0.8	0.9	0:00
17:30	1173.7	5.8	36.3	8.7	21.1	8.4	53.7	66.1	0.2	0.7	0.9	0:00
18:00	1163.1	6.3	37.0	9.1	20.1	7.6	85.9	75.9	0.2	0.7	1.0	0:00
18:30	1155.1	6.3	38.1	9.1	20.1	4.9	18.8	67.8	0.1	0.7	0.9	0:00
19:00	1133.8	6.7	39.5	9.4	19.6	6.4	30.5	70.2	0.2	0.8	0.9	0:00
19:30	1121.9	6.5	41.1	9.3	20.0	7.0	19.4	72.8	0.1	0.7	0.9	0:00
20:00	1123.0	6.7	41.4	9.4	19.3	9.2	43.0	69.1	0.1	0.7	0.8	0:00
20:30	1126.6	6.5	42.5	9.1	20.3	7.7	42.9	69.4	0.0	0.7	0.6	0:00
21:00	1116.8	6.7	42.1	9.2	20.6	6.3	22.0	67.1	0.0	0.6	0.6	0:00
21:30	1129.0	6.4	41.9	9.1	20.9	6.7	18.1	67.2	0.0	0.7	0.6	0:00
22:00	1142.7	5.9	42.1	8.9	21.6	8.6	45.5	68.0	0.0	0.8	0.6	0:00
22:30	1143.5	6.3	40.3	9.3	23.2	7.4	89.3	77.9	0.2	0.5	1.0	0:00
23:00	1137.1	6.3	42.2	9.0	21.4	5.5	56.9	66.7	0.0	0.8	0.7	0:00
23:30	1130.1	6.3	41.5	9.2	21.6	4.1	16.1	65.5	0.0	0.8	0.6	0:00
00:00	1144.0	6.1	43.2	8.8	21.2	3.9	13.3	69.1	0.0	0.7	0.6	0:00
Moyen	1140.2	6.5	38.3	9.3	20.3	7.2	16.0	66.6	0.1	0.5	0.7	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.83	2.71	15.39	0.04		0.29	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 9		JOUR : 14
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.6	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.51	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

14h00 : Mise en sécurité de l'UVE, perte d'alimentation électrique

