

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 9		16		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1108,9	6,7	42,3	9,4	18,7	7,1	53,8	67,5	0,0	0,8	0,6	0:00	
01:00	1111,0	6,7	41,9	9,4	18,6	7,1	62,8	67,6	0,0	0,9	0,6	0:00	
01:30	1118,8	6,6	41,7	9,4	19,0	5,5	44,5	69,1	0,0	0,8	0,6	0:00	
02:00	1120,5	6,5	42,4	9,3	18,6	4,4	39,2	65,1	0,0	0,8	0,6	0:00	
02:30	1118,0	6,4	42,7	9,3	19,2	4,2	38,8	70,4	0,0	0,8	0,6	0:00	
03:00	1126,5	6,4	43,4	9,2	19,8	3,4	13,0	65,7	0,0	0,9	0,6	0:00	
03:30	1116,5	6,5	42,5	9,3	20,3	3,9	10,6	67,6	0,0	1,0	0,6	0:00	
04:00	1114,9	6,6	42,8	9,5	19,4	5,8	23,6	65,7	0,0	0,9	0,6	0:00	
04:30	1111,4	6,6	42,7	9,4	19,8	9,3	21,0	68,3	0,0	0,9	0,6	0:00	
05:00	1107,7	6,8	42,8	9,5	18,7	10,3	26,9	67,0	0,0	0,7	0,6	0:00	
05:30	1118,1	6,3	42,5	9,3	19,9	8,3	11,8	69,2	0,0	0,9	0,6	0:00	
06:00	1125,4	6,4	42,1	9,3	21,5	7,3	8,8	67,0	0,1	1,0	0,7	0:00	
06:30	1122,9	6,4	42,3	9,2	20,0	8,0	16,4	67,2	0,2	1,0	0,9	0:00	
07:00	1112,5	6,6	42,4	9,3	19,3	7,1	11,7	64,8	0,2	0,9	0,9	0:00	
07:30	1115,9	6,5	42,5	9,2	19,5	7,0	11,5	67,9	0,2	1,0	0,9	0:00	
08:00	1118,9	6,4	43,0	9,2	19,1	7,0	12,5	69,4	0,1	0,9	0,7	0:00	
08:30	1120,8	6,4	42,7	9,3	19,7	6,9	6,7	64,5	0,0	0,8	0,6	0:00	
09:00	1114,1	6,6	42,5	9,4	19,5	7,7	9,4	69,2	0,0	0,8	0,6	0:00	
09:30	1123,9	6,3	42,9	9,2	20,0	8,1	10,9	68,3	0,0	0,9	0,6	0:00	
10:00	1130,0	6,2	42,4	9,1	21,0	6,8	4,3	69,6	0,0	0,9	0,6	0:00	
10:30	1138,1	6,3	42,8	9,1	21,4	8,7	8,5	69,6	0,0	0,9	0,6	0:00	
11:00	1131,5	6,2	43,0	9,1	21,8	8,0	6,0	62,9	0,0	1,1	0,6	0:00	
11:30	1118,7	6,6	42,9	9,5	19,7	8,2	7,3	66,6	0,0	1,1	0,6	0:00	
12:00	1115,6	6,6	41,8	9,5	20,4	5,6	0,0	69,1	0,0	1,1	0,6	0:00	
12:30	1118,8	6,5	42,7	9,4	20,6	7,3	3,6	68,4	0,0	1,0	0,6	0:00	
13:00	1117,4	6,5	43,3	9,3	20,0	9,3	7,7	62,8	0,0	1,1	0,6	0:00	
13:30	1115,4	6,7	42,9	9,2	19,3	8,5	6,5	65,2	0,0	1,0	0,6	0:00	
14:00	1134,1	6,1	41,8	9,2	22,3	6,5	1,1	70,9	0,0	1,1	0,6	0:00	
14:30	1128,6	6,5	42,7	9,2	20,7	7,1	10,3	67,2	0,0	1,1	0,6	0:00	
15:00	1114,7	6,6	42,7	9,4	20,1	6,8	5,7	68,4	0,0	1,1	0,5	0:00	
15:30	1121,8	6,4	42,1	9,4	21,0	8,2	7,2	66,9	0,0	1,2	0,6	0:00	
16:00	1124,1	6,6	42,4	9,3	21,0	6,0	2,1	66,6	0,0	1,1	0,5	0:00	
16:30	1127,1	6,2	42,7	9,2	21,5	8,3	6,9	67,9	0,0	1,1	0,6	0:00	
17:00	1125,9	6,4	42,6	9,3	21,6	8,8	8,6	66,3	0,0	1,1	0,5	0:00	
17:30	1131,1	6,2	43,1	9,0	21,4	7,2	13,6	69,7	0,0	1,2	0,5	0:00	
18:00	1126,4	6,5	41,1	9,4	21,3	6,2	5,3	63,1	0,1	1,2	0,7	0:00	
18:30	1119,6	6,7	39,1	9,5	20,7	5,2	5,1	66,3	0,2	0,9	0,9	0:00	
19:00	1111,6	7,0	38,6	9,8	20,1	7,2	9,1	66,3	0,1	1,0	0,9	0:00	
19:30	1102,3	7,0	38,8	9,8	19,5	9,6	27,9	66,3	0,2	0,9	0,9	0:00	
20:00	1106,5	6,8	39,4	9,7	20,4	9,6	50,2	71,2	0,1	0,8	0,8	0:00	
20:30	1116,8	6,7	39,5	9,7	21,1	5,4	10,6	67,5	0,0	0,9	0,6	0:00	
21:00	1121,4	6,5	41,4	9,4	20,7	7,3	40,8	65,5	0,0	1,0	0,6	0:00	
21:30	1127,8	6,4	41,1	9,4	20,9	7,3	22,9	68,4	0,0	0,9	0,6	0:00	
22:00	1130,3	6,4	40,6	9,5	22,6	7,2	16,8	67,6	0,0	1,1	0,6	0:00	
22:30	1126,0	6,6	41,2	9,4	21,2	8,1	33,5	66,1	0,0	1,0	0,6	0:00	
23:00	1124,9	6,4	42,0	9,1	20,5	8,3	50,0	69,2	0,0	1,1	0,6	0:00	
23:30	1133,0	6,4	41,4	9,3	20,5	7,7	35,1	67,0	0,0	1,0	0,6	0:00	
00:00	1132,6	6,5	41,5	9,3	20,3	8,4	45,6	66,9	0,0	1,0	0,6	0:00	
Moyen	1120,8	6,5	42,0	9,3	20,3	7,2	18,5	67,3	0,0	1,0	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,82	3,53	15,62	0,01	0,25			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 9	JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,55
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

