

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 9		27		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMEES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)							(3)	
00:30	1121,3	6,7	42,4	9,1	19,4	6,8	27,5	69,8	0,1	0,8	0,5	0:00	
01:00	1130,9	6,3	42,5	9,0	20,0	7,4	26,7	67,9	0,1	0,8	0,5	0:00	
01:30	1133,4	6,5	42,8	9,0	20,2	7,3	19,5	67,6	0,1	0,8	0,5	0:00	
02:00	1130,5	6,5	43,0	9,1	19,7	7,5	23,7	64,8	0,1	0,8	0,5	0:00	
02:30	1113,7	6,9	42,7	9,3	19,2	7,3	11,0	66,5	0,1	0,8	0,5	0:00	
03:00	1113,5	6,9	42,4	9,4	18,5	7,0	11,9	68,9	0,1	0,8	0,5	0:00	
03:30	1117,6	6,9	42,6	9,2	19,0	8,5	13,8	66,0	0,1	0,9	0,5	0:00	
04:00	1104,7	7,1	43,2	9,3	18,1	9,4	21,2	66,1	0,1	0,7	0,6	0:00	
04:30	1090,0	7,4	42,4	9,4	16,5	8,3	27,9	60,9	0,3	0,7	0,5	0:00	
05:00	1104,0	6,9	42,8	9,1	17,4	7,6	28,3	60,6	0,8	1,1	0,7	0:00	
05:30	1115,4	6,7	42,5	9,1	18,4	6,5	17,2	64,4	0,6	1,0	0,8	0:00	
06:00	1127,3	6,3	42,2	9,2	21,3	5,1	7,1	63,5	0,3	1,1	0,8	0:00	
06:30	1120,6	6,7	42,5	9,2	18,9	6,1	18,6	58,8	0,2	1,0	0,8	0:00	
07:00	1114,6	6,8	42,7	9,1	18,0	8,0	35,2	65,5	0,2	1,0	0,8	0:00	
07:30	1130,6	6,3	41,8	8,9	19,4	6,7	23,6	68,7	0,3	1,0	0,7	0:00	
08:00	1143,7	6,3	42,1	9,0	19,0	7,8	20,4	66,3	0,2	0,7	0,6	0:00	
08:30	1139,3	6,4	43,2	8,9	19,8	6,3	11,0	61,8	0,1	0,4	0,5	0:00	
09:00	1135,4	6,2	41,6	9,1	21,5	5,5	3,1	66,3	0,1	0,4	0,5	0:00	
09:30	1135,4	6,2	41,5	8,9	22,5	5,6	2,4	67,2	0,1	0,6	0,5	0:00	
10:00	1142,5	6,1	42,8	8,9	21,7	7,6	7,8	68,9	0,1	0,5	0,5	0:00	
10:30	1131,9	6,3	42,6	9,0	20,3	7,3	5,8	66,8	0,1	0,4	0,5	0:00	
11:00	1124,2	6,6	42,5	9,1	20,2	7,9	8,0	67,5	0,1	0,4	0,5	0:00	
11:30	1125,4	6,5	42,4	9,1	19,9	8,1	8,7	66,6	0,1	0,4	0,5	0:00	
12:00	1122,1	6,7	42,5	9,1	19,8	8,2	15,6	67,0	0,1	0,7	0,5	0:00	
12:30	1117,3	6,9	42,8	9,2	18,6	7,8	11,5	62,0	0,1	0,4	0,5	0:00	
13:00	1117,7	6,6	43,0	9,1	18,0	7,3	6,9	61,1	0,1	0,5	0,5	0:00	
13:30	1130,5	6,3	43,0	8,9	19,9	7,0	2,5	66,9	0,1	0,4	0,5	0:00	
14:00	1135,5	6,2	42,9	9,0	22,0	6,7	1,1	66,7	0,1	0,5	0,5	0:00	
14:30	1124,0	6,6	43,1	9,1	19,8	7,4	2,4	63,7	0,1	0,5	0,5	0:00	
15:00	1109,4	7,0	42,7	9,3	19,4	8,1	6,9	65,4	0,1	0,4	0,5	0:00	
15:30	1110,1	6,8	41,3	9,4	19,2	7,9	5,7	66,3	0,1	0,3	0,5	0:00	
16:00	1116,7	6,9	41,4	9,3	19,7	8,7	7,6	68,5	0,1	0,4	0,5	0:00	
16:30	1127,7	6,4	42,1	9,1	19,7	7,6	9,9	60,0	0,1	0,3	0,5	0:00	
17:00	1127,5	6,6	43,2	9,0	18,8	8,9	16,0	66,0	0,1	0,5	0,5	0:00	
17:30	1128,3	6,6	43,2	9,0	18,4	8,3	24,7	70,0	0,1	0,5	0,5	0:00	
18:00	1133,4	6,2	43,0	8,8	21,4	6,3	4,8	69,8	0,1	0,8	0,6	0:00	
18:30	1139,0	6,3	42,8	8,9	21,4	5,7	8,1	65,4	0,2	1,4	0,8	0:00	
19:00	1113,3	6,8	42,4	9,3	20,3	6,6	12,6	66,2	0,1	1,4	0,8	0:00	
19:30	1112,0	6,6	42,7	9,2	20,7	7,6	14,7	67,4	0,2	1,4	0,8	0:00	
20:00	1125,0	6,2	42,4	8,9	21,7	7,1	13,7	67,5	0,1	1,5	0,7	0:00	
20:30	1124,3	6,8	42,2	9,5	20,6	5,8	4,5	67,9	0,1	1,6	0,5	0:00	
21:00	1110,2	6,8	41,9	9,3	20,8	6,3	9,3	66,4	0,1	1,6	0,5	0:00	
21:30	1115,8	6,8	41,8	9,3	20,5	8,4	17,0	65,3	0,1	1,7	0,5	0:00	
22:00	1126,7	6,3	42,2	9,1	22,7	6,8	7,5	65,8	0,1	1,7	0,5	0:00	
22:30	1127,7	6,5	42,3	9,0	20,9	8,6	27,8	69,8	0,1	1,7	0,5	0:00	
23:00	1138,3	6,2	41,6	9,0	21,4	6,3	7,0	66,7	0,1	1,6	0,5	0:00	
23:30	1140,2	6,2	42,6	8,8	22,2	6,1	5,1	67,2	0,2	1,6	0,5	0:00	
00:00	1138,3	6,3	43,4	8,9	21,3	7,7	10,5	69,4	0,1	1,6	0,5	0:00	
Moyen	1124,1	6,6	42,5	9,1	20,0	7,3	13,2	66,0	0,2	0,9	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,93	3,04	15,39	0,04	0,23			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 9	JOUR : 27
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,53
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

