

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2016		MOIS : 9		28		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)			
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)									
00:30	1130,2	6,4	42,4	9,2	21,4	8,0	5,3	67,7	0,1	1,6	0,5	0:00		
01:00	1126,2	6,5	42,4	9,2	21,1	6,8	6,3	66,9	0,1	1,8	0,5	0:00		
01:30	1125,1	6,5	42,4	9,2	21,4	7,1	7,5	66,2	0,1	1,7	0,5	0:00		
02:00	1122,8	6,6	42,3	9,2	20,8	8,0	13,1	68,8	0,1	1,7	0,5	0:00		
02:30	1121,4	6,6	43,2	9,1	20,6	8,4	8,5	65,8	0,1	1,7	0,5	0:00		
03:00	1115,0	6,7	42,6	9,4	20,6	6,3	2,8	68,0	0,1	1,8	0,5	0:00		
03:30	1122,7	6,6	42,4	9,2	21,2	6,4	4,1	67,5	0,1	1,9	0,5	0:00		
04:00	1130,4	6,4	42,5	9,1	21,2	7,6	12,3	66,7	0,1	1,7	0,7	0:00		
04:30	1127,7	6,4	42,8	9,0	21,7	6,9	6,5	66,9	0,2	1,8	0,9	0:00		
05:00	1116,7	6,8	42,4	9,4	19,9	6,8	9,6	64,9	0,2	1,7	0,9	0:00		
05:30	1118,9	6,7	42,5	9,3	20,8	5,4	5,0	69,6	0,2	1,7	0,9	0:00		
06:00	1128,3	6,3	43,2	9,1	22,9	6,2	7,9	63,1	0,2	1,7	0,9	0:00		
06:30	1116,1	6,8	42,4	9,5	20,7	8,0	11,6	68,2	0,2	1,7	0,9	0:00		
07:00	1106,7	7,0	42,0	9,6	19,8	7,6	9,3	64,7	0,2	1,7	0,9	0:00		
07:30	1111,3	6,7	42,0	9,3	20,8	7,7	8,2	71,0	0,2	1,7	0,8	0:00		
08:00	1122,9	6,6	42,7	9,4	20,5	8,0	8,2	67,6	0,1	1,5	0,7	0:00		
08:30	1116,7	6,7	42,6	9,2	20,6	7,7	4,7	63,6	0,1	1,3	0,5	0:00		
09:00	1127,1	6,6	41,9	9,3	21,8	6,3	0,5	65,8	0,1	1,2	0,5	0:00		
09:30	1116,7	6,6	42,1	9,4	22,2	6,8	1,3	67,4	0,1	1,4	0,5	0:00		
10:00	1123,9	6,3	42,4	9,2	22,7	6,3	1,9	69,7	0,1	1,7	0,5	0:00		
10:30	1106,5	7,3	43,1	9,6	19,7	8,7	9,0	61,8	0,1	1,4	0,5	0:00		
11:00	1095,0	7,3	42,3	9,5	18,4	15,2	16,8	55,0	0,1	1,2	0,6	0:00		
11:30	1098,8	7,1	41,9	9,2	17,9	9,6	10,2	58,9	0,3	1,3	0,8	0:00		
12:00	1107,4	7,1	42,3	9,1	17,4	7,9	14,2	59,8	0,2	1,2	0,8	0:00		
12:30	1134,1	6,2	41,1	8,8	20,9	4,7	0,9	64,1	0,3	1,1	0,8	0:00		
13:00	1140,4	6,3	42,9	9,0	21,8	4,3	2,2	70,5	0,2	1,2	0,8	0:00		
13:30	1070,4	9,8	36,7	11,3	17,2	7,1	10,4	30,7	0,3	1,5	1,0	0:00		
14:00												0:00		
14:30												0:00		
15:00												0:00		
15:30												0:00		
16:00												0:00		
16:30												0:00		
17:00												0:00		
17:30												0:00		
18:00												0:00		
18:30												0:00		
19:00												0:00		
19:30												0:00		
20:00												0:00		
20:30												0:00		
21:00												0:00		
21:30												0:00		
22:00												0:00		
22:30												0:00		
23:00												0:00		
23:30												0:00		
00:00												0:00		
Moyen	1117,8	6,8	42,2	9,3	20,6	7,4	7,3	64,5	0,2	1,6	0,7			
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30			
Intervalle de confiance moyen						3,85	1,80	15,05	0,06		0,29			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h (hh:mm) pour la journée												00:00		
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non		

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 9	JOUR : 28
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		8,1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:10
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,61
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		98,8
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

14:00 mise en sécurité de l'installation pour une intervention suite à une fuite vapeur

