RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 10 1

Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous-sières (2)	(3)
00:30	1114,0	6,5	43,0	9,0	19,2	5,7	15,5	64,9	0,2	1,1	1,0	0:00
01:00	1119,3	6,5	42,8	9,0	18,8	6,5	11,3	64,0	0,2	1,1	1,0	0:00
01:30	1123,6	6,5	41,9	9,0	18,5	7,8	11,9	68,5	0,2	1,0	1,0	0:00
02:00	1127,2	6,5	42,0	8,9	18,3	8,2	15,0	64,0	0,2	1,0	1,0	0:00
02:30	1116,5	6,6	42,9	8,9	17,4	7,5	22,5	65,2	0,2	1,1	0,9	0:00
03:00	1113,6	6,8	42,3	9,0	17,6	6,2	15,9	69,5	0,2	1,0	1,0	0:00
03:30	1120,0	6,6	43,1	9,0	17,9	7,7	22,5	66,6	0,2	0,9	1,0	0:00
04:00	1115,6	6,6	42,5	9,0	18,5	7,4	24,2	69,1	0,2	1,0	1,0	0:00
04:30	1112,3	6,7	42,5	9,1	18,2	7,3	31,9	64,6	0,2	1,1	1,0	0:00
05:00	1117,6	6,7	42,9	9,0	18,4	7,1	20,8	61,9	0,2	1,0	1,0	0:00
05:30	1114,1	6,6	42,3	9,1	18,2	8,2	25,0	66,9	0,2	1,0	1,0	0:00
06:00	1126,2	6,3	42,7	9,0	20,7	6,8	11,9	64,8	0,2	1,0	1,0	0:00
06:30	1113,2	6,7	42,4	9,1	18,2	7,7	26,1	64,6	0,2	1,0	1,0	0:00
07:00	1117,4	6,7	42,3	9,0	17,8	7,7	24,5	62,9	0,2	1,0	1,0	0:00
07:30	1124,5	6,4	42,2	8,9	18,6	7,6	24,1	66,1	0,2	1,0	1,0	0:00
08:00	1123,7	6,5	42,5	9,0	18,4	8,0	19,2	67,9	0,1	0,9	0,8	0:00
08:30	1115,9	6,6	42,3	9,1	18,5	7,2	11,7	65,6	0,1	0,8	0,6	0:00
09:00	1123,0	6,6	42,4	9,1	18,7	6,9	8,9	69,7	0,1	0,8	0,6	0:00
09:30	1122,4	6,5	43,4	9,1	18,6	6,5	10,5	64,7	0,1	0,7	0,6	0:00
10:00	1112,4	6,8	43,6	9,2	18,3	8,0	16,1	66,6	0,1	0,8	0,6	0:00
10:30	1094,8	7,1	43,5	9,4	17,5	8,6	18,5	70,2	0,1	0,9	0,6	0:00
11:00	1082,4	7,3	42,9	9,6	17,1	8,3	19,4	60,6	0,1	0,9	0,8	0:00
11:30	1083,8	7,3	42,7	9,5	17,3	7,2	17,4	66,7	0,2	0,9	1,0	0:00
12:00	1087,2	7,0	42,8	9,3	17,8	7,1	13,9	67,2	0,2	0,8	1,0	0:00
12:30	1096,8	6,9	42,0	9,5	18,3	6,6	10,2	67,5	0,2	0,8	1,0	0:00
13:00	1091,6	7,3	42,2	9,5	17,7	6,8	13,0	65,0	0,2	0,8	1,0	0:00
13:30	1093,4	7,1	42,2	9,5	17,9	5,9	10,1	64,6	0,2	0,9	1,0	0:00
14:00	1099,5	6,9	43,3	9,4	19,1	8,4	13,3	65,3	0,2	0,8	1,0	0:00
14:30	1093,3	7,1	42,1	9,5	17,5	6,2	8,8	65,2	0,2	0,8	1,0	0:00
15:00	1096,8	7,2	42,2	9,5	16,6	6,2	9,6	64,9	0,2	0,8	1,0	0:00
15:30	1099,6	7,0	41,8	9,3	17,4	6,2	11,1	65,0	0,2	0,8	1,0	0:00
16:00	1107,1	7,0	42,1	9,2	17,3	6,3	11,5	64,7	0,2	0,7	1,0	0:00
16:30	1101,8	7,1	42,2	9,4	15,9	7,6	25,2	62,9	0,2	0,9	1,0	0:00
17:00	1109,9	6,7	43,2	9,0	18,1	8,2	16,0	72,7	0,2	0,9	1,0	0:00
17:30	1101,3	7,1	43,3	9,3	16,8	7,2	16,6	56,3	0,2	0,8	1,0	0:00
18:00	1094,4	7,1	42,6	9,3	17,4	7,5	13,8	64,2	0,2	0,7	1,0	0:00
18:30	1089,7	7,1	41,9	9,4	16,3	6,9	11,1	61,4	0,2	0,8	1,0	0:00
19:00	1107,8	6,8	43,1	9,1	17,8	7,4	12,8	64,8	0,2	0,7	1,0	0:00
19:30	1096,0	7,1	43,8	9,2	15,7	8,7	21,6	53,8	0,2	0,7	1,0	0:00
20:00	1104,0	6,8	42,4	9,3	18,0	5,8	3,5	69,0	0,1	0,6	0,8	0:00
20:30	1102,2	7,0	43,0	9,4	17,5	5,8	8,9	61,1	0,1	0,4	0,7	0:00
21:00	1083,9	7,3	42,4	9,5	16,7	6,7	18,8	50,1	0,2	0,9	1,0	0:00
21:30	1077,9	7,6	44,1	9,2	14,3	8,2	60,4	44,7	0,3	0,9	1,0	0:00
22:00	1086,3	6,8	42,6	9,4	18,3	7,1	23,0	57,7	0,2	0,8	1,0	0:00
22:30	1096,8	7,0	42,1	9,3	17,5	7,9	13,9	53,4	0,2	0,9	1,0	0:00
23:00	1098,7	6,8	41,8	9,3	18,3	6,6	9,6	64,6	0,2	0,8	1,0	0:00
23:30	1095,9	7,2	42,4	9,4	16,9	7,9	21,6	67,3	0,2	0,9	1,0	0:00
00:00	1096,0	7,0	42,6	9,3	17,7	7,0	11,7	66,0	0,2	0,8	1,0	0:00
Moyen	**1105,0**	**6,9**	**42,6**	**9,2**	**17,8**	**7,2**	**17,0**	**64,1**	**0,2**	**0,9**	**0,9**	
V.L.E. Jour						**9**	**40**	**80**	**9**		**5**	
V.L.E. 1/2 h						**60**	**200**	**400**	**20**		**30**	
Intervalle de confiance moyen						**3,95**	**3,90**	**14,92**	**0,08**		**0,39**	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						**0:00**	**0:00**	**0:00**	**0:00**		**0:00**	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												**0:00**
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												**non**

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à

(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 10 JOUR : 1

Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		**5,0**	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		**45**	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		**150**	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		**0:00**	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		**0:00**	
Intervalle de confiance moyen		**0,47**	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		**100,0**	**Objectif : % > 95%**

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.