

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 10		8		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1101,9	7,0	42,4	9,5	19,5	6,0	6,6	67,3	0,1	1,6	1,0	0:00	
01:00	1107,4	6,7	42,1	9,5	19,5	6,4	7,6	67,4	0,1	1,6	1,0	0:00	
01:30	1105,9	7,0	42,5	9,5	19,2	7,4	10,2	67,2	0,1	1,6	1,0	0:00	
02:00	1101,9	6,9	42,3	9,5	19,1	8,0	11,9	67,1	0,1	1,5	1,0	0:00	
02:30	1116,0	6,6	42,6	9,3	19,7	6,8	8,2	65,0	0,1	1,6	1,0	0:00	
03:00	1107,7	6,9	42,3	9,5	19,0	7,1	8,9	66,7	0,1	1,6	1,0	0:00	
03:30	1118,9	6,5	43,6	9,1	20,1	9,2	33,0	89,5	0,1	1,5	1,0	0:00	
04:00	1104,6	6,9	42,3	9,5	19,6	6,7	11,3	69,9	0,1	1,5	1,0	0:00	
04:30	1102,3	6,8	43,0	9,4	19,5	8,4	14,7	67,3	0,1	1,5	1,0	0:00	
05:00	1109,5	6,8	42,8	9,4	19,3	9,6	17,1	64,2	0,1	1,5	1,0	0:00	
05:30	1107,5	6,8	42,5	9,3	19,5	5,9	7,1	69,7	0,1	1,5	1,0	0:00	
06:00	1115,6	6,5	42,1	9,4	21,8	5,1	3,2	66,0	0,1	1,7	1,0	0:00	
06:30	1114,9	6,7	42,4	9,4	19,7	5,4	13,7	67,3	0,1	1,6	1,0	0:00	
07:00	1105,4	6,8	41,4	9,5	19,3	6,0	10,2	70,6	0,1	1,6	1,0	0:00	
07:30	1117,2	7,1	37,7	10,0	21,1	6,9	6,7	57,8	0,2	1,7	1,0	0:00	
08:00	1104,8	7,0	36,4	9,7	21,5	8,1	8,9	64,5	0,1	1,7	0,9	0:00	
08:30	1111,3	7,1	36,6	10,0	18,8	9,9	18,1	68,2	0,0	1,4	0,7	0:00	
09:00	1108,5	7,1	37,1	9,9	19,2	6,8	4,6	68,3	0,0	1,4	0,7	0:00	
09:30	1118,9	6,8	38,1	9,6	20,7	6,1	3,9	68,8	0,0	1,4	0,7	0:00	
10:00	1125,9	6,6	38,5	9,5	20,2	7,4	6,1	66,4	0,0	1,3	0,7	0:00	
10:30	1130,0	6,6	40,0	9,3	20,6	8,5	8,5	66,4	0,0	1,3	0,7	0:00	
11:00	1124,6	6,6	40,4	9,4	20,3	8,1	10,1	66,4	0,0	1,5	0,7	0:00	
11:30	1128,9	6,6	40,8	9,4	20,6	7,3	7,2	71,0	0,0	1,5	0,7	0:00	
12:00	1123,5	6,9	41,0	9,5	19,5	7,9	13,8	66,7	0,0	1,6	0,7	0:00	
12:30	1115,1	6,8	41,0	9,5	19,7	7,5	8,5	69,3	0,0	1,5	0,7	0:00	
13:00	1124,6	6,6	41,2	9,4	20,8	6,7	7,1	67,3	0,0	1,6	0,7	0:00	
13:30	1124,6	6,7	42,3	9,3	20,2	7,8	15,3	66,6	0,1	1,6	0,7	0:00	
14:00	1132,7	6,4	41,7	9,4	22,1	7,7	21,0	64,0	0,2	1,6	1,1	0:00	
14:30	1118,0	6,9	40,9	9,6	20,1	6,5	17,1	66,7	0,2	1,7	1,0	0:00	
15:00	1121,3	6,7	41,8	9,4	19,9	8,0	20,6	66,0	0,1	1,6	1,0	0:00	
15:30	1113,9	6,7	42,5	9,5	19,6	7,2	11,8	67,1	0,2	1,5	1,0	0:00	
16:00	1104,7	7,0	42,3	9,5	19,1	7,3	17,9	68,0	0,1	1,5	1,0	0:00	
16:30	1096,8	7,3	42,0	9,7	18,3	8,3	28,2	64,3	0,2	1,4	1,0	0:00	
17:00	1100,9	6,9	42,6	9,4	18,6	7,0	24,7	69,0	0,1	1,4	1,0	0:00	
17:30	1101,8	7,0	41,7	9,5	19,5	6,0	12,8	65,9	0,2	1,4	1,0	0:00	
18:00	1103,0	7,0	42,5	9,5	19,0	7,6	26,9	67,2	0,1	1,4	1,0	0:00	
18:30	1112,6	6,7	43,0	9,3	19,5	6,8	15,9	65,2	0,2	1,4	1,0	0:00	
19:00	1119,0	6,6	42,0	9,4	19,7	6,2	11,2	71,1	0,1	1,4	1,0	0:00	
19:30	1121,4	6,5	42,4	9,2	20,4	6,1	13,7	67,5	0,2	1,3	1,0	0:00	
20:00	1120,0	6,7	42,9	9,3	20,0	7,2	16,0	67,3	0,1	1,5	0,8	0:00	
20:30	1125,3	6,2	42,2	9,2	21,5	6,8	4,3	75,5	0,0	1,5	0,6	0:00	
21:00	1136,0	6,4	42,6	9,1	21,8	8,1	20,7	70,6	0,0	1,6	0,6	0:00	
21:30	1126,5	6,4	39,6	9,7	22,2	6,0	5,1	65,5	0,0	1,7	0,7	0:00	
22:00	1133,8	6,7	41,5	9,5	23,0	6,5	7,6	65,8	0,0	1,9	0,7	0:00	
22:30	1114,2	6,8	39,0	9,7	21,4	7,0	10,3	69,8	0,0	1,6	0,7	0:00	
23:00	1116,3	6,8	39,2	9,9	21,2	8,4	7,5	67,0	0,0	1,7	0,7	0:00	
23:30	1120,8	6,5	40,2	9,6	21,7	8,2	6,5	66,8	0,0	1,7	0,7	0:00	
00:00	1119,3	6,8	40,6	9,6	20,6	7,5	8,9	69,6	0,0	1,9	0,7	0:00	
Moyen	1115,3	6,8	41,2	9,5	20,2	7,2	12,3	67,8	0,1	1,5	0,9		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,91	2,87	15,45	0,06	0,36			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 10	JOUR : 8
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,45
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

