

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 10 10												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1129.9	6.3	41.9	8.9	21.7	6.7	7.4	66.9	0.0	1.1	0.6	0:00
01:00	1134.0	6.4	41.7	9.1	21.3	6.4	7.8	68.4	0.0	1.4	0.7	0:00
01:30	1134.6	6.5	39.0	9.6	21.2	6.4	5.2	64.2	0.0	1.3	0.7	0:00
02:00	1112.7	6.9	40.3	9.6	19.7	7.8	10.4	68.9	0.0	1.2	0.7	0:00
02:30	1090.8	7.1	36.0	10.3	20.8	7.1	5.6	66.3	0.0	1.2	0.7	0:00
03:00	1124.3	6.6	39.2	9.5	21.6	7.6	7.2	63.7	0.0	1.6	0.7	0:00
03:30	1141.2	6.0	39.6	9.0	22.5	6.4	4.8	63.4	0.1	1.6	0.7	0:00
04:00	1134.7	6.8	39.5	9.6	21.1	8.3	10.2	66.8	0.0	1.7	0.7	0:00
04:30	1111.5	7.1	39.4	9.7	19.9	8.5	14.4	64.3	0.0	1.3	0.7	0:00
05:00	1107.2	6.9	38.2	9.7	20.0	8.9	20.3	70.9	0.0	1.4	0.7	0:00
05:30	1128.6	6.6	37.6	9.4	21.4	10.0	81.6	118.6	0.1	1.1	0.7	0:00
06:00	1145.6	6.3	38.8	9.4	23.4	4.4	4.8	68.2	0.1	1.6	0.9	0:00
06:30	1102.6	7.5	32.0	10.6	21.6	3.9	9.0	61.2	0.2	2.0	1.3	0:00
07:00	1109.3	7.2	32.3	10.5	20.6	6.9	22.6	64.1	0.3	1.8	1.2	0:00
07:30	1107.0	7.0	34.8	10.0	19.7	8.8	38.1	69.7	0.3	1.6	1.1	0:00
08:00	1112.4	7.1	36.2	9.9	19.8	8.1	24.8	66.1	0.2	1.1	0.9	0:00
08:30	1121.6	6.9	36.8	9.8	19.2	8.4	35.0	66.4	0.1	1.0	0.7	0:00
09:00	1121.8	6.9	36.7	9.8	19.7	8.0	30.0	68.3	0.2	0.9	0.9	0:00
09:30	1102.5	7.4	37.0	10.0	19.0	7.9	41.2	66.8	0.2	1.2	1.2	0:00
10:00	1099.3	7.1	39.6	9.7	17.3	8.2	39.9	65.0	0.2	1.1	1.1	0:00
10:30	1113.4	6.8	40.7	9.3	15.5	7.5	39.9	58.1	0.2	1.2	1.1	0:00
11:00	1139.8	6.4	37.1	9.6	20.3	7.2	15.7	68.1	0.3	1.2	1.1	0:00
11:30	1109.7	6.9	32.8	10.4	21.3	6.0	14.6	62.4	0.2	1.3	1.1	0:00
12:00	1120.5	6.7	38.2	9.5	20.3	6.2	24.1	67.5	0.2	1.3	1.0	0:00
12:30	1118.2	7.0	39.4	9.6	19.4	5.7	12.7	61.1	0.1	1.3	1.0	0:00
13:00	1094.4	7.3	39.0	9.9	16.7	7.3	18.1	63.1	0.2	1.2	1.0	0:00
13:30	1121.3	6.7	38.6	9.4	19.0	7.6	14.8	69.7	0.1	1.2	1.0	0:00
14:00	1144.0	6.1	39.0	9.1	22.5	7.2	7.7	67.5	0.1	1.2	1.0	0:00
14:30	1149.4	6.2	40.8	9.0	20.2	7.0	10.5	65.5	0.1	1.2	0.9	0:00
15:00	1139.5	6.4	41.0	9.0	20.4	5.8	6.6	68.3	0.1	1.2	0.9	0:00
15:30	1128.2	6.6	41.4	9.2	20.4	6.3	6.6	69.4	0.1	1.1	1.0	0:00
16:00	1120.1	6.7	42.3	9.4	19.9	8.1	10.8	67.6	0.1	1.3	0.9	0:00
16:30	1119.4	6.5	42.9	9.2	19.8	8.6	15.5	65.9	0.1	1.2	0.9	0:00
17:00	1118.3	6.7	42.4	9.4	20.1	9.4	11.1	64.2	0.1	1.2	1.0	0:00
17:30	1112.7	6.8	42.8	9.3	19.9	7.9	8.5	66.9	0.1	1.4	1.0	0:00
18:00	1110.1	6.7	42.1	9.4	18.8	8.4	9.4	66.3	0.1	1.3	1.0	0:00
18:30	1121.1	6.5	41.1	9.2	19.8	6.4	4.2	69.3	0.1	1.3	0.9	0:00
19:00	1144.8	6.2	42.6	9.0	19.9	7.3	5.9	63.6	0.1	1.3	0.9	0:00
19:30	1130.1	6.5	42.6	9.1	19.5	7.1	6.4	65.7	0.1	1.2	0.9	0:00
20:00	1125.6	6.5	41.8	9.3	19.6	8.1	4.8	72.8	0.1	1.0	0.8	0:00
20:30	1131.5	6.4	43.2	9.0	20.4	7.4	3.1	65.3	0.0	0.8	0.6	0:00
21:00	1124.3	6.3	42.8	9.1	20.0	7.3	6.4	73.0	0.1	1.1	1.0	0:00
21:30	1127.4	6.5	42.8	9.1	20.9	7.7	11.4	72.7	0.1	1.3	1.0	0:00
22:00	1127.8	6.4	43.2	9.2	22.3	8.5	9.3	75.8	0.1	1.3	1.0	0:00
22:30	1121.3	6.5	42.9	9.1	20.2	7.0	8.3	69.5	0.1	1.3	1.0	0:00
23:00	1117.7	6.6	42.1	9.3	19.8	8.2	11.8	65.5	0.1	1.3	1.0	0:00
23:30	1127.1	6.4	42.2	9.0	20.4	8.7	14.1	75.5	0.1	1.2	1.0	0:00
00:00	1136.1	6.4	42.4	9.1	20.1	6.8	9.6	65.6	0.1	1.3	1.0	0:00
Moyen	1122.2	6.7	39.7	9.5	20.2	7.4	15.5	68.0	0.1	1.3	0.9	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.88	3.15	15.36	0.05		0.39	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 10 JOUR : 10		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.47
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
	Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

