

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2016		MOIS : 10		12		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1113,0	6,8	42,8	9,2	19,2	5,6	35,8	65,5	0,1	1,5	0,6	0:00	
01:00	1101,3	7,1	43,4	9,5	17,8	5,9	45,6	61,4	0,0	1,5	0,7	0:00	
01:30	1099,8	7,1	42,5	9,6	17,4	4,9	27,4	71,5	0,1	1,4	0,7	0:00	
02:00	1102,3	7,0	42,6	9,5	17,8	5,0	35,7	68,6	0,1	1,6	0,7	0:00	
02:30	1103,7	7,0	42,3	9,4	18,5	4,4	33,5	66,8	0,1	1,5	0,7	0:00	
03:00	1108,9	6,8	42,7	9,3	19,4	3,5	11,2	68,8	0,1	1,8	0,7	0:00	
03:30	1107,8	6,8	42,7	9,4	19,8	3,2	19,1	68,1	0,1	1,8	0,7	0:00	
04:00	1102,1	7,0	43,0	9,6	18,7	5,0	58,6	66,7	0,1	1,8	0,7	0:00	
04:30	1092,7	7,2	42,0	9,8	19,0	3,9	19,1	69,5	0,1	2,0	0,7	0:00	
05:00	1103,9	7,0	42,7	9,6	19,0	2,7	7,9	64,6	0,1	2,1	0,7	0:00	
05:30	1103,5	7,0	42,8	9,6	19,5	4,2	21,9	68,8	0,1	2,0	0,7	0:00	
06:00	1116,5	6,5	42,8	9,5	22,2	6,3	22,5	72,5	0,2	2,3	0,9	0:00	
06:30	1120,9	6,6	41,9	9,5	21,1	8,2	28,0	63,0	0,4	2,1	1,1	0:00	
07:00	1112,7	6,6	41,6	9,4	21,3	8,8	22,8	71,2	0,3	1,9	1,0	0:00	
07:30	1119,9	6,6	40,9	9,5	21,2	8,2	16,9	65,6	0,4	1,8	1,1	0:00	
08:00	1104,8	7,3	40,4	9,8	19,8	8,8	15,2	66,3	0,2	1,9	0,9	0:00	
08:30	1092,9	7,1	39,0	9,9	19,9	8,1	8,7	68,3	0,1	1,9	0,7	0:00	
09:00	1111,4	6,8	40,2	9,5	20,9	8,7	7,2	67,5	0,1	1,8	0,7	0:00	
09:30	1113,3	7,1	39,2	9,9	20,7	8,7	5,8	64,6	0,1	1,9	0,7	0:00	
10:00	1108,2	6,9	39,2	9,7	20,8	8,0	7,2	64,3	0,0	1,9	0,7	0:00	
10:30	1097,0	7,1	39,5	9,7	19,5	8,8	6,3	68,3	0,1	1,8	0,7	0:00	
11:00	1115,1	6,8	38,9	9,7	20,2	9,0	4,1	70,3	0,1	1,7	0,7	0:00	
11:30	1097,0	7,3	37,0	10,1	20,0	9,2	7,8	66,9	0,1	1,8	0,7	0:00	
12:00	1111,5	6,8	38,6	9,5	19,0	12,0	19,4	66,4	0,1	1,7	0,7	0:00	
12:30	1126,7	6,7	39,0	9,5	19,6	8,7	5,7	69,6	0,1	1,6	0,7	0:00	
13:00	1117,9	6,9	41,1	9,4	19,3	7,2	5,0	66,2	0,1	1,7	0,6	0:00	
13:30	1107,8	7,0	42,1	9,5	19,2	7,1	3,3	67,6	0,1	1,8	0,6	0:00	
14:00	1119,9	6,6	42,1	9,5	22,2	6,2	0,4	67,7	0,1	2,1	0,7	0:00	
14:30	1129,3	6,4	43,6	9,1	20,6	7,8	9,8	68,6	0,1	2,3	0,6	0:00	
15:00	1121,4	6,7	42,6	9,3	20,5	8,4	5,4	64,9	0,0	2,2	0,6	0:00	
15:30	1118,6	6,7	41,3	9,5	19,9	7,9	11,6	68,7	0,1	2,0	0,7	0:00	
16:00	1130,6	6,5	41,8	9,3	20,2	8,3	18,3	66,1	0,0	2,0	0,6	0:00	
16:30	1121,7	6,6	42,8	9,3	19,5	7,2	8,7	68,2	0,1	2,0	0,6	0:00	
17:00	1125,5	6,7	42,3	9,5	19,0	8,8	32,5	69,5	0,1	1,9	0,6	0:00	
17:30	1126,6	6,5	42,6	9,1	20,3	6,3	8,8	65,2	0,1	1,9	0,6	0:00	
18:00	1119,2	6,8	42,7	9,3	19,0	9,2	38,3	67,9	0,1	1,7	0,8	0:00	
18:30	1113,0	6,8	42,4	9,3	18,7	7,6	25,7	62,5	0,2	1,3	0,9	0:00	
19:00	1113,2	6,8	42,6	9,2	18,8	6,7	18,2	68,3	0,2	1,2	0,9	0:00	
19:30	1118,4	6,7	42,7	9,2	19,3	6,5	12,2	64,3	0,2	1,3	0,9	0:00	
20:00	1108,5	7,0	42,6	9,5	17,6	9,2	17,5	62,9	0,1	1,4	0,8	0:00	
20:30	1106,8	6,8	42,6	9,3	18,0	9,0	6,2	67,1	0,1	1,5	0,6	0:00	
21:00	1134,2	6,3	42,0	9,1	20,1	7,6	6,5	69,5	0,0	1,4	0,6	0:00	
21:30	1126,3	6,5	40,8	9,3	20,8	9,2	25,0	63,8	0,1	1,6	0,6	0:00	
22:00	1133,8	6,3	42,7	9,3	22,2	7,7	31,1	68,1	0,1	1,7	0,7	0:00	
22:30	1114,9	6,8	42,8	9,5	18,5	6,0	39,7	64,9	0,1	1,7	0,7	0:00	
23:00	1109,7	6,6	42,3	9,3	19,1	7,2	32,1	74,0	0,2	1,6	0,9	0:00	
23:30	1121,4	6,6	42,8	9,1	19,4	7,0	24,1	61,4	0,2	1,4	0,9	0:00	
00:00	1117,8	6,8	42,0	9,3	18,2	9,3	79,7	73,7	0,1	1,5	0,7	0:00	
Moyen	1113,4	6,8	41,7	9,5	19,6	7,2	19,9	67,2	0,1	1,8	0,7		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,71	3,86	15,54	0,04	0,33			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :		2016		MOIS : 10		JOUR :	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						4,7	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)						0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)						0:00	
Intervalle de confiance moyen						0,52	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min						100,0	
						Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

