

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 10		13		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1138,0	6,2	42,3	8,9	20,1	5,2	29,5	65,9	0,1	1,5	0,6	0:00	
01:00	1132,4	6,5	42,5	9,2	19,2	6,1	47,3	69,7	0,0	1,6	0,6	0:00	
01:30	1127,1	6,5	42,7	9,3	18,9	5,5	56,9	66,2	0,1	1,4	0,6	0:00	
02:00	1123,1	6,7	42,7	9,4	18,8	3,9	13,4	67,2	0,0	1,6	0,6	0:00	
02:30	1120,2	6,7	42,9	9,3	18,8	5,0	19,4	69,7	0,1	1,7	0,6	0:00	
03:00	1119,1	6,7	42,4	9,2	19,1	10,7	31,5	66,1	0,0	1,7	0,6	0:00	
03:30	1128,1	6,4	42,3	9,1	19,7	7,0	13,0	67,8	0,1	1,8	0,6	0:00	
04:00	1130,4	6,5	42,8	9,1	19,6	7,4	14,2	68,5	0,0	1,7	0,6	0:00	
04:30	1121,6	6,6	42,5	9,2	19,1	8,8	21,1	67,7	0,1	1,8	0,6	0:00	
05:00	1119,2	6,7	42,3	9,2	19,1	6,7	10,2	65,4	0,2	1,6	1,0	0:00	
05:30	1128,0	6,5	42,4	9,1	19,5	5,9	12,8	65,1	0,2	1,4	1,1	0:00	
06:00	1132,0	6,3	43,5	9,1	21,0	7,3	16,2	65,9	0,2	1,5	1,1	0:00	
06:30	1125,3	6,5	42,2	9,2	18,7	7,7	24,2	69,0	0,2	1,4	1,1	0:00	
07:00	1130,9	6,4	42,6	9,2	19,7	7,6	12,7	63,2	0,2	1,4	1,1	0:00	
07:30	1119,7	6,7	42,0	9,4	19,4	6,9	12,4	65,2	0,2	1,4	1,1	0:00	
08:00	1125,4	6,4	42,7	9,0	19,4	8,8	20,6	68,8	0,4	1,4	0,8	0:00	
08:30	1125,6	6,4	42,5	9,1	19,2	6,8	14,8	71,2	0,1	1,2	0,6	0:00	
09:00	1122,3	6,7	41,9	9,3	18,4	8,1	22,2	64,5	0,0	1,1	0,6	0:00	
09:30	1114,2	6,8	42,6	9,2	17,7	7,4	17,6	67,1	0,1	1,1	0,6	0:00	
10:00	1123,7	6,6	42,4	9,2	18,3	7,5	11,6	67,1	0,0	1,1	0,6	0:00	
10:30	1131,1	6,3	43,3	9,0	19,3	7,8	17,1	62,6	0,1	1,2	0,6	0:00	
11:00	1123,9	6,7	42,8	9,3	19,8	6,4	7,4	71,9	0,0	1,2	0,6	0:00	
11:30	1100,9	7,2	42,7	9,5	17,8	9,5	33,2	59,1	0,1	1,1	0,6	0:00	
12:00	1100,2	6,8	42,4	9,5	18,0	9,8	77,2	70,9	0,1	1,2	0,6	0:00	
12:30	1114,2	6,8	43,4	9,2	17,7	7,7	77,8	65,3	0,1	1,0	0,6	0:00	
13:00	1113,5	7,0	42,5	9,4	17,6	5,6	34,3	63,2	0,1	1,2	0,7	0:00	
13:30	1109,3	6,9	42,9	9,3	17,4	5,1	35,2	60,7	0,1	1,2	0,7	0:00	
14:00	1116,9	6,5	42,5	9,3	19,9	5,8	34,3	67,9	0,1	1,2	0,7	0:00	
14:30	1126,2	6,6	42,7	9,1	19,1	5,1	24,0	69,8	0,1	1,1	0,7	0:00	
15:00	1110,8	6,8	42,2	9,3	19,3	4,7	9,0	69,4	0,0	1,2	0,6	0:00	
15:30	1122,6	6,6	42,9	9,2	19,9	7,8	29,0	65,4	0,1	1,3	0,6	0:00	
16:00	1116,2	6,9	42,9	9,5	18,9	9,7	30,4	68,9	0,1	1,2	0,7	0:00	
16:30	1085,0	7,5	43,2	9,6	16,8	5,9	27,9	54,7	0,1	1,3	0,7	0:00	
17:00	1088,4	7,1	42,4	9,5	16,8	7,3	22,5	66,2	0,1	1,1	0,7	0:00	
17:30	1120,4	6,6	41,6	9,4	18,2	6,0	29,9	65,4	0,0	1,0	0,7	0:00	
18:00	1116,1	6,8	42,6	9,2	18,5	4,9	18,5	63,7	0,1	1,2	0,8	0:00	
18:30	1125,9	6,5	42,9	9,0	19,6	4,6	11,8	62,5	0,2	1,3	0,9	0:00	
19:00	1117,5	6,6	43,1	9,3	19,0	6,5	10,8	63,3	0,2	1,5	0,9	0:00	
19:30	1104,8	7,0	43,1	9,5	18,3	8,4	19,4	65,0	0,2	1,4	1,0	0:00	
20:00	1095,5	7,0	42,3	9,6	18,9	9,0	21,4	67,9	0,1	1,2	0,8	0:00	
20:30	1104,6	6,9	42,4	9,6	19,1	7,0	16,1	67,0	0,0	1,0	0,7	0:00	
21:00	1104,3	6,9	42,7	9,5	19,7	7,3	25,3	65,8	0,1	1,1	0,7	0:00	
21:30	1112,4	6,7	42,1	9,6	19,7	7,2	32,6	70,9	0,0	1,2	0,7	0:00	
22:00	1114,6	6,7	42,6	9,6	21,4	5,7	19,1	66,7	0,1	1,4	0,7	0:00	
22:30	1101,0	7,1	41,8	9,7	19,1	6,9	46,4	69,5	0,1	1,4	0,7	0:00	
23:00	1106,3	6,9	42,4	9,4	18,5	9,7	50,0	61,5	0,0	1,3	0,7	0:00	
23:30	1115,0	6,6	42,3	9,3	18,1	7,5	77,3	67,4	0,1	1,1	0,6	0:00	
00:00	1120,6	6,7	42,1	9,2	18,2	5,6	66,8	67,9	0,0	1,1	0,7	0:00	
Moyen	1117,2	6,7	42,6	9,3	18,9	7,0	27,6	66,3	0,1	1,3	0,7		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,78	4,90	15,29	0,03		0,33		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 10	JOUR : 13
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,58
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

