

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 10		15		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1129,9	6,6	43,3	9,1	19,4	10,2	20,3	61,3	0,1	2,1	0,6	0:00	
01:00	1118,2	6,8	42,5	9,2	18,8	9,4	16,0	69,9	0,0	2,1	0,6	0:00	
01:30	1138,8	6,2	42,2	8,9	20,4	7,8	7,8	67,6	0,1	1,9	0,6	0:00	
02:00	1141,2	6,4	42,7	8,9	19,9	3,6	1,3	62,4	0,0	1,9	0,6	0:00	
02:30	1132,6	6,5	42,4	9,1	18,7	3,6	14,3	71,3	0,1	1,8	0,6	0:00	
03:00	1147,1	6,2	42,6	8,9	20,0	4,1	14,3	66,2	0,0	1,9	0,6	0:00	
03:30	1141,3	6,4	42,8	9,1	19,4	8,2	25,3	67,4	0,1	1,8	0,6	0:00	
04:00	1134,6	6,5	42,8	9,1	19,5	7,6	26,3	65,4	0,0	2,0	0,6	0:00	
04:30	1125,6	6,6	42,8	9,3	19,7	8,0	24,4	69,9	0,1	1,9	0,6	0:00	
05:00	1124,0	6,7	42,7	9,3	19,7	7,4	15,8	63,2	0,0	1,9	0,6	0:00	
05:30	1129,1	6,5	42,7	9,3	19,6	8,3	20,7	67,2	0,1	2,0	0,6	0:00	
06:00	1122,3	6,7	42,7	9,4	21,2	7,7	14,7	65,9	0,1	2,0	0,8	0:00	
06:30	1115,3	6,7	42,3	9,4	18,9	7,7	26,2	68,2	0,2	1,5	1,1	0:00	
07:00	1115,4	6,9	42,4	9,5	18,1	8,1	28,5	66,3	0,2	1,4	1,1	0:00	
07:30	1116,1	6,8	42,8	9,2	18,7	7,5	24,5	66,2	0,2	1,3	1,0	0:00	
08:00	1115,4	6,8	42,1	9,4	19,4	6,2	11,3	68,7	0,1	1,2	0,8	0:00	
08:30	1112,8	7,0	42,9	9,3	19,4	6,5	15,3	64,1	0,1	1,3	0,6	0:00	
09:00	1105,0	7,0	43,1	9,4	17,8	7,4	25,5	63,9	0,0	1,1	0,6	0:00	
09:30	1119,3	6,8	43,1	9,3	18,6	8,4	23,8	65,2	0,1	1,1	0,6	0:00	
10:00	1104,9	7,2	42,4	9,6	17,4	7,6	27,4	68,0	0,1	1,0	0,6	0:00	
10:30	1110,7	6,9	42,2	9,4	18,4	6,8	26,3	65,5	0,1	1,1	0,7	0:00	
11:00	1107,8	6,9	42,2	9,4	18,5	6,6	27,0	71,3	0,1	1,1	0,7	0:00	
11:30	1105,4	7,0	43,0	9,4	17,7	6,9	37,3	53,6	0,2	1,2	0,9	0:00	
12:00	1105,8	6,9	43,3	9,4	18,1	7,4	38,9	58,8	0,2	1,3	0,9	0:00	
12:30	1096,4	7,1	43,2	9,3	17,7	7,4	51,1	68,2	0,2	1,2	0,9	0:00	
13:00	1102,1	6,9	41,6	9,5	18,4	6,0	23,1	64,9	0,2	1,2	1,0	0:00	
13:30	1114,4	6,9	42,7	9,4	17,4	8,0	33,5	64,1	0,2	1,2	1,0	0:00	
14:00	1110,0	6,8	42,4	9,5	19,8	6,9	26,3	68,0	0,2	1,1	1,0	0:00	
14:30	1108,3	6,9	41,3	9,4	18,8	6,7	27,4	69,6	0,2	1,0	1,0	0:00	
15:00	1135,6	6,0	41,8	8,8	21,3	6,6	13,9	67,5	0,2	1,1	0,9	0:00	
15:30	1140,6	6,4	42,8	8,9	20,8	6,8	13,4	66,0	0,2	1,2	1,0	0:00	
16:00	1128,0	6,6	43,2	9,0	19,6	8,0	18,9	61,3	0,2	1,3	1,0	0:00	
16:30	1128,7	6,5	42,6	9,1	19,5	8,1	17,4	72,4	0,2	1,2	1,0	0:00	
17:00	1136,8	6,4	42,2	9,0	21,1	6,7	9,3	66,2	0,2	1,2	0,9	0:00	
17:30	1124,1	6,7	42,2	9,1	20,2	6,9	8,9	65,5	0,2	1,3	0,9	0:00	
18:00	1136,1	6,3	42,0	8,9	21,0	7,2	8,4	65,9	0,2	1,3	0,9	0:00	
18:30	1131,0	6,5	42,7	9,0	20,2	8,2	10,7	67,1	0,2	1,3	0,9	0:00	
19:00	1122,5	6,8	42,2	9,3	20,2	7,3	6,3	68,3	0,1	1,0	0,7	0:00	
19:30	1126,3	6,5	42,4	9,1	20,4	7,5	5,6	66,4	0,0	0,7	0,7	0:00	
20:00	1132,6	6,5	42,1	9,0	20,3	7,1	6,1	66,5	0,0	1,0	0,6	0:00	
20:30	1140,0	6,3	42,6	8,9	20,7	7,8	8,1	71,2	0,0	0,8	0,6	0:00	
21:00	1137,6	6,5	42,8	9,1	20,2	8,2	10,1	63,9	0,0	1,1	0,6	0:00	
21:30	1128,8	6,6	41,7	9,2	19,6	8,3	10,7	52,8	0,1	1,1	0,8	0:00	
22:00	1141,4	6,4	41,8	9,1	21,7	4,9	4,3	63,7	0,2	1,4	1,0	0:00	
22:30	1136,6	6,4	42,1	9,0	20,1	6,2	19,4	66,9	0,2	1,3	0,9	0:00	
23:00	1131,1	6,8	41,2	9,3	19,5	7,4	29,0	64,0	0,2	1,3	0,9	0:00	
23:30	1138,3	6,4	42,8	8,8	20,1	7,3	26,9	63,3	0,2	1,2	0,9	0:00	
00:00	1126,9	6,6	42,1	9,1	19,3	7,0	27,3	56,5	0,2	1,1	0,9	0:00	
Moyen	1124,4	6,6	42,5	9,2	19,5	7,2	19,4	65,6	0,1	1,4	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,87	4,39	15,28	0,05	0,35			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 10	JOUR : 15
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,48
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

