

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016				MOIS : 10		16						
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1128,9	6,6	41,6	9,2	19,4	4,6	17,4	55,4	0,2	1,1	0,9	0:00
01:00	1125,9	6,8	41,8	9,2	19,0	4,4	23,5	54,9	0,2	1,0	0,9	0:00
01:30	1122,7	6,7	41,3	9,2	19,3	2,8	3,0	58,4	0,2	0,8	0,9	0:00
02:00	1132,1	6,5	42,5	9,0	19,4	2,8	15,9	54,4	0,2	0,9	0,9	0:00
02:30	1124,6	6,6	41,7	9,1	20,4	2,3	1,3	56,6	0,2	0,8	0,9	0:00
03:00	1125,1	6,7	42,0	9,2	19,5	1,9	3,2	53,4	0,2	0,8	0,9	0:00
03:30	1125,2	6,5	42,0	9,0	20,6	2,2	9,1	58,5	0,2	0,8	0,9	0:00
04:00	1134,8	6,4	41,6	9,1	21,0	3,0	16,8	56,6	0,2	0,7	1,0	0:00
04:30	1125,2	6,5	41,9	9,2	20,3	3,3	16,0	55,5	0,2	0,7	0,9	0:00
05:00	1111,5	6,9	42,2	9,4	19,2	4,0	18,3	54,2	0,2	0,7	0,9	0:00
05:30	1103,2	7,1	41,0	9,5	19,2	2,4	1,9	57,6	0,2	0,7	1,0	0:00
06:00	1111,5	6,7	40,7	9,4	20,2	2,3	1,3	57,6	0,2	0,6	1,0	0:00
06:30	1119,2	6,9	42,1	9,2	19,8	2,0	0,5	54,4	0,2	0,7	0,9	0:00
07:00	1109,2	6,9	41,6	9,5	19,7	1,7	0,0	56,6	0,2	0,7	1,0	0:00
07:30	1106,1	7,4	41,0	9,8	20,6	1,9	0,9	51,4	0,2	0,7	1,0	0:00
08:00	1069,5	8,9	39,6	10,7	17,3	2,6	4,0	56,6	0,3	0,5	1,0	0:00
08:30												0:00
09:00												0:00
09:30												0:00
10:00												0:00
10:30												0:00
11:00												0:00
11:30												0:00
12:00												0:00
12:30												0:00
13:00												0:00
13:30												0:00
14:00												0:00
14:30												0:00
15:00												0:00
15:30												0:00
16:00												0:00
16:30												0:00
17:00												0:00
17:30												0:00
18:00												0:00
18:30												0:00
19:00												0:00
19:30												0:00
20:00												0:00
20:30												0:00
21:00												0:00
21:30												0:00
22:00												0:00
22:30												0:00
23:00												0:00
23:30												0:00
00:00												0:00
Moyen	1117,2	6,9	41,5	9,4	19,7	2,8	8,3	55,8	0,2	0,8	0,9	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						1,83	1,98	13,77	0,10		0,40	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 10	JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,55
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

8:30 : UVE en arrêt technique programmé

