

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 10 25												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1096.2	7.1	39.8	9.7	18.5	5.5	9.7	63.1	0.2	0.7	1.0	0:00
01:00	1089.8	7.2	39.5	9.8	18.2	6.9	25.6	68.2	0.3	0.8	1.0	0:00
01:30	1112.0	6.7	40.5	9.3	19.1	5.7	20.6	66.5	0.3	0.7	0.9	0:00
02:00	1115.0	6.8	39.5	9.4	18.7	4.4	14.8	62.9	0.3	0.7	0.9	0:00
02:30	1126.3	6.5	40.1	9.1	19.5	5.1	13.1	69.7	0.2	0.8	0.9	0:00
03:00	1128.7	6.6	40.2	9.4	18.9	5.3	13.5	67.6	0.3	0.7	0.9	0:00
03:30	1114.0	6.8	41.0	9.3	18.2	8.6	35.4	66.6	0.2	0.6	0.9	0:00
04:00	1110.6	7.0	40.6	9.5	17.6	10.3	39.5	64.5	0.2	0.7	0.9	0:00
04:30	1116.4	6.6	41.3	9.3	18.0	8.9	22.5	64.2	0.2	0.7	0.9	0:00
05:00	1114.7	6.7	41.0	9.3	18.4	7.6	22.4	65.4	0.3	0.6	0.9	0:00
05:30	1114.4	6.7	41.0	9.4	18.8	6.1	12.7	67.4	0.2	0.7	0.9	0:00
06:00	1110.5	6.7	42.7	9.5	19.8	7.4	20.2	60.2	0.2	0.7	1.0	0:00
06:30	1105.9	6.7	41.9	9.5	19.0	6.1	12.5	65.8	0.2	0.7	1.0	0:00
07:00	1100.4	6.9	41.5	9.6	19.1	6.8	17.4	65.1	0.2	0.7	1.0	0:00
07:30	1087.2	7.1	42.2	9.6	18.2	8.8	26.0	66.6	0.2	0.7	1.0	0:00
08:00	1088.6	7.0	41.7	9.7	18.8	7.1	9.9	70.4	0.1	0.7	0.9	0:00
08:30	1087.7	7.0	42.7	9.6	18.9	7.6	8.0	65.8	0.1	0.5	0.7	0:00
09:00	1079.6	7.2	42.0	9.9	18.3	7.5	9.0	69.8	0.1	0.7	0.7	0:00
09:30	1075.2	7.4	42.7	9.8	16.7	8.2	23.8	57.5	0.5	0.8	0.6	0:00
10:00	1085.0	7.0	40.0	9.9	19.9	6.8	4.3	70.5	0.1	1.0	0.7	0:00
10:30	1091.9	6.9	40.2	9.9	20.6	4.5	0.2	69.6	0.2	1.0	0.7	0:00
11:00	1076.7	7.2	41.8	10.0	18.6	6.1	8.7	66.5	0.3	0.9	0.7	0:00
11:30	1069.6	7.5	42.0	10.1	16.8	11.6	50.2	65.8	0.1	0.5	0.7	0:00
12:00	1076.2	7.2	40.5	9.9	18.6	8.6	25.0	66.9	0.1	0.7	0.7	0:00
12:30	1098.4	6.7	42.6	9.4	19.2	5.8	5.6	71.0	0.1	0.9	0.6	0:00
13:00	1101.7	6.9	41.6	9.8	19.2	7.4	8.1	71.3	0.0	0.7	0.7	0:00
13:30	1110.4	6.4	43.0	9.3	20.9	6.0	2.4	70.4	0.0	0.8	0.7	0:00
14:00	1110.4	6.5	41.7	9.6	22.1	6.2	3.2	67.2	0.1	0.8	0.7	0:00
14:30	1106.8	6.6	41.8	9.6	20.4	6.3	2.5	73.5	0.1	0.9	0.7	0:00
15:00	1113.3	6.5	41.7	9.4	20.2	7.7	7.4	67.2	0.1	0.7	0.6	0:00
15:30	1116.2	6.3	42.2	9.2	21.3	8.3	5.5	69.7	0.1	0.7	0.7	0:00
16:00	1122.7	6.3	42.4	9.3	20.8	4.6	0.6	68.3	0.0	0.8	0.6	0:00
16:30	1119.5	6.4	42.2	9.3	20.8	5.8	3.7	66.3	0.1	0.7	0.7	0:00
17:00	1120.6	6.5	42.0	9.5	20.1	6.4	3.2	67.5	0.0	0.9	0.7	0:00
17:30	1121.8	6.2	42.5	9.0	21.9	5.6	2.8	65.8	0.1	0.8	0.7	0:00
18:00	1127.6	6.3	42.2	9.2	21.1	4.9	2.7	66.8	0.1	0.9	0.8	0:00
18:30	1120.1	6.5	41.4	9.3	20.1	5.3	8.9	64.4	0.1	0.5	0.8	0:00
19:00	1104.3	6.8	40.8	9.6	19.7	7.4	5.1	69.2	0.1	0.2	0.7	0:00
19:30	1108.0	6.7	40.6	9.5	20.6	5.9	1.3	65.9	0.1	0.2	0.7	0:00
20:00	1105.5	6.8	40.4	9.6	20.8	7.4	7.5	65.6	0.0	0.3	0.7	0:00
20:30	1107.6	6.5	40.9	9.4	21.1	6.8	3.9	68.0	0.1	0.1	0.7	0:00
21:00	1105.2	6.8	41.2	9.7	20.4	7.0	5.4	67.7	0.1	0.3	0.7	0:00
21:30	1104.0	6.5	40.8	9.5	21.1	7.2	2.8	67.5	0.2	0.2	0.7	0:00
22:00	1120.7	6.3	40.8	9.5	22.6	6.5	2.4	66.6	0.1	0.3	0.7	0:00
22:30	1113.9	6.7	41.3	9.5	20.7	6.2	5.6	69.8	0.1	0.4	0.7	0:00
23:00	1108.0	6.7	40.8	9.7	20.4	7.5	5.2	66.3	0.1	0.2	0.7	0:00
23:30	1108.5	6.6	41.0	9.6	20.5	7.0	5.4	67.5	0.1	0.3	0.7	0:00
00:00	1113.0	6.7	40.5	9.6	20.8	7.5	6.0	66.5	0.1	0.2	0.7	0:00
Moyen	1105.4	6.7	41.3	9.5	19.7	6.8	11.5	67.0	0.1	0.6	0.8	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.79	2.36	15.33	0.05		0.33	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 10 JOUR : 25	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	6.0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.61
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

