

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 10 27												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1082.0	7.0	41.4	9.5	17.6	7.1	15.5	72.1	0.1	0.9	1.0	0:00
01:00	1096.6	7.0	41.8	9.3	18.2	7.4	23.2	61.9	0.1	1.0	1.0	0:00
01:30	1094.3	6.9	42.1	9.4	17.9	8.0	18.8	67.4	0.1	0.9	1.0	0:00
02:00	1091.9	6.9	42.1	9.3	18.0	8.4	32.4	67.0	0.1	0.9	1.0	0:00
02:30	1096.7	7.0	43.6	9.2	17.1	8.7	33.1	61.6	0.2	0.9	1.0	0:00
03:00	1091.0	6.9	42.4	9.4	17.8	7.3	20.5	65.6	0.1	0.9	1.0	0:00
03:30	1092.0	7.1	41.2	9.6	17.3	7.8	15.5	62.9	0.1	1.0	1.0	0:00
04:00	1087.6	7.2	42.0	9.6	16.7	5.9	12.2	63.5	0.1	0.9	1.0	0:00
04:30	1080.1	7.3	42.4	9.4	16.0	6.6	22.1	53.6	0.2	1.0	1.0	0:00
05:00	1084.7	7.2	41.7	9.3	14.9	8.7	25.8	64.3	0.2	1.0	1.0	0:00
05:30	1112.8	6.5	42.3	9.0	18.1	6.0	7.6	64.6	0.1	0.8	1.0	0:00
06:00	1113.0	6.7	42.7	9.1	18.7	6.1	9.0	70.6	0.2	1.0	1.0	0:00
06:30	1108.5	6.9	41.9	9.4	18.7	5.8	10.8	57.8	0.2	0.9	1.0	0:00
07:00	1105.8	6.7	42.0	9.2	19.6	7.2	9.0	71.1	0.2	0.9	1.0	0:00
07:30	1127.7	6.1	41.5	9.0	21.6	5.6	4.9	67.8	0.1	1.0	1.0	0:00
08:00	1117.7	6.6	44.0	9.1	19.2	8.0	13.3	65.9	0.1	0.6	0.8	0:00
08:30	1086.6	7.1	42.6	9.7	18.1	10.0	4.1	67.0	0.1	0.2	0.6	0:00
09:00	1076.6	7.4	42.5	9.8	17.3	7.7	3.1	62.3	0.1	0.2	0.6	0:00
09:30	1074.8	7.4	42.2	9.7	15.5	7.6	10.4	61.1	0.9	0.1	0.6	0:00
10:00	1096.3	7.0	41.7	9.4	16.9	8.2	7.2	65.5	0.1	0.3	0.6	0:00
10:30	1109.6	6.7	41.4	9.3	18.2	7.2	3.1	70.4	0.1	0.1	0.6	0:00
11:00	1135.1	6.1	40.8	9.2	21.1	5.8	0.0	68.6	0.1	0.2	0.6	0:00
11:30	1121.2	6.5	43.8	9.2	19.4	5.2	1.7	65.7	0.1	0.3	0.6	0:00
12:00	1078.6	7.5	42.8	9.9	15.2	9.6	15.4	66.1	0.1	0.3	0.6	0:00
12:30	1086.7	7.0	43.0	9.5	16.4	8.3	22.4	60.6	0.1	0.2	0.6	0:00
13:00	1091.2	6.9	41.9	9.5	17.3	7.7	9.2	60.4	0.1	0.2	0.6	0:00
13:30	1113.1	6.5	42.6	9.2	18.4	6.8	5.7	63.3	0.0	0.2	0.6	0:00
14:00	1108.4	6.5	42.8	9.3	20.0	7.2	4.0	68.0	0.0	0.3	0.6	0:00
14:30	1110.2	6.8	42.3	9.5	19.7	5.3	0.8	61.6	0.0	0.1	0.6	0:00
15:00	1115.6	6.2	42.0	9.1	21.3	5.1	0.8	72.2	0.1	0.1	0.6	0:00
15:30	1113.8	6.4	41.7	9.4	20.7	6.1	3.6	69.2	0.1	0.3	0.7	0:00
16:00	1118.0	6.6	44.4	9.1	19.9	7.5	8.6	66.3	0.0	0.2	0.6	0:00
16:30	1090.2	6.9	43.0	9.6	19.2	8.0	6.9	67.7	0.1	0.2	0.6	0:00
17:00	1083.2	7.2	42.4	9.6	18.0	10.3	12.4	61.1	0.0	0.1	0.6	0:00
17:30	1084.2	7.1	40.8	9.8	18.4	9.1	10.5	63.6	0.1	0.3	0.7	0:00
18:00	1089.7	6.9	41.1	9.6	18.3	9.5	3.6	64.8	0.1	0.4	0.8	0:00
18:30	1117.0	6.5	42.7	9.2	19.2	4.6	0.3	67.1	0.1	0.8	1.0	0:00
19:00	1101.8	6.9	42.2	9.5	19.0	4.8	4.5	66.9	0.1	0.8	1.0	0:00
19:30	1090.2	6.9	42.4	9.7	19.4	6.6	7.2	68.5	0.2	0.7	1.0	0:00
20:00	1091.5	6.9	42.7	9.7	19.3	7.7	6.5	68.4	0.1	0.9	0.8	0:00
20:30	1095.8	6.8	42.1	9.7	20.3	6.6	1.6	69.8	0.1	1.2	0.7	0:00
21:00	1096.2	6.8	43.0	9.6	20.0	7.0	2.5	64.0	0.1	1.2	0.7	0:00
21:30	1078.3	7.2	42.5	10.0	18.4	7.3	3.5	65.2	0.1	1.1	0.7	0:00
22:00	1081.8	7.1	42.4	10.0	19.2	7.5	5.2	65.9	0.1	1.2	0.7	0:00
22:30	1081.4	7.2	43.2	9.6	16.7	9.5	22.1	55.0	0.2	1.0	0.6	0:00
23:00	1080.0	7.1	41.4	9.8	17.9	10.5	9.6	70.3	0.1	1.1	0.6	0:00
23:30	1083.6	7.1	42.4	9.7	17.8	6.2	6.6	57.4	0.2	0.6	0.8	0:00
00:00	1082.9	7.2	42.1	9.9	17.0	27.4	50.3	80.2	0.3	0.5	1.0	0:00
Moyen	1096.8	6.9	42.3	9.5	18.4	7.8	11.0	65.5	0.1	0.6	0.8	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.87	2.40	15.04	0.05		0.34	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 10 JOUR : 27	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	8.0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.74
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

