

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 10		28		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1107,0	6,6	42,1	9,1	18,4	15,7	15,2	92,9	0,2	1,2	0,6	0:00	
01:00	1122,5	6,6	40,7	9,1	17,3	10,3	22,2	57,4	0,2	0,3	0,9	0:00	
01:30	1128,5	6,3	41,4	9,1	18,9	8,3	7,9	65,6	0,2	0,4	1,0	0:00	
02:00	1128,5	6,4	42,8	9,0	19,1	6,0	4,0	67,4	0,2	0,4	0,9	0:00	
02:30	1113,9	6,7	42,8	9,4	18,6	6,3	7,6	66,1	0,2	0,3	1,0	0:00	
03:00	1089,5	7,2	42,7	9,7	17,6	7,0	9,2	64,6	0,2	0,4	1,0	0:00	
03:30	1089,9	6,9	41,5	9,8	18,1	6,9	12,9	70,0	0,2	0,4	1,0	0:00	
04:00	1108,6	6,6	41,7	9,6	19,8	4,9	4,6	65,9	0,1	0,4	1,1	0:00	
04:30	1113,1	6,7	43,2	9,6	18,7	5,1	7,9	67,0	0,3	0,3	1,1	0:00	
05:00	1087,5	7,2	44,5	9,4	18,9	7,0	16,8	67,2	0,2	0,4	1,1	0:00	
05:30	1074,8	7,4	42,2	9,8	18,3	6,8	8,5	64,7	0,2	0,3	1,1	0:00	
06:00	1091,1	6,8	42,4	9,7	19,3	7,8	12,3	66,2	0,2	0,4	1,0	0:00	
06:30	1095,3	7,0	41,1	9,7	18,1	7,6	14,2	61,7	0,2	0,3	1,0	0:00	
07:00	1102,3	6,8	41,2	9,4	17,9	6,6	9,3	68,5	0,1	0,3	1,0	0:00	
07:30	1122,4	6,3	41,8	9,0	19,8	4,8	4,3	68,1	0,2	0,4	1,0	0:00	
08:00	1127,0	6,4	42,1	9,2	19,7	5,6	6,0	69,0	0,1	0,2	0,8	0:00	
08:30	1118,4	6,5	43,0	9,1	19,9	5,9	4,6	66,6	0,1	0,2	0,6	0:00	
09:00	1118,6	6,6	41,9	9,5	19,8	5,6	7,9	68,7	0,0	0,1	0,7	0:00	
09:30	1106,5	6,9	42,1	9,7	18,3	14,3	18,3	67,8	0,1	0,3	0,7	0:00	
10:00	1114,6	6,6	43,0	9,4	19,6	5,5	1,4	66,1	0,0	0,1	0,6	0:00	
10:30	1094,8	7,1	42,9	9,7	18,2	5,7	9,0	65,0	0,1	0,1	0,6	0:00	
11:00	1110,9	6,5	42,5	9,4	20,0	6,6	6,9	73,5	0,0	0,2	0,6	0:00	
11:30	1115,2	6,7	43,4	9,5	20,2	6,6	8,7	62,6	0,1	0,2	0,7	0:00	
12:00	1091,8	7,1	42,8	9,8	19,2	9,2	5,5	71,8	0,1	0,3	0,7	0:00	
12:30	1092,0	7,0	42,5	9,8	18,7	8,3	5,7	65,6	0,1	0,3	0,7	0:00	
13:00	1095,2	7,1	43,6	9,4	18,0	8,8	13,8	63,3	0,1	0,3	0,6	0:00	
13:30	1109,9	6,5	42,4	9,3	19,9	6,9	1,8	70,6	0,1	0,5	0,6	0:00	
14:00	1121,1	6,4	43,0	9,5	21,9	4,9	0,0	65,4	0,0	0,4	0,7	0:00	
14:30	1103,6	7,1	42,6	9,6	18,9	5,9	8,5	62,9	0,1	0,4	0,6	0:00	
15:00	1088,3	7,3	42,1	9,8	17,5	8,9	18,4	65,3	0,1	0,3	0,6	0:00	
15:30	1100,5	6,8	41,8	9,5	18,5	7,9	12,6	69,1	0,1	0,2	0,6	0:00	
16:00	1108,4	6,8	42,6	9,3	18,4	7,6	10,1	65,3	0,1	0,3	0,6	0:00	
16:30	1118,1	6,5	42,1	9,2	20,5	6,0	1,8	69,7	0,1	0,3	0,6	0:00	
17:00	1106,8	7,0	42,5	9,3	19,1	7,3	9,4	65,2	0,1	0,3	0,7	0:00	
17:30	1119,4	6,3	41,4	9,3	20,7	6,4	3,6	68,9	0,1	0,2	0,7	0:00	
18:00	1139,2	6,1	42,7	8,9	21,8	5,8	7,5	63,9	0,1	0,7	0,8	0:00	
18:30	1122,4	6,5	42,6	9,3	20,6	8,0	28,8	66,8	0,2	1,1	0,9	0:00	
19:00	1108,2	6,7	42,9	9,4	20,1	8,3	31,7	65,7	0,1	1,1	0,9	0:00	
19:30	1097,4	6,9	42,9	9,5	19,4	7,1	25,6	69,4	0,1	1,1	0,9	0:00	
20:00	1101,6	6,8	42,0	9,5	20,1	7,0	17,8	67,6	0,1	1,4	0,8	0:00	
20:30	1103,3	6,8	42,2	9,6	19,8	6,8	15,2	68,6	0,1	1,7	0,7	0:00	
21:00	1098,3	6,9	42,4	9,7	19,9	6,9	12,6	66,5	0,0	1,7	0,7	0:00	
21:30	1095,1	7,1	43,1	9,6	19,6	7,8	13,7	61,8	0,1	1,5	0,7	0:00	
22:00	1092,4	7,0	43,2	9,7	20,4	7,5	16,9	64,2	0,1	1,5	0,7	0:00	
22:30	1091,7	7,2	42,4	9,6	18,4	8,1	25,3	63,4	0,2	1,7	0,7	0:00	
23:00	1093,5	7,0	41,2	9,7	18,6	7,9	26,2	69,1	0,1	1,7	0,7	0:00	
23:30	1106,3	6,8	42,4	9,4	19,9	6,2	11,2	67,2	0,1	1,8	0,6	0:00	
00:00	1100,7	6,9	42,2	9,6	19,2	7,4	16,8	64,7	0,1	1,7	0,7	0:00	
Moyen	1106,0	6,8	42,4	9,5	19,2	7,3	11,7	67,0	0,1	0,6	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,83	2,61	15,32	0,04	0,35			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 10	JOUR : 28
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,57
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

