

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 11		1		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1101,0	6,9	42,6	9,3	17,8	8,7	19,6	66,7	0,2	1,0	0,7	0:00	
01:00	1103,0	6,9	42,8	9,3	17,6	8,3	22,4	65,2	0,2	0,5	0,6	0:00	
01:30	1108,9	6,6	42,7	9,1	18,8	6,2	5,2	69,3	0,2	0,9	0,6	0:00	
02:00	1104,3	6,8	42,9	9,2	18,6	5,7	6,9	63,5	0,1	1,1	0,6	0:00	
02:30	1110,5	6,8	43,0	9,1	18,9	5,8	9,0	62,3	0,1	0,7	0,6	0:00	
03:00	1100,3	7,0	42,3	9,3	18,2	6,4	14,1	62,5	0,1	0,7	0,6	0:00	
03:30	1107,2	6,8	42,6	9,2	17,9	7,7	19,6	63,2	0,2	0,9	0,6	0:00	
04:00	1099,7	7,0	42,0	9,4	17,7	8,6	24,7	68,8	0,1	0,6	0,6	0:00	
04:30	1105,5	6,8	42,3	9,2	17,9	7,5	20,0	64,2	0,1	1,1	0,6	0:00	
05:00	1103,6	7,0	42,3	9,3	17,6	6,7	27,4	63,1	0,1	1,0	0,7	0:00	
05:30	1106,3	6,7	42,4	9,2	17,7	7,1	44,6	69,8	0,2	1,1	0,9	0:00	
06:00	1116,1	6,5	42,8	9,3	19,9	5,9	26,1	65,4	0,2	1,1	1,0	0:00	
06:30	1111,3	6,8	42,4	9,3	18,6	7,2	34,0	66,5	0,4	1,1	1,0	0:00	
07:00	1097,6	7,0	42,2	9,5	17,9	8,2	23,0	70,3	0,4	1,0	0,8	0:00	
07:30	1101,5	6,8	42,1	9,4	17,9	7,6	19,5	61,3	0,3	0,9	0,7	0:00	
08:00	1115,8	6,5	42,3	9,4	18,6	7,1	16,2	66,8	0,1	0,7	0,7	0:00	
08:30	1108,3	6,8	43,3	9,3	18,7	7,4	16,9	67,5	0,1	0,7	0,7	0:00	
09:00	1095,8	7,0	42,3	9,6	18,3	7,2	23,3	67,3	0,1	0,9	0,7	0:00	
09:30	1089,2	7,1	42,9	9,5	17,3	6,8	31,5	60,6	0,2	0,8	0,7	0:00	
10:00	1099,0	6,9	42,5	9,3	17,8	7,4	67,8	68,0	0,2	0,8	0,8	0:00	
10:30	1107,4	6,8	42,5	9,2	18,5	5,5	47,8	66,1	0,4	1,2	1,0	0:00	
11:00	1089,2	7,2	42,2	9,4	16,8	4,8	46,1	62,0	0,3	1,1	1,0	0:00	
11:30	1110,4	6,6	42,5	9,1	19,5	5,2	52,5	71,1	0,3	1,2	0,9	0:00	
12:00	1101,9	6,8	42,6	9,3	18,3	4,5	39,7	60,8	0,3	1,3	0,9	0:00	
12:30	1104,4	6,8	42,7	9,2	18,7	4,7	27,2	69,0	0,3	1,2	0,9	0:00	
13:00	1106,4	6,7	43,4	9,2	18,1	5,5	34,1	64,8	0,3	1,1	0,9	0:00	
13:30	1100,8	6,9	42,0	9,3	18,9	6,1	28,2	66,3	0,3	1,2	0,9	0:00	
14:00	1114,7	6,4	43,0	9,3	19,7	7,8	24,0	66,7	0,3	1,3	0,9	0:00	
14:30	1102,6	6,9	41,7	9,5	18,3	7,9	30,5	66,0	0,3	1,2	0,9	0:00	
15:00	1093,9	7,1	42,2	9,4	18,3	7,2	29,1	66,7	0,2	1,2	0,9	0:00	
15:30	1106,9	6,7	42,5	9,1	19,3	6,9	23,7	66,8	0,3	1,2	0,9	0:00	
16:00	1110,8	6,7	42,0	9,4	18,7	7,8	26,3	65,6	0,2	1,1	0,9	0:00	
16:30	1102,2	7,0	43,0	9,3	18,0	8,7	27,6	63,2	0,3	1,2	0,9	0:00	
17:00	1097,8	7,0	41,7	9,5	18,2	7,2	17,9	69,0	0,2	1,2	0,9	0:00	
17:30	1115,0	6,6	42,8	9,1	19,6	6,0	15,3	63,2	0,2	1,2	0,9	0:00	
18:00	1097,0	7,0	42,3	9,5	18,2	7,6	20,1	70,2	0,2	1,1	0,9	0:00	
18:30	1099,3	7,0	42,8	9,5	18,2	6,9	15,6	62,4	0,3	1,1	0,9	0:00	
19:00	1077,6	7,4	42,9	9,6	16,5	9,3	28,7	68,7	0,2	0,8	0,8	0:00	
19:30	1085,8	7,2	42,6	9,5	17,6	8,1	20,8	72,2	0,1	0,5	0,6	0:00	
20:00	1090,8	7,2	41,9	9,6	17,3	7,0	35,9	65,8	0,1	0,8	0,7	0:00	
20:30	1104,7	6,8	42,9	9,3	18,2	6,1	30,1	67,0	0,3	1,3	0,9	0:00	
21:00	1102,2	6,9	42,9	9,5	18,0	6,7	21,9	65,1	0,2	1,2	0,9	0:00	
21:30	1094,9	7,0	43,3	9,5	17,8	8,6	25,9	64,6	0,4	1,2	0,9	0:00	
22:00	1097,3	6,8	42,6	9,6	19,4	7,1	14,2	67,2	0,3	1,2	1,0	0:00	
22:30	1102,1	6,9	42,4	9,5	17,3	8,7	32,7	58,9	0,3	1,2	0,9	0:00	
23:00	1096,0	7,1	42,2	9,4	17,2	6,1	17,7	65,1	0,2	1,3	0,9	0:00	
23:30	1112,5	6,6	41,9	9,2	18,0	7,1	23,1	67,6	0,3	1,2	0,9	0:00	
00:00	1117,2	6,6	42,2	9,2	17,7	7,0	16,6	65,2	0,2	1,2	0,9	0:00	
Moyen	1102,6	6,9	42,5	9,3	18,2	7,0	25,9	65,8	0,2	1,0	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,87	5,48	15,30	0,09	0,36			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 11	JOUR : 1
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,60
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

