

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 11	3	CONCENTRATIONS POLLUANTS								Dépassement d'au moins 1 VLE	
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		(en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)			Pous- sières (2)
00:30	1101,8	6,7	42,3	9,6	19,1	6,8	9,9	70,3	0,0	1,3	0,6		0:00
01:00	1099,6	6,8	43,3	9,5	19,6	5,6	8,6	64,7	0,0	1,3	0,6		0:00
01:30	1100,0	6,5	42,6	9,5	20,3	6,3	7,4	70,5	0,0	1,4	0,7		0:00
02:00	1109,8	6,5	42,3	9,5	20,7	6,0	4,5	67,0	0,6	1,5	0,7		0:00
02:30	1100,9	7,0	43,3	9,7	19,3	7,6	11,8	68,4	0,0	1,3	0,7		0:00
03:00	1096,7	6,7	42,3	9,6	19,9	7,8	11,4	67,4	0,0	1,5	0,7		0:00
03:30	1103,3	6,6	42,3	9,6	20,2	7,0	7,6	70,1	0,0	1,3	0,7		0:00
04:00	1090,0	7,4	39,0	10,3	19,4	7,1	5,9	64,8	0,0	1,4	0,8		0:00
04:30	1054,0	7,9	37,5	10,8	18,0	7,9	5,5	62,5	0,1	1,4	0,8		0:00
05:00	1080,4	7,0	37,9	10,0	20,0	6,9	5,9	64,8	0,1	1,2	0,9		0:00
05:30	1103,0	6,5	39,3	9,5	20,9	6,1	7,7	66,7	0,2	1,1	1,0		0:00
06:00	1123,5	6,3	41,0	9,4	21,6	7,3	16,4	67,9	0,2	1,1	1,0		0:00
06:30	1113,1	6,5	42,2	9,3	20,1	8,5	20,3	68,6	0,2	1,1	1,0		0:00
07:00	1099,4	6,9	42,2	9,7	19,3	7,3	11,8	67,0	0,1	1,4	0,9		0:00
07:30	1093,4	7,0	42,5	9,7	19,2	7,0	8,9	66,7	0,0	1,3	0,7		0:00
08:00	1100,2	6,7	42,7	9,5	19,5	7,2	7,3	71,0	0,1	1,6	0,7		0:00
08:30	1095,1	6,8	42,6	9,6	19,7	6,7	6,9	64,9	0,1	1,2	0,7		0:00
09:00	1091,7	7,0	41,9	9,9	18,8	7,6	6,4	67,7	0,1	1,3	0,7		0:00
09:30	1090,4	7,0	42,6	9,8	19,0	7,3	7,4	68,7	0,3	1,5	0,7		0:00
10:00	1091,0	7,1	41,9	9,9	18,7	7,5	4,2	66,5	0,2	1,5	0,7		0:00
10:30	1098,9	6,9	41,5	9,7	19,5	6,8	4,5	65,5	0,1	1,7	0,7		0:00
11:00	1095,0	7,0	40,9	9,7	18,3	7,4	8,4	66,8	0,0	1,6	0,7		0:00
11:30	1096,3	7,1	41,3	9,6	16,7	10,3	33,1	59,6	0,4	1,4	0,6		0:00
12:00	1106,0	7,0	42,0	9,4	17,5	8,9	28,1	77,3	0,0	1,1	0,6		0:00
12:30	1103,7	6,9	41,6	9,6	18,8	6,3	5,9	75,3	0,1	1,2	0,6		0:00
13:00	1099,4	6,9	43,4	9,6	17,8	6,4	21,5	65,6	0,0	1,2	0,6		0:00
13:30	1094,0	7,1	41,4	9,6	18,7	6,7	11,4	73,0	0,0	1,4	0,6		0:00
14:00	1101,6	6,8	42,1	9,8	20,0	7,0	8,6	68,2	0,0	1,1	0,7		0:00
14:30	1106,0	6,8	41,9	9,6	19,8	7,1	11,5	66,5	0,1	1,6	0,7		0:00
15:00	1087,4	7,3	42,0	9,8	17,9	8,4	20,8	67,9	0,0	1,2	0,7		0:00
15:30	1097,7	7,1	42,2	9,6	18,0	9,0	13,5	62,6	0,1	1,3	0,6		0:00
16:00	1096,1	7,0	42,0	9,6	17,8	8,9	12,7	67,2	0,0	1,4	0,6		0:00
16:30	1106,2	6,7	41,6	9,5	18,3	6,6	11,2	71,0	0,2	1,4	0,6		0:00
17:00	1101,2	7,1	42,8	9,5	16,8	7,7	34,1	55,0	0,1	1,5	0,7		0:00
17:30	1104,2	6,7	42,3	9,3	17,2	6,8	23,8	65,6	0,3	1,5	0,9		0:00
18:00	1106,6	6,8	43,3	9,2	17,3	6,3	17,4	61,5	0,2	1,5	0,9		0:00
18:30	1098,6	7,0	42,2	9,4	16,6	8,3	21,1	70,1	0,4	1,4	0,9		0:00
19:00	1106,8	6,9	42,9	9,3	17,6	6,9	16,2	63,8	0,1	1,1	0,8		0:00
19:30	1095,2	6,9	42,8	9,3	17,3	8,0	23,8	62,6	0,2	0,9	0,9		0:00
20:00	1095,4	7,0	42,5	9,4	17,1	6,7	20,8	65,4	0,2	0,9	1,0		0:00
20:30	1098,5	6,8	42,5	9,4	16,9	7,1	35,2	66,5	0,3	0,9	1,0		0:00
21:00	1094,3	7,2	42,6	9,5	16,4	7,0	61,9	62,3	0,2	0,9	1,0		0:00
21:30	1090,2	7,2	42,6	9,5	15,6	6,9	63,3	67,7	0,8	0,8	1,0		0:00
22:00	1100,3	6,8	42,7	9,5	17,9	6,3	46,1	58,2	0,3	0,8	1,1		0:00
22:30	1101,3	6,9	43,0	9,2	17,3	5,6	53,9	55,3	1,2	0,8	1,0		0:00
23:00	1090,2	7,1	42,0	9,6	16,1	4,8	55,0	66,8	1,5	0,8	1,0		0:00
23:30	1091,5	7,1	42,9	9,4	16,0	4,5	66,7	62,6	2,3	0,8	1,0		0:00
00:00	1089,0	7,3	42,1	9,5	15,3	3,8	55,0	58,8	0,8	0,8	1,0		0:00
Moyen	1097,7	6,9	42,0	9,6	18,4	7,0	20,0	66,1	0,3	1,2	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,83	3,78	15,21	0,10		0,34		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 11	JOUR : 3
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			5,9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,54
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

