

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 11 7												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1091.3	7.2	42.8	9.7	17.8	8.7	20.2	61.9	0.2	1.7	1.0	0:00
01:00	1080.5	7.2	42.4	9.7	17.3	7.4	9.8	67.7	0.2	1.7	1.0	0:00
01:30	1096.4	7.0	41.6	9.6	17.5	8.4	18.3	66.0	0.2	1.6	1.0	0:00
02:00	1104.6	6.7	42.6	9.3	18.1	7.6	22.8	66.2	0.2	1.4	1.0	0:00
02:30	1107.4	6.6	42.4	9.3	18.6	7.7	24.2	66.5	0.2	1.5	1.0	0:00
03:00	1101.1	7.0	42.6	9.6	17.4	7.1	22.1	65.2	0.2	1.4	1.0	0:00
03:30	1100.8	6.8	42.4	9.4	18.1	6.4	24.8	66.6	0.2	1.4	1.0	0:00
04:00	1100.2	6.7	42.4	9.4	18.4	6.4	17.4	69.2	0.2	1.4	1.0	0:00
04:30	1104.3	6.8	42.7	9.4	17.9	6.7	20.2	63.4	0.2	1.3	1.0	0:00
05:00	1113.4	6.6	42.2	9.3	19.3	6.8	19.0	67.7	0.2	1.3	1.0	0:00
05:30	1109.3	6.5	40.8	9.5	19.8	8.7	25.4	64.8	0.3	1.4	1.0	0:00
06:00	1127.6	6.3	44.1	9.3	21.5	7.7	5.0	68.1	0.1	0.6	0.7	0:00
06:30	1113.1	6.5	42.8	9.3	20.4	5.6	8.7	67.3	0.1	0.8	0.7	0:00
07:00	1113.1	6.6	42.8	9.4	19.9	6.2	15.6	66.2	0.1	1.0	0.7	0:00
07:30	1113.4	6.5	42.3	9.4	20.1	5.9	12.6	70.0	0.1	0.9	0.7	0:00
08:00	1100.7	6.9	42.1	9.7	18.8	8.2	29.8	68.8	0.1	1.0	0.7	0:00
08:30	1104.8	6.7	42.4	9.6	19.8	6.7	12.2	65.5	0.1	1.1	0.7	0:00
09:00	1097.2	6.9	42.6	9.5	19.2	7.7	18.1	66.3	0.1	1.3	0.8	0:00
09:30	1102.6	6.8	41.8	9.6	19.3	7.0	13.7	67.1	0.2	1.4	1.0	0:00
10:00	1102.9	6.8	42.9	9.4	18.1	7.1	16.9	62.2	1.0	1.5	1.0	0:00
10:30	1105.8	6.4	42.3	9.2	19.4	6.7	9.1	73.0	0.7	1.3	1.0	0:00
11:00	1115.6	6.6	42.2	9.3	19.9	6.3	7.8	63.6	0.2	1.4	1.1	0:00
11:30	1113.0	6.6	42.1	9.4	19.7	6.8	8.3	70.3	0.9	1.2	1.0	0:00
12:00	1103.3	6.9	42.9	9.4	18.6	8.2	13.6	61.3	0.3	1.3	1.0	0:00
12:30	1094.3	7.0	42.8	9.4	15.7	12.2	36.9	52.7	0.2	1.2	1.0	0:00
13:00	1105.7	6.6	41.8	9.2	19.1	6.5	3.7	68.6	0.2	1.2	0.9	0:00
13:30	1106.8	6.8	43.0	9.3	18.7	5.1	8.2	66.9	0.3	1.3	1.0	0:00
14:00	1111.4	6.4	42.6	9.1	20.6	5.9	7.9	108.6	0.2	1.3	1.1	0:00
14:30	1124.5	6.7	40.7	9.1	18.4	9.5	14.9	27.4	0.8	1.4	1.0	0:00
15:00	1108.9	7.0	38.1	9.2	16.7	8.8	18.8	216.3	0.2	1.3	1.0	0:00
15:30	1105.2	6.8	40.9	9.3	17.3	9.5	17.2	52.3	0.2	1.7	0.9	0:00
16:00	1112.5	6.6	42.0	9.2	18.4	8.3	14.7	68.3	0.2	1.7	0.9	0:00
16:30	1107.5	6.8	42.2	9.5	17.6	7.7	10.0	64.1	0.2	1.5	0.9	0:00
17:00	1095.7	7.0	42.2	9.5	17.1	6.6	12.3	64.0	0.7	1.4	0.9	0:00
17:30	1089.8	7.1	41.9	9.5	17.0	6.4	12.2	68.1	0.2	1.3	0.9	0:00
18:00	1106.8	6.8	42.6	9.1	17.8	6.4	18.9	66.3	0.2	1.2	0.9	0:00
18:30	1109.1	6.4	42.2	9.1	18.8	6.0	10.9	67.7	0.2	1.2	0.9	0:00
19:00	1124.9	6.3	43.3	9.1	20.1	5.3	5.9	69.8	0.1	1.1	0.8	0:00
19:30	1099.4	6.8	43.3	9.6	18.2	7.8	17.2	63.9	0.1	1.1	0.7	0:00
20:00	1097.0	6.9	42.1	9.5	18.9	8.0	11.0	69.8	0.1	1.2	0.7	0:00
20:30	1108.2	6.6	41.9	9.4	19.8	5.8	3.8	67.4	0.1	1.1	0.7	0:00
21:00	1111.5	6.6	42.3	9.6	19.5	6.5	7.2	65.5	0.1	1.3	0.7	0:00
21:30	1098.5	7.0	43.4	9.5	18.0	9.5	14.0	66.5	0.1	1.3	0.7	0:00
22:00	1098.9	6.7	42.4	9.6	19.7	7.8	6.2	65.0	0.1	1.2	0.7	0:00
22:30	1103.5	6.8	41.1	9.5	19.5	8.1	8.9	69.7	0.1	1.4	0.7	0:00
23:00	1106.4	6.8	42.6	9.4	18.6	7.6	9.4	67.4	0.1	1.1	0.7	0:00
23:30	1094.8	6.9	41.4	9.7	19.2	7.4	5.3	67.3	0.1	1.1	0.7	0:00
00:00	1118.0	6.4	43.1	9.3	20.1	6.5	5.4	69.9	0.1	1.0	0.7	0:00
Moyen	1105.5	6.7	42.3	9.4	18.7	7.3	14.1	69.3	0.2	1.3	0.9	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3.90	3.25	15.07	0.09	0.37		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 11 JOUR : 7		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.9	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.50	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

