

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 11		9		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1098,9	6,9	42,3	9,6	19,1	7,4	6,6	65,4	0,1	1,1	0,7	0:00	
01:00	1097,2	6,9	43,0	9,6	18,7	7,5	9,8	68,3	0,1	1,0	0,6	0:00	
01:30	1091,3	7,0	42,6	9,7	18,2	8,5	11,8	65,1	0,1	0,9	0,6	0:00	
02:00	1100,9	6,8	42,6	9,4	18,3	8,7	16,0	65,1	0,1	1,0	0,6	0:00	
02:30	1098,9	7,0	42,1	9,5	18,0	9,1	27,8	65,6	0,1	1,0	0,6	0:00	
03:00	1105,4	6,8	43,0	9,3	18,2	6,9	23,1	68,6	0,1	1,4	0,7	0:00	
03:30	1098,8	6,8	42,2	9,6	19,0	5,0	4,6	68,8	0,1	1,0	0,7	0:00	
04:00	1099,6	6,8	42,7	9,5	19,2	5,4	8,7	66,0	0,1	1,2	0,7	0:00	
04:30	1098,6	6,8	43,1	9,5	18,7	7,3	10,8	64,9	0,1	1,3	0,7	0:00	
05:00	1087,4	7,2	42,5	9,7	17,1	9,8	22,0	63,4	0,2	1,3	0,8	0:00	
05:30	1093,4	6,9	41,7	9,5	17,7	8,0	15,4	67,6	0,2	1,6	1,0	0:00	
06:00	1114,5	6,6	41,5	9,6	20,4	5,7	3,9	68,3	0,2	1,6	1,0	0:00	
06:30	1109,5	6,8	42,8	9,4	17,7	7,8	20,5	69,6	0,2	1,5	1,0	0:00	
07:00	1097,8	7,1	43,0	9,5	17,4	8,2	22,7	67,6	0,2	1,2	0,8	0:00	
07:30	1103,9	6,7	42,6	9,3	18,1	6,9	17,6	66,6	0,2	1,0	1,0	0:00	
08:00	1101,8	7,0	41,5	9,6	18,2	6,6	17,9	68,5	0,2	1,0	1,0	0:00	
08:30	1087,3	7,1	40,8	9,7	18,7	7,3	17,7	67,1	0,2	1,0	1,0	0:00	
09:00	1092,2	6,9	41,8	9,5	19,1	6,1	15,6	63,7	0,4	1,0	1,0	0:00	
09:30	1100,2	6,8	42,1	9,6	19,1	5,3	8,1	67,0	0,2	1,0	1,0	0:00	
10:00	1093,9	7,1	40,4	9,9	19,8	5,1	5,4	67,2	0,2	1,1	1,0	0:00	
10:30	1088,5	6,9	41,0	9,8	19,5	6,5	8,8	64,0	0,2	1,1	1,0	0:00	
11:00	1088,8	7,2	41,8	9,8	18,6	8,9	12,0	65,7	0,2	1,1	1,0	0:00	
11:30	1086,1	7,1	40,5	9,8	19,6	6,9	7,1	64,8	0,2	1,1	1,0	0:00	
12:00	1074,8	7,5	40,8	10,0	18,3	8,0	13,2	66,0	0,2	1,2	1,0	0:00	
12:30	1078,3	7,4	40,5	10,1	17,6	8,2	7,9	66,9	0,2	1,0	1,0	0:00	
13:00	1079,3	7,4	41,1	9,8	17,2	7,1	12,7	66,0	0,2	1,0	1,0	0:00	
13:30	1085,3	7,1	42,1	9,6	17,0	8,5	19,4	64,5	0,2	1,0	0,9	0:00	
14:00	1100,3	6,9	40,6	9,7	19,5	7,6	12,2	65,8	0,2	1,0	1,0	0:00	
14:30	1108,9	6,8	40,7	9,5	19,3	6,0	8,1	67,6	0,2	1,0	1,0	0:00	
15:00	1102,5	6,9	41,6	9,6	18,8	6,4	11,9	66,8	0,2	1,0	1,0	0:00	
15:30	1089,6	7,3	42,1	9,8	17,2	10,2	30,1	63,6	0,2	1,0	1,0	0:00	
16:00	1076,9	7,4	40,9	9,8	16,2	9,7	24,8	69,7	0,2	0,9	0,9	0:00	
16:30	1095,6	7,0	41,2	9,5	17,4	7,3	24,5	68,8	0,1	1,0	0,9	0:00	
17:00	1095,7	7,1	41,6	9,6	17,2	7,7	20,0	62,2	0,1	1,0	0,8	0:00	
17:30	1096,9	7,1	40,7	9,7	17,2	6,8	27,4	67,4	0,2	0,9	0,9	0:00	
18:00	1098,8	7,1	41,7	9,5	17,4	7,3	29,2	65,9	0,2	0,8	0,9	0:00	
18:30	1100,0	7,0	41,4	9,4	17,8	5,8	17,1	65,8	0,2	0,9	0,9	0:00	
19:00	1110,2	6,7	42,1	9,3	18,5	6,5	15,9	69,2	0,1	1,2	0,8	0:00	
19:30	1101,7	7,0	42,1	9,7	17,9	5,1	3,4	65,7	0,1	1,2	0,6	0:00	
20:00	1094,4	7,0	42,2	9,6	18,5	6,0	5,5	59,3	0,1	1,0	0,6	0:00	
20:30	1094,2	7,2	43,0	9,5	17,6	8,6	19,6	63,9	0,1	1,5	0,6	0:00	
21:00	1084,1	7,1	41,6	9,7	16,6	7,9	15,5	62,0	0,1	1,0	0,6	0:00	
21:30	1105,1	6,9	42,2	9,4	18,0	5,9	9,4	68,3	0,1	1,1	0,6	0:00	
22:00	1115,2	6,5	42,1	9,5	21,0	6,2	6,0	68,0	0,1	1,4	0,7	0:00	
22:30	1110,7	6,8	42,1	9,5	19,0	7,7	14,4	68,5	0,1	1,2	0,6	0:00	
23:00	1097,4	6,9	42,5	9,4	18,2	8,5	26,0	63,4	0,1	1,2	0,6	0:00	
23:30	1106,8	6,6	42,1	9,3	18,7	7,6	16,7	68,7	0,1	1,2	0,6	0:00	
00:00	1116,0	6,6	43,0	9,1	19,0	7,7	17,6	59,8	0,3	1,3	0,6	0:00	
Moyen	1097,0	7,0	41,9	9,6	18,3	7,3	15,1	66,1	0,2	1,1	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,86	3,43	15,28	0,10	0,35			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 11	JOUR : 9
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,61
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

