

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 11	16	CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE	
Heure	COMBUSTION			FUMÉES								(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
00:30	1106,9	6,8	41,9	9,5	19,4	6,8	14,0	66,8	0,2	1,1	1,0	0:00	
01:00	1099,6	6,9	42,0	9,6	18,4	8,7	19,7	67,0	0,2	1,2	1,0	0:00	
01:30	1110,2	6,7	41,6	9,4	19,3	6,9	12,6	65,4	0,2	1,3	0,9	0:00	
02:00	1111,9	6,7	42,2	9,3	18,6	8,2	17,9	66,7	0,2	1,1	0,9	0:00	
02:30	1122,6	6,4	42,2	9,3	19,5	6,1	9,1	66,3	0,2	1,1	0,9	0:00	
03:00	1116,9	6,6	42,6	9,4	19,2	7,7	14,7	64,7	0,2	1,1	0,9	0:00	
03:30	1114,6	6,6	42,8	9,3	19,9	5,7	6,8	69,3	0,2	1,1	0,9	0:00	
04:00	1104,1	6,9	42,7	9,6	19,4	7,0	10,4	68,4	0,2	1,2	1,0	0:00	
04:30	1101,1	6,8	42,8	9,5	19,1	7,6	13,5	63,9	0,2	1,2	0,9	0:00	
05:00	1101,3	6,7	43,4	9,3	18,1	8,7	18,7	60,2	0,2	1,1	0,9	0:00	
05:30	1122,9	6,3	42,5	9,2	19,6	7,1	16,5	71,3	4,1	1,2	0,9	0:00	
06:00	1124,6	6,3	42,3	9,4	21,9	6,0	5,9	72,4	0,3	1,1	1,0	0:00	
06:30	1117,3	6,5	41,5	9,2	21,1	5,2	8,0	63,3	0,2	1,3	0,9	0:00	
07:00	1110,2	6,7	40,3	9,8	19,8	7,4	6,7	68,2	0,3	1,2	0,8	0:00	
07:30	1113,0	6,6	40,2	9,6	21,2	7,0	1,9	61,6	0,4	0,9	0,7	0:00	
08:00	1112,7	6,7	38,8	9,6	21,5	7,2	5,3	64,5	0,4	0,9	0,7	0:00	
08:30	1104,9	6,9	37,9	9,9	20,8	5,5	4,4	66,5	0,2	1,3	1,0	0:00	
09:00	1093,5	7,2	38,2	10,0	19,6	5,7	5,6	66,2	0,2	1,3	1,0	0:00	
09:30	1092,6	7,1	38,9	9,8	18,8	7,3	7,3	66,5	0,2	1,3	1,0	0:00	
10:00	1110,6	6,6	39,7	9,5	20,6	7,4	6,0	66,6	0,2	1,3	1,0	0:00	
10:30	1122,8	6,5	40,1	9,2	21,4	6,3	6,9	68,6	0,2	1,3	1,0	0:00	
11:00	1101,0	7,1	39,9	9,8	18,8	9,4	15,9	64,9	0,2	1,3	1,0	0:00	
11:30	1102,5	7,1	39,7	9,8	18,3	10,3	14,4	63,2	0,2	1,2	1,0	0:00	
12:00	1111,5	6,8	40,0	9,5	18,5	7,6	14,0	67,0	0,2	1,2	1,0	0:00	
12:30	1109,6	6,8	41,2	9,4	19,4	4,7	3,8	63,4	0,2	1,2	1,0	0:00	
13:00	1102,8	6,8	42,0	9,4	18,0	7,5	14,0	64,1	0,2	1,2	1,0	0:00	
13:30	1112,1	6,7	41,4	9,4	18,8	6,0	5,9	66,8	0,2	1,2	1,0	0:00	
14:00	1123,4	6,5	42,4	9,3	21,3	6,5	3,8	65,8	0,3	0,7	0,8	0:00	
14:30	1103,1	7,0	41,4	9,5	19,3	8,2	11,3	61,9	0,4	0,7	0,7	0:00	
15:00	1105,0	7,0	41,9	9,3	18,6	8,6	11,1	61,1	0,4	0,6	0,7	0:00	
15:30	1109,7	6,6	42,0	9,2	19,1	9,4	14,6	64,7	0,4	0,7	0,7	0:00	
16:00	1122,8	6,6	42,9	9,1	19,4	7,8	26,1	64,8	0,4	0,7	0,6	0:00	
16:30	1110,6	6,7	43,2	9,1	19,6	7,3	24,9	68,1	0,4	0,6	0,6	0:00	
17:00	1100,3	7,2	43,4	9,3	17,1	8,3	37,1	63,6	0,3	0,8	0,7	0:00	
17:30	1098,9	7,0	42,4	9,3	15,8	9,0	92,2	85,1	0,3	1,2	0,9	0:00	
18:00	1109,0	6,8	42,1	9,1	16,4	4,5	37,2	61,3	0,2	1,0	0,9	0:00	
18:30	1121,0	6,6	42,6	9,1	17,5	2,7	3,3	61,0	1,1	1,1	0,9	0:00	
19:00	1132,3	6,1	43,5	9,0	20,6	3,1	1,3	64,6	0,3	1,0	0,8	0:00	
19:30	1112,7	6,6	43,5	9,5	20,6	3,2	0,5	68,0	0,4	1,2	0,7	0:00	
20:00	1093,9	6,9	42,8	9,7	20,0	3,9	4,3	64,7	0,4	1,1	0,7	0:00	
20:30	1086,0	6,9	42,9	9,7	19,1	5,9	8,9	68,7	0,4	1,1	0,7	0:00	
21:00	1087,6	7,1	42,4	9,9	18,7	8,1	10,2	66,8	0,4	1,3	0,7	0:00	
21:30	1078,5	7,2	42,6	9,9	18,2	8,5	10,5	65,3	0,4	1,2	0,7	0:00	
22:00	1085,2	6,9	43,0	9,9	19,2	9,5	22,9	66,8	0,4	1,1	0,7	0:00	
22:30	1087,7	7,2	41,8	9,9	18,5	7,8	13,4	63,0	0,4	1,1	0,7	0:00	
23:00	1080,4	7,1	42,8	9,7	18,0	6,7	10,5	60,8	0,4	1,0	0,6	0:00	
23:30	1085,0	7,1	42,6	9,8	17,2	8,1	15,0	57,4	0,4	1,4	0,6	0:00	
00:00	1086,0	7,1	42,1	9,8	17,9	7,7	9,5	64,0	0,4	1,2	0,6	0:00	
Moyen	1105,7	6,8	41,7	9,5	19,2	7,0	13,5	65,7	0,4	1,1	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,71	2,73	15,14	0,15	0,36			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 11	JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			8,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,72
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

