

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016			MOIS : 11			18			CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)			
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)									
00:30	1129,6	6,3	42,2	9,2	19,3	5,1	12,4	65,3	0,6	1,3	0,9	0:00		
01:00	1121,0	6,4	43,4	9,2	18,9	8,0	18,7	65,5	0,6	1,3	0,9	0:00		
01:30	1109,2	6,8	42,4	9,5	18,1	4,4	8,1	65,3	0,5	1,3	1,0	0:00		
02:00	1111,4	6,6	42,3	9,3	18,8	5,0	14,7	67,5	0,5	1,3	1,0	0:00		
02:30	1123,8	6,5	41,2	9,2	19,3	5,7	13,6	66,0	0,5	1,3	0,9	0:00		
03:00	1111,7	6,7	42,5	9,4	17,1	7,5	13,3	70,3	0,5	1,3	0,9	0:00		
03:30	1097,7	7,2	42,2	9,5	15,7	9,7	21,1	59,4	0,5	1,3	0,9	0:00		
04:00	1110,2	6,7	41,7	9,2	16,8	5,5	6,9	66,4	0,5	1,2	0,9	0:00		
04:30	1112,3	6,7	42,0	9,3	17,1	7,0	12,1	65,2	0,5	1,2	0,9	0:00		
05:00	1114,3	6,6	42,9	9,2	17,9	9,7	10,8	63,6	0,5	1,2	0,9	0:00		
05:30	1103,9	6,7	42,3	9,5	18,4	8,5	6,8	73,2	0,5	1,1	0,9	0:00		
06:00	1096,1	6,9	43,1	9,7	18,7	6,8	6,6	59,6	0,5	1,1	1,0	0:00		
06:30	1083,9	7,1	42,5	9,6	16,2	7,8	26,4	51,8	0,5	1,2	0,9	0:00		
07:00	1096,2	6,9	41,8	9,6	16,8	8,5	17,7	58,3	0,5	1,2	0,9	0:00		
07:30	1092,9	6,9	42,2	9,4	17,6	7,3	7,0	67,6	0,5	1,0	0,9	0:00		
08:00	1094,9	7,1	43,0	9,4	16,1	7,9	12,7	59,7	0,5	1,0	0,9	0:00		
08:30	1086,5	7,1	42,5	9,4	15,8	6,0	6,3	50,1	0,4	0,8	0,6	0:00		
09:00	1103,5	6,7	41,7	9,3	16,9	6,8	4,0	66,0	0,4	0,8	0,7	0:00		
09:30	1119,6	6,5	42,8	9,1	17,6	4,8	6,3	58,3	0,4	1,4	1,0	0:00		
10:00	1100,3	6,7	42,3	9,4	17,8	6,7	9,2	72,3	0,5	1,5	1,0	0:00		
10:30	1089,6	7,4	43,4	9,5	16,4	12,2	13,3	59,0	0,5	1,6	0,9	0:00		
11:00	1079,6	7,1	42,5	9,6	16,2	10,7	20,0	67,8	0,5	1,6	0,9	0:00		
11:30	1113,8	6,6	42,8	9,3	16,8	8,8	14,0	62,2	0,4	1,6	0,9	0:00		
12:00	1096,2	7,2	42,1	9,6	15,3	7,8	12,9	64,3	0,4	1,5	0,9	0:00		
12:30	1101,5	6,7	42,6	9,3	17,3	6,2	6,6	72,5	0,4	1,5	0,9	0:00		
13:00	1116,1	6,6	42,6	9,2	19,1	6,0	6,8	64,1	0,4	1,5	0,9	0:00		
13:30	1103,6	6,8	43,2	9,3	19,1	5,1	4,4	66,9	0,4	1,5	0,9	0:00		
14:00	1112,0	6,4	43,7	9,3	19,7	5,5	6,1	67,1	0,4	1,6	0,9	0:00		
14:30	1111,1	6,6	42,0	9,3	19,5	7,3	9,6	67,1	0,4	1,6	0,9	0:00		
15:00	1107,6	6,7	42,5	9,3	18,4	7,9	11,8	62,3	0,4	1,6	0,9	0:00		
15:30	1107,8	6,6	42,1	9,3	18,9	7,8	8,2	65,4	0,4	1,5	0,9	0:00		
16:00	1106,3	6,9	43,0	9,2	17,3	10,8	17,7	65,7	0,4	1,6	0,9	0:00		
16:30	1103,0	6,7	41,6	9,4	18,4	7,5	5,2	70,8	0,4	1,6	0,9	0:00		
17:00	1118,7	6,3	42,6	9,1	19,5	7,3	4,7	62,8	0,4	1,4	0,9	0:00		
17:30	1113,4	6,7	43,4	9,4	18,0	8,8	6,3	58,7	0,4	1,6	0,9	0:00		
18:00	1111,9	6,7	41,7	9,5	18,1	5,0	0,9	66,2	0,4	1,5	0,9	0:00		
18:30	1116,7	6,4	42,4	9,2	19,5	5,3	1,9	69,7	0,4	1,6	0,9	0:00		
19:00	1118,5	6,6	43,0	9,3	18,6	5,8	6,1	64,5	0,4	1,6	0,9	0:00		
19:30	1126,8	6,3	42,4	9,2	20,9	5,5	2,2	63,7	0,4	1,7	1,0	0:00		
20:00	1109,3	6,7	43,6	9,3	19,3	7,5	7,0	68,0	0,4	2,0	0,9	0:00		
20:30	1109,7	6,5	43,4	9,4	20,2	8,0	4,9	68,0	0,3	2,5	0,7	0:00		
21:00	1110,3	6,8	42,1	9,5	19,9	6,6	2,5	60,1	0,3	2,1	0,7	0:00		
21:30	1111,0	6,6	42,3	9,2	19,2	8,8	6,7	58,9	0,3	2,3	0,7	0:00		
22:00	1125,5	6,3	41,1	9,4	20,7	7,2	2,5	63,2	0,3	2,1	0,7	0:00		
22:30	1133,3	6,4	42,0	9,1	19,8	7,9	6,6	60,6	0,3	2,3	0,7	0:00		
23:00	1125,1	6,5	42,9	9,1	18,6	9,2	10,1	65,4	0,3	1,9	0,7	0:00		
23:30	1131,2	6,5	42,7	9,2	18,0	10,5	13,1	51,9	0,3	2,0	0,7	0:00		
00:00	1121,8	6,6	42,7	9,2	19,5	5,3	0,5	65,2	0,3	2,0	0,7	0:00		
Moyen	1109,4	6,7	42,5	9,3	18,2	7,3	9,3	64,0	0,4	1,5	0,9			
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5				
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30				
Intervalle de confiance moyen						3,79	2,23	14,88	0,18	0,38				
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00				
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00		
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non		

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 11	JOUR : 18
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,71
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

