

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 11		22		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1093,0	7,1	42,5	9,7	17,5	7,5	10,8	64,9	0,3	1,2	1,0	0:00	
01:00	1094,0	6,8	41,8	9,7	18,4	5,9	7,4	70,2	0,3	1,1	1,0	0:00	
01:30	1098,5	7,0	42,9	9,5	18,6	6,0	11,3	64,3	0,4	1,1	0,9	0:00	
02:00	1077,1	7,5	43,1	9,8	16,6	7,0	13,6	62,5	0,4	1,2	1,0	0:00	
02:30	1082,6	7,2	42,5	9,8	16,0	10,1	29,5	66,6	0,4	1,2	0,9	0:00	
03:00	1075,2	7,6	42,6	9,9	14,8	9,2	58,6	66,1	0,4	1,1	0,9	0:00	
03:30	1075,6	7,2	41,9	9,7	16,2	7,4	43,7	71,5	0,4	1,1	0,9	0:00	
04:00	1074,8	7,3	42,7	9,7	16,2	8,5	88,2	63,6	0,4	1,1	0,9	0:00	
04:30	1086,7	7,0	42,7	9,5	18,2	3,8	10,3	65,9	0,4	1,0	0,9	0:00	
05:00	1097,6	6,5	42,2	9,5	19,3	3,6	5,2	69,5	0,4	1,0	1,0	0:00	
05:30	1107,4	6,7	42,4	9,6	19,6	3,1	2,0	64,3	0,4	1,2	1,0	0:00	
06:00	1116,7	6,1	42,3	9,4	22,5	2,9	1,4	66,8	0,4	1,3	1,0	0:00	
06:30	1109,0	6,5	42,3	9,3	20,3	3,9	7,2	69,3	0,3	1,4	1,0	0:00	
07:00	1102,5	6,6	42,2	9,6	19,4	7,4	11,8	63,8	0,3	1,3	1,0	0:00	
07:30	1091,5	7,0	42,1	9,7	18,3	12,5	18,5	65,5	0,4	1,3	1,0	0:00	
08:00	1088,7	6,9	42,5	9,4	18,2	8,1	9,2	64,0	0,3	1,4	0,9	0:00	
08:30	1110,0	6,4	42,2	9,3	19,6	7,6	4,1	69,5	0,3	1,6	0,7	0:00	
09:00	1112,2	6,5	42,8	9,3	19,6	6,8	6,9	65,4	0,3	1,8	0,7	0:00	
09:30	1100,1	6,8	42,5	9,6	18,3	7,7	10,2	61,2	0,3	1,6	0,7	0:00	
10:00	1126,5	6,2	42,1	9,2	21,2	6,3	1,9	64,0	0,3	1,6	0,7	0:00	
10:30	1127,4	6,0	42,8	9,2	21,8	5,9	2,6	63,1	0,3	1,7	0,7	0:00	
11:00	1109,3	6,6	44,6	9,2	19,1	7,5	10,0	58,8	0,3	1,6	0,7	0:00	
11:30	1106,9	6,5	43,7	9,3	19,4	8,0	7,7	61,8	0,3	1,9	0,7	0:00	
12:00	1106,0	6,8	41,9	9,6	18,6	7,3	5,3	52,0	0,3	1,6	0,8	0:00	
12:30	1116,5	6,4	41,7	9,1	19,5	7,0	8,1	56,9	0,3	1,4	1,0	0:00	
13:00	1119,7	6,5	41,3	9,3	19,0	9,5	23,2	67,6	0,3	1,4	1,0	0:00	
13:30	1107,9	6,8	43,4	9,2	17,4	9,5	48,4	62,8	0,3	1,5	1,0	0:00	
14:00	1108,9	6,5	42,7	9,2	19,0	8,2	59,6	71,4	0,3	1,4	1,0	0:00	
14:30	1116,6	6,6	42,0	9,2	18,7	5,4	16,0	69,8	0,3	1,4	1,0	0:00	
15:00	1126,8	6,2	43,6	8,8	20,1	6,6	22,2	63,8	0,3	1,4	1,0	0:00	
15:30	1113,9	6,5	43,1	9,1	19,3	8,1	17,5	68,7	0,3	1,5	1,0	0:00	
16:00	1111,7	6,7	43,2	9,3	18,9	8,5	11,6	65,8	0,3	1,4	1,0	0:00	
16:30	1098,8	6,7	42,8	9,4	19,1	9,9	9,1	66,4	0,3	1,5	1,0	0:00	
17:00	1096,4	6,9	43,0	9,5	18,4	10,0	10,3	65,2	0,3	1,4	1,0	0:00	
17:30	1098,7	6,8	42,1	9,4	19,5	6,2	2,3	67,8	0,3	1,6	0,9	0:00	
18:00	1100,0	6,7	42,6	9,4	19,0	7,6	11,9	66,0	0,3	1,6	0,9	0:00	
18:30	1097,4	6,8	41,8	9,5	18,5	6,9	7,5	68,0	0,3	1,5	0,9	0:00	
19:00	1118,0	6,3	42,6	9,1	20,6	5,4	3,4	66,0	0,3	1,6	0,9	0:00	
19:30	1114,9	6,5	43,0	9,2	20,2	5,6	7,4	66,9	0,3	1,5	0,9	0:00	
20:00	1109,9	6,5	43,6	9,3	20,0	7,8	9,8	63,6	0,3	1,6	0,9	0:00	
20:30	1094,2	6,9	43,2	9,6	19,3	8,4	7,9	65,8	0,4	1,4	0,7	0:00	
21:00	1099,3	6,6	42,3	9,4	19,2	9,0	11,8	61,6	0,4	1,4	0,9	0:00	
21:30	1112,0	6,2	42,1	9,1	20,5	6,1	8,2	67,7	0,4	1,4	0,9	0:00	
22:00	1114,9	6,7	43,7	9,6	20,6	7,5	10,1	65,7	0,6	1,6	1,0	0:00	
22:30	1095,0	6,9	42,8	9,6	19,5	7,8	13,3	66,6	0,6	1,6	1,0	0:00	
23:00	1082,0	7,1	41,5	10,0	18,3	10,2	17,2	65,2	0,5	1,6	1,0	0:00	
23:30	1079,3	7,4	42,7	9,7	17,3	7,8	25,5	61,5	0,5	1,6	0,9	0:00	
00:00	1090,2	6,9	42,7	9,4	18,3	6,5	9,6	59,3	0,4	1,4	0,9	0:00	
Moyen	1101,9	6,7	42,6	9,4	18,9	7,3	15,6	65,1	0,4	1,4	0,9		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,74	2,94	15,21	0,14	0,38			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 11	JOUR : 22
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,60
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

