

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 11		26		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1091,0	7,5	30,6	10,5	19,8	2,8	3,7	63,8	0,6	0,9	1,1	0:00	
01:00	1085,2	7,7	33,0	10,4	18,9	3,7	11,0	63,3	0,6	1,0	1,1	0:00	
01:30	1079,6	7,5	32,5	10,5	18,6	6,4	32,1	66,3	0,5	0,9	1,1	0:00	
02:00	1095,8	7,4	33,8	10,1	18,3	7,2	37,9	60,8	0,4	0,9	1,1	0:00	
02:30	1111,6	6,9	34,4	9,7	19,3	7,1	43,4	67,7	0,6	0,9	1,0	0:00	
03:00	1127,3	6,6	34,8	9,6	20,4	6,4	34,0	63,3	0,4	0,8	1,0	0:00	
03:30	1140,2	6,3	35,9	9,3	20,8	6,7	28,0	62,7	0,4	0,8	1,0	0:00	
04:00	1128,9	7,0	36,4	9,7	19,6	7,4	37,2	68,0	0,4	0,7	1,0	0:00	
04:30	1096,0	7,4	36,6	10,0	18,4	7,1	34,1	64,4	0,5	0,8	1,0	0:00	
05:00	1093,5	7,3	36,0	10,1	18,4	6,7	36,0	67,4	0,4	0,8	1,0	0:00	
05:30	1095,7	7,4	36,0	10,1	18,2	7,2	22,6	65,9	0,4	0,8	1,0	0:00	
06:00	1107,4	7,1	36,6	10,0	20,4	7,3	14,5	62,1	0,4	0,7	1,1	0:00	
06:30	1100,5	7,2	35,9	10,0	18,3	8,2	39,8	59,4	0,4	0,8	1,0	0:00	
07:00	1096,0	7,5	35,6	10,1	17,4	6,0	35,3	61,7	0,3	0,7	1,0	0:00	
07:30	1101,6	7,3	36,1	9,9	17,8	6,7	36,8	61,9	0,4	0,7	1,0	0:00	
08:00	1099,9	7,3	36,0	10,0	17,3	7,9	26,6	63,1	0,3	1,0	1,0	0:00	
08:30	1110,5	7,1	36,8	9,9	18,3	8,5	17,2	59,8	0,3	1,9	0,7	0:00	
09:00	1104,0	7,4	37,1	10,0	17,2	9,4	42,7	47,9	0,3	1,6	0,7	0:00	
09:30	1101,1	7,3	37,0	9,9	17,8	8,0	33,9	52,5	0,4	1,5	0,8	0:00	
10:00	1100,0	7,3	36,6	10,0	17,4	6,8	36,9	63,7	0,4	0,7	1,0	0:00	
10:30	1116,0	7,0	37,5	9,7	18,6	5,6	35,1	64,8	0,4	0,8	1,0	0:00	
11:00	1103,1	7,2	38,3	9,8	18,0	4,7	29,2	66,6	0,4	0,7	1,0	0:00	
11:30	1094,9	7,3	39,0	9,8	17,5	7,7	26,5	61,5	0,4	0,7	1,0	0:00	
12:00	1085,2	7,7	37,9	10,1	16,5	7,7	16,7	61,0	0,3	0,8	1,0	0:00	
12:30	1092,6	7,2	38,5	9,7	17,7	7,8	25,3	67,3	0,3	0,8	1,0	0:00	
13:00	1101,0	7,3	38,3	9,8	18,2	7,6	16,2	65,8	0,3	0,9	1,0	0:00	
13:30	1102,3	7,2	38,6	9,8	18,0	8,2	17,5	66,5	0,3	0,8	1,0	0:00	
14:00	1106,1	6,9	38,1	9,9	19,9	7,3	20,6	63,2	0,3	0,8	1,0	0:00	
14:30	1091,7	7,4	36,6	10,0	18,5	7,0	14,2	64,0	0,4	0,8	1,0	0:00	
15:00	1094,2	7,4	36,8	9,9	18,0	9,3	19,1	62,0	0,3	0,8	1,0	0:00	
15:30	1103,9	7,1	37,7	9,5	17,8	11,3	18,9	62,0	0,4	0,7	1,0	0:00	
16:00	1098,8	7,3	36,4	9,9	17,2	7,5	7,6	64,7	0,3	0,7	1,0	0:00	
16:30	1110,6	7,1	37,1	9,6	18,0	6,7	8,8	61,6	0,3	0,7	1,0	0:00	
17:00	1112,9	6,8	37,7	9,7	18,3	8,6	17,0	62,4	0,3	0,8	1,0	0:00	
17:30	1111,5	7,0	37,9	9,7	18,2	7,8	10,7	67,6	0,3	0,8	1,0	0:00	
18:00	1106,0	7,2	37,4	9,7	18,8	5,7	7,1	65,0	0,3	0,8	1,0	0:00	
18:30	1105,1	7,1	37,4	9,7	18,3	7,1	13,8	64,6	0,3	0,8	1,0	0:00	
19:00	1106,8	7,1	36,8	9,8	18,5	7,4	11,0	67,3	0,3	0,8	1,0	0:00	
19:30	1108,3	7,1	37,4	9,7	18,8	6,6	10,4	64,5	0,3	0,7	1,0	0:00	
20:00	1109,8	6,9	37,7	9,7	18,7	7,6	11,7	62,9	0,3	0,8	0,9	0:00	
20:30	1103,9	7,4	37,7	9,8	17,8	8,4	11,8	45,6	0,4	0,8	0,7	0:00	
21:00	1107,1	7,1	36,6	9,8	17,4	7,1	16,4	55,4	0,3	0,8	0,9	0:00	
21:30	1115,6	6,8	37,5	9,5	19,0	6,2	11,2	66,8	0,4	0,8	1,0	0:00	
22:00	1116,8	7,0	37,9	9,8	20,3	7,0	13,6	62,1	0,4	1,0	1,0	0:00	
22:30	1100,6	7,2	37,2	9,9	17,8	7,9	21,1	61,9	0,4	0,9	1,0	0:00	
23:00	1108,1	7,0	37,3	9,8	18,8	7,3	14,9	62,8	0,3	0,9	1,0	0:00	
23:30	1103,9	7,1	36,9	10,0	18,7	6,8	13,9	67,1	0,4	0,8	1,0	0:00	
00:00	1099,2	7,3	37,2	9,9	18,2	7,9	16,7	63,5	0,3	0,9	1,0	0:00	
Moyen	1103,8	7,2	36,6	9,9	18,4	7,2	22,1	62,8	0,4	0,9	1,0		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,86	4,77	14,95	0,16		0,40		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 11	JOUR : 26
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,63
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

