

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016			MOIS : 11			28								
Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)			
00:30												0:00		
01:00												0:00		
01:30												0:00		
02:00												0:00		
02:30												0:00		
03:00												0:00		
03:30												0:00		
04:00												0:00		
04:30												0:00		
05:00												0:00		
05:30												0:00		
06:00												0:00		
06:30												0:00		
07:00												0:00		
07:30												0:00		
08:00												0:00		
08:30												0:00		
09:00												0:00		
09:30												0:00		
10:00												0:00		
10:30												0:00		
11:00												0:00		
11:30												0:00		
12:00												0:00		
12:30												0:00		
13:00												0:00		
13:30												0:00		
14:00												0:00		
14:30												0:00		
15:00												0:00		
15:30												0:00		
16:00												0:00		
16:30												0:00		
17:00												0:00		
17:30												0:00		
18:00												0:00		
18:30												0:00		
19:00												0:00		
19:30												0:00		
20:00												0:00		
20:30	1074,6	6,8	29,1	9,6	17,4	3,3	0,0	11,3	0,6	3,9	1,3	0:00		
21:00	1102,9	7,9	28,6	10,7	17,8	3,0	0,0	36,7	0,5	3,8	1,5	0:00		
21:30	1083,8	7,8	31,8	10,5	18,5	2,6	0,1	47,1	0,5	3,5	1,3	0:00		
22:00	1096,5	7,3	31,4	10,2	19,2	2,5	0,9	52,6	0,4	2,4	1,2	0:00		
22:30	1113,3	6,4	33,0	9,9	20,7	3,0	1,6	54,2	0,4	2,0	1,2	0:00		
23:00	1140,1	6,9	36,5	9,3	19,5	3,9	8,8	35,6	0,4	1,7	1,1	0:00		
23:30	1118,2	7,0	35,7	9,9	18,7	6,2	14,6	50,1	0,4	1,6	1,1	0:00		
00:00	1110,2	7,0	35,8	10,0	18,9	7,5	9,6	59,3	0,4	1,5	1,1	0:00		
Moyen	1105,0	7,1	32,7	10,0	18,8	4,0	4,5	43,4	0,5	2,6	1,2			
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30			
Intervalle de confiance moyen						2,50	1,11	10,80	0,21		0,51			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00		
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non		

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 11	JOUR : 28
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		9,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,94
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

20:30 redémarrage de l'UVE après le débouillage de l'extracteur à mâchefer

