

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 12 16												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1074.4	7.5	43.1	10.2	17.8	4.3	36.9	71.4	0.2	2.5	0.6	0:00
01:00	1073.7	7.6	41.8	10.4	18.7	3.5	10.1	67.1	0.2	2.7	0.6	0:00
01:30	1048.9	8.0	40.0	10.8	18.3	2.6	7.3	65.9	0.2	2.7	0.6	0:00
02:00	1031.7	8.5	39.7	11.1	16.8	3.5	37.7	62.0	0.2	2.9	0.6	0:00
02:30	1033.8	8.1	42.4	10.4	15.4	3.6	80.2	91.3	0.3	2.1	0.7	0:00
03:00	1049.8	7.8	42.4	10.3	16.7	2.2	3.2	57.9	0.4	1.7	0.7	0:00
03:30	1052.4	7.7	43.0	10.2	17.3	1.9	11.7	64.4	0.4	1.6	0.7	0:00
04:00	1044.9	8.3	42.7	10.5	16.4	2.6	26.9	58.9	0.3	1.7	0.8	0:00
04:30	1033.7	8.2	42.4	10.5	15.6	3.5	76.7	62.5	0.4	1.6	0.8	0:00
05:00	1041.6	8.2	42.4	10.4	15.4	3.4	49.6	64.4	0.3	1.5	0.7	0:00
05:30	1043.4	8.1	41.3	10.5	15.5	2.5	21.8	65.3	0.4	1.4	0.7	0:00
06:00	1063.8	7.6	42.3	10.3	18.1	2.6	17.0	66.3	0.3	1.5	0.8	0:00
06:30	1060.0	7.9	41.4	10.3	16.3	2.5	25.4	65.5	0.3	1.3	0.7	0:00
07:00	1064.5	7.8	42.2	10.0	15.7	2.9	32.0	61.5	0.3	1.2	0.7	0:00
07:30	1069.4	7.6	42.8	10.0	15.5	3.3	43.4	67.0	0.5	1.5	0.7	0:00
08:00	1081.0	7.5	42.4	9.9	16.6	3.2	25.4	67.1	0.2	1.7	0.6	0:00
08:30	1080.5	7.4	41.5	10.0	17.0	3.3	25.1	66.5	0.3	1.7	0.6	0:00
09:00	1089.5	7.4	42.8	9.8	17.0	3.4	27.1	65.4	0.2	1.8	0.6	0:00
09:30	1083.8	7.3	42.2	10.0	16.7	4.6	35.8	71.7	0.3	1.7	0.6	0:00
10:00	1092.7	7.5	43.1	9.9	16.6	8.2	34.2	69.3	0.2	2.0	0.6	0:00
10:30	1083.6	7.3	42.7	10.0	17.9	6.1	40.4	68.2	0.2	2.0	0.6	0:00
11:00	1088.2	7.3	43.1	9.9	18.4	4.6	24.6	61.0	0.2	2.0	0.6	0:00
11:30	1069.0	8.1	43.1	10.4	15.8	7.1	32.6	60.8	0.3	2.0	0.6	0:00
12:00	1061.6	7.9	42.7	10.3	16.0	5.7	24.3	63.1	0.2	2.0	0.6	0:00
12:30	1058.0	8.0	42.0	10.3	15.1	6.3	36.2	65.4	0.3	1.9	0.6	0:00
13:00	1078.8	7.6	42.5	9.9	16.0	8.2	32.4	70.8	0.2	1.8	0.6	0:00
13:30	1078.6	7.6	42.7	9.9	15.8	10.8	35.9	61.8	0.2	1.8	0.6	0:00
14:00	1095.5	7.0	42.7	9.7	19.5	9.9	17.4	70.7	0.2	1.8	0.6	0:00
14:30	1105.7	7.1	42.9	9.7	18.0	9.2	21.6	66.9	0.2	1.8	0.6	0:00
15:00	1092.5	7.2	42.3	9.8	17.9	8.8	59.9	65.8	0.2	1.8	0.6	0:00
15:30	1091.0	7.2	43.3	9.8	17.6	6.1	61.1	69.1	0.2	1.9	0.6	0:00
16:00	1084.5	7.4	44.2	10.0	16.6	6.3	40.5	62.6	0.2	1.9	0.6	0:00
16:30	1070.3	8.0	42.0	10.3	16.3	6.6	29.5	70.1	0.2	2.0	0.7	0:00
17:00	1074.2	7.5	41.6	10.2	17.8	4.8	10.2	66.6	0.2	2.0	0.7	0:00
17:30	1075.6	7.7	42.7	10.1	16.2	9.1	57.4	59.2	0.3	1.9	0.6	0:00
18:00	1079.2	7.6	42.5	10.1	16.3	5.9	46.7	65.8	0.3	1.7	0.7	0:00
18:30	1094.7	7.0	42.5	9.7	18.1	3.9	12.1	68.2	0.3	1.1	0.8	0:00
19:00	1099.3	7.1	42.4	9.7	18.6	3.6	9.4	68.2	0.3	1.1	0.8	0:00
19:30	1101.1	6.9	42.9	9.7	19.4	4.6	11.7	66.8	0.3	1.2	0.8	0:00
20:00	1088.1	7.2	43.4	9.9	18.4	7.6	17.0	63.6	0.2	1.5	0.7	0:00
20:30	1074.5	7.8	43.8	10.1	17.4	10.8	40.8	67.6	0.3	1.9	0.6	0:00
21:00	1070.1	7.8	41.8	10.4	17.6	8.4	16.3	70.4	0.3	2.0	0.7	0:00
21:30	1071.3	7.6	42.3	10.2	18.1	8.8	17.5	69.3	0.3	2.0	0.6	0:00
22:00	1083.2	7.4	43.4	10.2	19.5	8.4	14.8	63.8	0.3	2.1	0.7	0:00
22:30	1066.7	7.9	42.1	10.4	17.9	9.0	19.1	68.5	0.3	2.1	0.7	0:00
23:00	1067.2	7.7	42.4	10.3	17.8	9.2	20.5	67.9	0.2	2.0	0.7	0:00
23:30	1064.3	8.0	42.2	10.5	16.7	10.6	26.4	63.5	0.3	2.0	0.7	0:00
00:00	1072.2	7.6	41.8	10.3	17.4	8.3	15.6	71.7	0.2	1.9	0.7	0:00
Moyen	1071.9	7.6	42.4	10.2	17.1	5.8	29.6	66.4	0.3	1.8	0.7	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.08	5.40	15.33	0.11		0.29	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune surligné au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 12		JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7.1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.75
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

