

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 12 18												
Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1076.5	7.4	42.0	10.1	18.4	6.7	23.3	65.6	0.3	2.0	0.8	0:00
01:00	1083.0	7.6	42.3	10.0	18.2	7.1	26.4	65.9	0.3	2.0	0.8	0:00
01:30	1089.4	7.1	42.9	9.8	18.6	7.0	20.2	64.4	0.4	1.8	0.8	0:00
02:00	1082.8	7.5	42.8	10.0	18.0	7.7	23.1	66.2	0.3	1.9	0.8	0:00
02:30	1080.9	7.5	42.2	10.0	18.2	7.8	27.4	67.6	0.4	1.7	0.8	0:00
03:00	1079.8	7.6	42.2	10.1	17.4	7.2	48.7	67.9	0.3	1.7	0.8	0:00
03:30	1086.4	7.3	43.1	9.8	17.9	6.6	35.7	65.9	0.3	1.8	0.8	0:00
04:00	1076.3	7.5	42.2	10.0	17.6	6.9	39.2	64.9	0.3	1.8	0.8	0:00
04:30	1082.9	7.3	41.8	10.0	18.3	7.3	21.8	70.6	0.3	1.6	0.8	0:00
05:00	1095.9	7.2	42.5	9.9	17.9	7.8	21.9	65.4	0.3	1.7	0.9	0:00
05:30	1096.1	7.2	42.8	9.8	18.6	7.6	22.6	62.1	0.3	1.8	0.9	0:00
06:00	1093.0	7.0	43.0	9.9	19.7	6.9	22.5	66.4	0.3	2.0	0.9	0:00
06:30	1085.9	7.4	42.1	10.0	18.3	5.9	26.9	62.9	0.4	2.0	0.9	0:00
07:00	1089.2	7.2	42.7	9.9	18.3	7.8	29.7	65.5	0.3	2.0	0.9	0:00
07:30	1089.6	7.4	43.6	9.9	17.1	7.6	27.8	62.6	0.3	2.0	0.8	0:00
08:00	1068.6	7.7	42.8	10.0	16.0	7.4	52.6	69.2	0.3	2.0	0.8	0:00
08:30	1076.4	7.7	41.4	10.3	16.7	7.0	46.5	68.9	0.3	2.3	0.7	0:00
09:00	1085.8	7.5	41.9	10.1	17.0	6.2	50.4	65.6	0.2	2.2	0.7	0:00
09:30	1086.1	7.5	42.4	10.0	16.5	4.8	41.1	67.8	0.3	2.3	0.7	0:00
10:00	1092.3	7.4	42.6	9.9	16.6	4.3	38.9	62.0	0.2	2.3	0.7	0:00
10:30	1079.9	7.5	42.5	10.0	16.4	3.8	31.2	72.0	0.2	2.3	0.7	0:00
11:00	1081.7	7.6	42.1	10.1	17.1	4.3	100.5	66.2	0.2	2.3	0.7	0:00
11:30	1084.0	7.4	41.2	10.0	17.3	2.9	14.2	64.4	0.3	2.2	0.7	0:00
12:00	1101.7	7.1	43.9	9.6	17.8	2.4	5.7	68.1	0.2	2.2	0.6	0:00
12:30	1079.9	7.7	44.9	10.0	16.4	3.1	34.0	68.3	0.3	2.4	0.7	0:00
13:00	1083.4	7.3	42.8	10.0	18.3	2.7	7.8	66.8	0.2	2.4	0.7	0:00
13:30	1093.7	7.1	42.9	9.9	19.0	2.4	7.3	69.5	0.2	2.5	0.7	0:00
14:00	1098.2	6.9	43.2	10.0	21.2	2.7	8.7	69.1	0.2	2.6	0.7	0:00
14:30	1091.4	7.4	42.3	10.1	18.6	3.8	23.1	68.1	0.3	2.7	0.7	0:00
15:00	1087.4	7.3	42.9	10.1	18.4	6.1	28.2	64.8	0.2	2.7	0.7	0:00
15:30	1078.7	7.5	43.2	10.1	18.0	9.2	40.0	69.2	0.3	2.6	0.7	0:00
16:00	1074.1	7.6	42.7	10.3	18.0	9.4	28.1	66.1	0.2	2.6	0.7	0:00
16:30	1073.7	7.6	42.1	10.3	18.3	9.0	33.1	71.4	0.3	2.7	0.7	0:00
17:00	1069.6	7.6	42.3	10.4	17.8	8.3	40.0	64.0	0.2	2.8	0.7	0:00
17:30	1073.9	7.6	42.5	10.3	18.0	7.5	28.4	67.9	0.3	2.9	0.7	0:00
18:00	1070.2	7.7	42.4	10.2	17.5	7.3	30.6	66.6	0.2	2.6	0.7	0:00
18:30	1070.3	7.8	42.5	10.2	17.0	8.9	61.2	68.2	0.3	2.0	0.8	0:00
19:00	1071.2	7.6	42.6	10.1	17.1	6.7	63.0	65.7	0.3	1.8	0.8	0:00
19:30	1068.1	7.7	43.1	10.1	17.2	5.3	45.2	65.2	0.3	1.8	0.8	0:00
20:00	1064.1	7.8	42.2	10.4	16.8	4.5	28.4	66.7	0.3	1.9	0.8	0:00
20:30	1069.5	7.8	42.6	10.4	16.9	4.7	27.9	67.4	0.3	2.2	0.7	0:00
21:00	1072.6	7.5	42.3	10.2	18.0	5.0	23.7	71.2	0.2	2.2	0.7	0:00
21:30	1081.4	7.3	42.8	10.1	18.8	5.5	25.4	68.1	0.3	2.4	0.7	0:00
22:00	1078.6	7.4	42.9	10.3	20.0	7.3	20.8	65.5	0.3	2.8	0.7	0:00
22:30	1070.4	7.6	43.0	10.3	18.1	9.6	33.0	68.7	0.3	2.8	0.7	0:00
23:00	1068.1	7.6	42.3	10.4	18.4	10.1	26.7	66.8	0.3	2.8	0.7	0:00
23:30	1070.2	7.5	42.7	10.3	18.7	8.4	21.4	68.3	0.3	2.9	0.7	0:00
00:00	1072.1	7.5	42.6	10.2	18.5	8.4	26.2	66.3	0.3	2.6	0.8	0:00
Moyen	1080.7	7.5	42.6	10.1	17.9	6.4	31.5	66.8	0.3	2.2	0.8	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3.51	6.17	15.50	0.11	0.31		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 12 JOUR : 18		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	6.1	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.66	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

