

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 12				27		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES									
	T2s (°C)	O2 Chaudière (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol) (1)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
00:30	1082,5	7,4	41,5	10,1	18,6	7,7	26,8	63,7	0,2	1,8	0,7	0:00	
01:00	1068,4	7,8	40,3	10,4	17,8	9,6	52,7	67,6	0,2	1,8	0,8	0:00	
01:30	1080,0	7,3	41,0	9,9	17,7	7,6	46,3	66,2	0,3	1,4	0,8	0:00	
02:00	1090,9	7,1	42,1	9,7	17,7	7,2	34,3	64,1	0,2	1,2	0,8	0:00	
02:30	1091,8	7,2	42,0	9,7	18,0	6,1	25,6	67,0	0,2	1,2	0,8	0:00	
03:00	1102,8	7,0	41,9	9,6	18,9	7,3	20,2	65,6	0,2	1,2	0,8	0:00	
03:30	1098,2	7,1	42,3	9,7	18,6	7,9	18,7	65,4	0,2	1,3	0,8	0:00	
04:00	1092,0	7,3	42,6	9,9	17,9	7,6	14,9	64,9	0,2	1,3	0,8	0:00	
04:30	1077,0	7,6	43,0	10,0	16,7	8,5	33,5	61,5	0,3	1,2	0,9	0:00	
05:00	1079,7	7,2	43,0	9,8	16,4	8,7	80,3	65,8	0,3	1,2	0,9	0:00	
05:30	1097,5	7,2	42,9	9,6	17,8	5,2	35,8	68,1	0,3	1,1	0,9	0:00	
06:00	1104,4	6,8	42,2	9,7	20,8	3,9	21,8	65,7	0,2	1,1	0,9	0:00	
06:30	1096,8	7,3	43,0	9,7	17,4	4,7	43,1	62,4	0,3	1,2	0,9	0:00	
07:00	1075,6	7,6	42,5	10,0	16,0	6,5	38,2	64,3	0,2	1,3	0,9	0:00	
07:30	1076,5	7,5	41,9	9,9	15,9	4,6	23,5	70,1	0,3	1,2	0,9	0:00	
08:00	1098,1	7,1	42,6	9,6	17,4	4,6	23,3	63,4	0,3	1,2	0,8	0:00	
08:30	1098,7	7,1	42,1	9,9	17,9	6,3	20,1	71,2	0,3	1,6	0,8	0:00	
09:00	1106,3	6,9	42,0	9,7	19,1	7,8	11,4	65,7	0,2	1,6	0,8	0:00	
09:30	1115,5	6,9	43,3	9,6	18,9	10,2	21,8	65,3	0,2	1,7	0,8	0:00	
10:00	1096,0	7,1	41,9	10,0	19,3	6,2	5,3	72,3	0,2	1,8	0,8	0:00	
10:30	1103,4	7,0	43,1	9,9	19,3	8,1	31,9	62,3	0,2	1,9	0,8	0:00	
11:00	1082,3	7,6	43,5	10,1	17,6	8,4	62,0	68,6	0,2	1,8	0,8	0:00	
11:30	1081,2	7,5	41,8	10,3	18,7	7,3	23,0	69,0	0,3	1,9	0,8	0:00	
12:00	1082,1	7,5	42,2	10,3	18,6	6,8	10,0	67,4	0,3	2,0	0,8	0:00	
12:30	1087,1	7,5	42,5	10,2	18,7	7,4	10,0	67,3	0,3	2,0	0,8	0:00	
13:00	1081,5	7,6	43,1	10,2	18,3	11,2	16,1	65,5	0,2	2,0	0,8	0:00	
13:30	1064,3	8,0	42,5	10,4	16,1	9,9	14,9	59,1	0,3	1,9	0,7	0:00	
14:00	1097,4	7,0	42,4	10,0	20,6	5,9	4,9	60,7	0,2	2,1	0,8	0:00	
14:30	1100,6	7,0	42,8	9,9	18,9	6,5	31,8	70,0	0,3	2,2	0,7	0:00	
15:00	1111,1	6,8	42,9	9,7	19,8	4,0	1,3	67,6	0,2	2,2	0,7	0:00	
15:30	1104,6	7,1	42,3	9,9	19,7	4,9	7,2	67,9	0,2	2,2	0,7	0:00	
16:00	1091,5	7,5	42,9	10,1	17,8	9,5	28,6	63,6	0,2	2,2	0,7	0:00	
16:30	1088,0	7,2	42,4	9,9	18,1	9,0	19,8	64,4	0,2	2,1	0,7	0:00	
17:00	1110,3	6,6	41,8	9,7	19,7	6,4	8,0	71,4	0,2	2,0	0,7	0:00	
17:30	1136,4	6,5	43,6	9,3	20,0	5,3	4,3	60,8	0,2	2,0	0,7	0:00	
18:00	1122,0	6,7	42,9	9,5	19,7	6,0	4,7	67,8	0,2	1,9	0,7	0:00	
18:30	1112,4	6,8	42,5	9,7	19,4	8,9	9,2	65,0	0,2	1,8	0,8	0:00	
19:00	1094,9	7,2	43,3	9,7	17,7	12,8	13,5	56,0	0,2	1,8	0,8	0:00	
19:30	1087,4	7,3	42,0	10,0	17,8	8,4	6,5	60,4	0,3	1,8	0,8	0:00	
20:00	1099,7	7,0	41,7	9,8	19,0	12,6	8,4	65,9	0,2	1,8	0,8	0:00	
20:30	1118,2	6,6	42,6	9,6	20,0	5,7	2,6	68,9	0,3	2,0	0,7	0:00	
21:00	1116,7	6,9	42,8	9,7	19,7	7,5	6,6	67,5	0,2	2,1	0,7	0:00	
21:30	1099,9	7,2	42,8	9,9	19,1	8,1	10,1	65,6	0,3	2,0	0,7	0:00	
22:00	1101,5	6,9	43,3	10,0	21,3	7,6	6,3	63,6	0,3	2,1	0,8	0:00	
22:30	1094,0	7,2	42,6	10,0	19,5	7,6	4,5	69,9	0,4	2,2	0,8	0:00	
23:00	1111,3	6,4	43,2	9,5	21,2	5,3	2,8	64,1	0,3	2,3	0,7	0:00	
23:30	1114,5	6,7	42,2	9,8	21,0	6,7	6,3	66,5	0,3	2,4	0,7	0:00	
00:00	1103,7	7,5	41,0	10,5	19,4	6,9	3,8	69,0	0,4	2,4	0,8	0:00	
Moyen	1096,4	7,2	42,4	9,9	18,7	7,4	19,9	65,8	0,2	1,8	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,78	3,79	15,35	0,10		0,32		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
- (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
- (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016		MOIS : 12		JOUR : 27	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			7,1		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45,0		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			00:00		
Intervalle de confiance moyen			0,79		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100,0		
			Objectif : % > 95%		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

