

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 11 30												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1116.7	6.4	42.9	9.2	20.9	7.2	1.8	67.8	0.3	1.0	0.7	0:00
01:00	1110.0	6.7	43.0	9.4	19.6	7.8	4.4	60.5	0.3	0.8	0.7	0:00
01:30	1102.3	6.7	42.1	9.5	19.7	8.0	2.1	62.8	0.3	1.0	0.7	0:00
02:00	1101.4	6.9	41.3	9.7	19.5	7.2	2.4	60.0	0.2	1.0	0.7	0:00
02:30	1102.2	6.8	41.8	9.6	19.3	7.6	2.7	67.4	0.3	0.7	0.7	0:00
03:00	1099.1	6.9	42.2	9.6	19.1	6.0	8.3	66.5	0.3	1.2	1.0	0:00
03:30	1088.7	7.0	41.1	9.9	18.8	6.9	10.6	65.7	0.3	1.2	1.1	0:00
04:00	1088.9	6.9	41.2	9.7	19.3	7.4	9.0	67.4	0.3	1.3	1.1	0:00
04:30	1097.5	6.8	41.8	9.7	18.9	7.7	9.6	64.8	0.4	1.3	1.1	0:00
05:00	1100.4	6.6	42.4	9.4	19.3	7.1	8.6	66.2	0.3	1.3	1.1	0:00
05:30	1103.0	6.8	42.7	9.4	18.2	9.8	23.9	63.9	0.3	1.2	1.1	0:00
06:00	1109.3	6.4	41.5	9.4	19.4	9.1	14.8	70.9	0.3	1.3	1.1	0:00
06:30	1127.9	6.2	42.1	9.1	20.4	4.6	4.1	58.6	0.3	1.3	1.0	0:00
07:00	1118.7	6.4	42.0	9.3	19.0	5.4	11.7	66.0	0.3	1.2	1.0	0:00
07:30	1109.9	6.8	42.4	9.4	18.2	9.3	15.2	66.1	0.6	1.2	1.0	0:00
08:00	1116.0	6.7	43.0	9.3	18.2	8.3	15.4	60.5	0.5	1.4	0.9	0:00
08:30	1115.5	6.5	42.2	9.3	19.8	8.2	11.5	66.9	0.4	2.1	0.7	0:00
09:00	1124.6	6.3	42.8	9.3	19.9	5.1	8.3	66.6	0.4	1.5	0.9	0:00
09:30	1112.6	6.6	42.6	9.4	19.0	5.1	12.4	65.2	0.4	1.1	1.0	0:00
10:00	1111.6	6.7	42.8	9.5	18.7	7.4	15.0	66.6	0.3	1.1	1.1	0:00
10:30	1103.7	6.8	42.9	9.4	18.5	7.9	16.1	66.9	0.3	1.2	1.0	0:00
11:00	1114.8	6.5	41.8	9.4	19.8	6.8	8.8	65.6	0.3	1.2	1.0	0:00
11:30	1125.1	6.2	42.9	9.1	20.8	6.7	10.2	67.6	0.3	1.2	1.0	0:00
12:00	1103.4	6.8	42.6	9.6	18.8	8.3	14.0	64.6	0.3	1.2	1.0	0:00
12:30	1094.2	6.8	41.2	9.7	18.8	7.5	9.9	70.7	0.3	1.3	1.0	0:00
13:00	1093.8	7.1	43.0	9.5	17.7	13.6	42.6	59.3	0.3	1.2	1.0	0:00
13:30	1105.7	6.6	41.4	9.2	17.7	8.6	23.5	70.4	0.3	1.2	1.0	0:00
14:00	1134.2	6.2	42.8	8.9	20.8	5.0	3.3	64.3	0.3	1.2	1.0	0:00
14:30	1105.2	7.1	42.0	9.7	18.2	4.0	6.6	62.3	0.3	1.2	1.0	0:00
15:00	1101.0	6.7	43.2	9.4	18.1	7.3	15.3	65.7	0.3	1.2	1.0	0:00
15:30	1097.4	7.0	42.7	9.6	17.8	13.9	13.2	71.1	0.3	1.2	1.0	0:00
16:00	1095.7	7.0	42.7	9.6	17.6	8.1	8.6	67.2	0.3	1.2	1.0	0:00
16:30	1094.9	7.0	42.6	9.6	17.9	8.4	12.7	66.2	0.3	1.2	1.0	0:00
17:00	1103.1	6.8	42.4	9.4	18.5	7.2	5.0	65.4	0.3	1.2	1.0	0:00
17:30	1103.0	6.9	42.4	9.5	17.8	5.6	3.3	62.8	0.4	1.2	1.0	0:00
18:00	1096.0	7.0	42.7	9.6	17.3	6.6	6.5	66.3	0.3	1.1	1.0	0:00
18:30	1094.7	7.0	42.5	9.5	16.9	6.8	5.6	62.8	0.3	1.1	1.0	0:00
19:00	1107.2	6.8	42.6	9.3	17.4	6.2	5.8	70.2	0.3	1.1	1.0	0:00
19:30	1106.5	6.9	42.7	9.4	17.5	7.3	8.1	66.4	0.4	1.1	1.0	0:00
20:00	1099.0	7.1	42.1	9.5	17.3	6.5	7.5	63.2	0.3	1.0	0.9	0:00
20:30	1112.5	6.5	42.6	9.3	18.2	6.5	7.6	63.6	0.4	1.1	0.6	0:00
21:00	1114.9	6.7	43.1	9.3	17.9	6.7	9.9	58.6	0.4	1.0	0.8	0:00
21:30	1105.1	6.8	43.0	9.4	17.9	7.1	9.6	64.0	0.5	0.9	1.0	0:00
22:00	1101.8	6.7	42.7	9.5	18.8	6.9	6.2	73.0	0.3	1.0	1.0	0:00
22:30	1106.2	6.8	43.0	9.4	18.4	8.1	17.0	56.5	0.3	1.0	1.0	0:00
23:00	1098.2	7.1	43.5	9.5	17.3	7.7	13.2	67.0	0.4	1.0	1.0	0:00
23:30	1097.6	6.9	42.7	9.4	17.7	7.3	11.4	64.4	0.4	1.0	1.0	0:00
00:00	1098.0	7.0	41.9	9.6	16.7	7.2	13.8	68.7	0.4	1.0	1.0	0:00
Moyen	1105.6	6.7	42.4	9.4	18.6	7.4	10.6	65.3	0.3	1.2	1.0	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.86	2.44	15.30	0.13		0.40	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 11		JOUR : 30
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.54
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

