

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 1		1		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1117,1	6,9	41,5	9,8	19,6	7,5	5,7	68,4	0,2	2,3	0,7	0:00	
01:00	1113,9	6,9	41,6	9,7	20,1	8,0	5,3	65,5	0,2	2,2	0,7	0:00	
01:30	1115,6	7,0	41,3	9,8	19,6	7,4	6,1	67,5	0,2	2,1	0,7	0:00	
02:00	1122,0	6,6	41,4	9,6	20,4	6,9	5,5	66,3	0,2	2,1	0,7	0:00	
02:30	1125,2	6,7	42,1	9,6	20,0	8,2	9,7	70,2	0,2	2,1	0,7	0:00	
03:00	1124,3	6,8	41,5	9,8	20,0	7,3	4,5	65,5	0,2	2,0	0,7	0:00	
03:30	1105,3	7,2	40,8	9,9	19,1	6,9	8,1	65,6	0,2	1,9	0,8	0:00	
04:00	1107,6	7,1	40,6	9,7	18,7	6,9	7,9	65,9	0,2	1,7	0,8	0:00	
04:30	1113,6	6,8	40,7	9,6	19,2	7,2	7,3	68,2	0,2	1,5	0,8	0:00	
05:00	1118,4	7,0	41,0	9,7	19,2	7,7	9,3	63,0	0,2	1,5	0,8	0:00	
05:30	1110,1	7,0	40,7	9,7	19,1	7,2	9,0	65,5	0,2	1,4	0,8	0:00	
06:00	1120,6	6,7	41,9	9,6	21,1	6,4	5,4	65,9	0,2	1,5	0,8	0:00	
06:30	1117,6	6,8	42,1	9,5	19,2	7,3	13,2	66,2	0,2	1,4	0,8	0:00	
07:00	1113,0	7,1	41,1	9,8	18,7	7,1	12,8	66,9	0,2	1,2	0,8	0:00	
07:30	1115,1	7,0	41,4	9,6	18,8	7,2	12,2	66,1	0,2	1,2	0,8	0:00	
08:00	1117,5	6,9	40,9	9,7	19,1	6,8	10,8	68,3	0,2	1,3	0,8	0:00	
08:30	1125,1	6,8	42,2	9,5	19,5	7,4	13,9	65,9	0,2	1,5	0,8	0:00	
09:00	1117,3	7,0	41,3	9,7	19,1	8,1	12,0	67,5	0,2	1,5	0,8	0:00	
09:30	1124,3	6,8	41,4	9,6	19,4	6,4	8,0	66,3	0,2	1,4	0,8	0:00	
10:00	1116,3	7,0	40,8	9,7	19,0	7,6	9,9	67,6	0,2	1,5	0,8	0:00	
10:30	1120,4	6,8	41,1	9,6	19,1	6,9	8,9	68,8	0,3	1,4	0,8	0:00	
11:00	1124,2	6,9	41,0	9,6	19,1	7,3	11,4	66,0	0,2	1,2	0,7	0:00	
11:30	1130,2	6,7	41,8	9,3	18,9	7,9	16,9	66,0	0,3	0,8	0,8	0:00	
12:00	1136,7	6,5	41,8	9,2	19,4	7,3	12,2	65,3	0,2	0,8	0,8	0:00	
12:30	1125,2	6,8	42,3	9,3	19,0	7,2	19,4	69,8	0,2	0,7	0,8	0:00	
13:00	1123,5	6,9	43,5	9,4	18,2	8,0	25,2	79,6	0,2	0,7	0,8	0:00	
13:30	1113,1	6,8	42,5	9,5	18,8	6,4	13,0	78,9	0,3	0,7	0,8	0:00	
14:00	1132,8	6,5	42,4	9,5	21,2	6,1	11,9	68,7	0,2	0,7	0,8	0:00	
14:30	1125,2	6,7	43,8	9,3	18,9	7,9	24,8	64,3	0,2	0,7	0,8	0:00	
15:00	1111,6	6,9	42,0	9,6	19,3	6,5	11,0	65,0	0,2	0,7	0,8	0:00	
15:30	1110,8	7,0	42,8	9,6	18,5	8,4	24,2	69,5	0,2	0,7	0,8	0:00	
16:00	1119,6	6,6	42,8	9,3	19,7	7,1	19,5	66,9	0,2	0,7	0,8	0:00	
16:30	1120,2	6,9	43,0	9,5	18,8	7,4	15,7	68,0	0,2	0,6	0,8	0:00	
17:00	1110,8	7,1	42,9	9,6	18,6	7,3	14,4	62,0	0,2	0,7	0,8	0:00	
17:30	1113,7	6,8	43,5	9,3	18,9	6,8	17,2	65,0	0,2	0,7	0,8	0:00	
18:00	1114,1	6,9	42,8	9,6	18,5	7,7	14,9	64,9	0,2	0,8	0,8	0:00	
18:30	1118,2	6,9	42,2	9,4	19,1	7,1	12,3	67,8	0,2	0,8	0,8	0:00	
19:00	1123,2	6,6	43,0	9,3	19,2	7,6	16,1	65,3	0,2	0,9	0,8	0:00	
19:30	1115,8	7,1	42,6	9,6	17,9	8,2	20,7	65,9	0,2	0,9	0,8	0:00	
20:00	1117,7	6,9	42,1	9,4	19,1	6,5	10,3	65,0	0,2	1,0	0,8	0:00	
20:30	1121,9	6,9	42,7	9,5	18,8	8,6	25,3	67,8	0,2	1,5	0,8	0:00	
21:00	1118,4	6,9	42,0	9,6	18,7	7,1	13,1	67,9	0,2	1,6	0,8	0:00	
21:30	1127,5	6,8	42,6	9,4	19,3	6,3	13,0	68,7	0,2	1,7	0,7	0:00	
22:00	1131,0	6,5	43,4	9,3	20,9	6,2	11,4	64,9	0,2	1,2	0,8	0:00	
22:30	1120,4	6,8	42,6	9,5	18,9	7,7	16,2	65,9	0,2	1,0	0,8	0:00	
23:00	1114,7	7,0	42,2	9,5	18,7	6,8	15,1	68,2	0,2	1,1	0,8	0:00	
23:30	1113,6	7,0	42,6	9,6	18,4	7,8	16,3	66,0	0,2	1,2	0,8	0:00	
00:00	1112,6	7,0	42,7	9,5	18,3	7,3	14,7	66,0	0,2	1,1	0,8	0:00	
Moyen	1118,9	6,9	42,0	9,6	19,2	7,3	13,0	67,1	0,2	1,2	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,97	3,15	15,54	0,10	0,30			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 1	JOUR : 1
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,57
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

