

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 1		2		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1108,0	7,1	42,9	9,5	18,2	7,1	14,7	65,3	0,2	1,2	0,8	0:00	
01:00	1107,0	7,0	42,6	9,6	18,3	7,1	13,1	66,1	0,2	1,1	0,8	0:00	
01:30	1109,5	7,2	42,8	9,5	18,0	7,4	13,9	64,9	0,2	1,2	0,8	0:00	
02:00	1109,1	7,0	42,2	9,5	18,2	7,4	13,6	67,7	0,2	1,1	0,8	0:00	
02:30	1113,2	7,0	42,4	9,5	18,1	8,0	17,4	67,5	0,2	1,1	0,8	0:00	
03:00	1113,0	7,0	42,4	9,5	18,4	7,0	11,4	64,7	0,2	1,1	0,8	0:00	
03:30	1113,4	6,9	43,1	9,4	18,5	7,3	13,3	67,1	0,2	1,1	0,8	0:00	
04:00	1102,3	7,4	42,1	9,8	17,8	6,8	8,8	62,5	0,2	1,2	0,8	0:00	
04:30	1098,9	7,2	42,3	9,7	17,9	6,8	11,4	67,4	0,2	1,1	0,8	0:00	
05:00	1106,6	6,9	42,8	9,4	18,5	6,6	8,4	66,1	0,2	1,2	0,8	0:00	
05:30	1108,9	7,1	42,7	9,6	18,5	6,7	9,0	65,2	0,2	1,3	0,8	0:00	
06:00	1114,9	6,7	43,1	9,6	20,5	7,3	8,5	68,1	0,2	1,3	0,8	0:00	
06:30	1100,8	7,3	42,5	9,7	18,1	7,7	11,2	67,8	0,3	1,2	0,8	0:00	
07:00	1099,6	7,2	42,0	9,8	18,0	11,3	13,5	66,0	0,2	1,2	0,8	0:00	
07:30	1106,9	7,0	42,8	9,5	18,4	12,6	14,1	67,7	0,2	1,2	0,8	0:00	
08:00	1101,8	7,2	42,6	9,7	18,0	10,1	12,7	66,8	0,2	1,5	0,8	0:00	
08:30	1102,0	7,3	42,4	9,7	18,2	8,2	19,6	67,7	0,2	2,0	0,8	0:00	
09:00	1109,4	7,1	42,4	9,6	18,3	7,5	7,8	64,2	0,2	1,7	0,8	0:00	
09:30	1115,5	6,8	41,7	9,4	18,9	4,4	2,4	68,2	0,2	1,1	0,8	0:00	
10:00	1121,5	6,9	42,0	9,4	19,0	3,6	1,6	65,2	0,2	1,3	0,8	0:00	
10:30	1116,2	6,8	42,2	9,5	19,4	4,8	6,4	70,0	0,2	1,2	0,8	0:00	
11:00	1110,9	7,1	43,1	9,7	18,7	8,9	20,8	64,4	0,2	1,6	0,8	0:00	
11:30	1102,8	7,3	43,9	9,7	18,0	9,7	33,2	61,6	0,2	2,0	0,7	0:00	
12:00	1115,0	6,6	41,1	9,6	20,9	6,2	1,1	69,9	0,2	2,1	0,7	0:00	
12:30	1142,1	6,5	41,9	9,4	21,5	4,9	1,4	65,1	0,2	2,2	0,7	0:00	
13:00	1108,3	7,3	39,4	10,2	20,1	5,5	1,7	67,2	0,2	2,2	0,8	0:00	
13:30	1111,7	7,0	41,0	9,8	20,3	7,4	8,7	65,7	0,2	2,2	0,7	0:00	
14:00	1103,1	7,0	39,7	10,2	21,6	7,5	7,9	68,0	0,2	2,2	0,8	0:00	
14:30	1107,4	7,0	41,3	9,7	19,7	8,6	22,0	68,4	0,2	2,2	0,7	0:00	
15:00	1103,9	7,2	41,4	9,8	18,3	7,6	11,3	66,6	0,2	2,1	0,8	0:00	
15:30	1104,4	7,2	43,7	9,5	17,3	8,5	21,2	56,6	0,7	2,0	0,8	0:00	
16:00	1088,5	7,5	42,7	9,9	17,0	8,7	13,0	64,2	0,2	2,1	0,7	0:00	
16:30	1090,9	7,3	42,0	9,9	17,5	7,9	9,6	69,7	0,2	1,9	0,7	0:00	
17:00	1104,4	6,7	42,4	9,2	18,4	7,7	9,3	67,2	0,2	1,3	0,8	0:00	
17:30	1122,3	6,6	42,6	9,0	19,2	6,0	8,8	66,3	0,2	1,2	0,8	0:00	
18:00	1118,7	6,8	42,5	9,2	18,6	6,2	12,3	64,3	0,2	1,3	0,8	0:00	
18:30	1111,7	6,8	42,5	9,2	18,8	5,5	7,7	67,5	0,2	1,2	0,8	0:00	
19:00	1108,4	6,9	41,9	9,4	19,2	6,1	6,4	67,7	0,2	1,3	0,8	0:00	
19:30	1108,4	6,8	42,5	9,3	19,3	6,4	5,3	68,8	0,2	1,3	0,8	0:00	
20:00	1108,4	7,0	42,2	9,6	19,1	6,7	3,3	66,4	0,2	1,5	0,8	0:00	
20:30	1120,8	6,4	42,8	9,4	21,0	8,3	9,3	65,4	0,2	2,1	0,7	0:00	
21:00	1114,3	6,8	40,2	9,9	21,7	6,2	0,3	65,6	0,2	2,3	0,8	0:00	
21:30	1128,8	6,1	43,2	9,3	22,0	6,6	2,9	67,8	0,2	2,3	0,7	0:00	
22:00	1106,4	6,9	43,3	9,8	22,0	5,9	3,1	66,4	0,2	2,3	0,8	0:00	
22:30	1092,4	7,0	42,4	10,0	20,1	8,0	10,1	69,0	0,2	2,5	0,8	0:00	
23:00	1093,2	7,1	42,9	9,8	20,1	8,4	10,4	65,7	0,2	2,5	0,7	0:00	
23:30	1081,0	7,3	39,2	10,4	21,0	6,9	3,6	67,1	0,2	2,7	0,8	0:00	
00:00	1094,1	6,9	42,6	9,8	20,5	7,0	6,4	67,5	0,2	2,6	0,8	0:00	
Moyen	1107,9	7,0	42,2	9,6	19,1	7,3	10,1	66,4	0,2	1,7	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,83	2,41	15,50	0,10	0,31			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017		MOIS : 1		JOUR :	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			7,8		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00		
Intervalle de confiance moyen			0,81		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100,0		
			Objectif : % > 95%		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

