

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 1 30												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1112.4	6.8	42.8	9.2	18.6	7.2	12.0	64.4	0.2	0.6	1.2	0:00
01:00	1112.9	6.6	43.0	9.1	18.8	7.2	12.9	65.9	0.1	0.8	1.2	0:00
01:30	1110.4	6.8	42.9	9.3	18.8	6.4	8.3	67.6	0.2	0.7	1.2	0:00
02:00	1104.4	7.0	42.2	9.4	18.7	6.8	7.3	64.4	0.1	0.8	1.2	0:00
02:30	1108.4	6.6	42.6	9.1	19.7	6.5	6.9	68.3	0.2	0.8	1.2	0:00
03:00	1114.9	6.7	42.5	9.2	19.4	7.3	10.3	65.8	0.1	0.8	1.2	0:00
03:30	1103.8	6.9	42.5	9.3	18.6	8.9	15.6	82.9	0.2	0.8	1.2	0:00
04:00	1112.5	6.8	42.2	9.3	18.5	8.0	12.8	85.8	0.1	0.8	1.2	0:00
04:30	1105.6	6.9	42.1	9.2	18.6	6.8	10.6	69.3	0.2	0.9	1.1	0:00
05:00	1119.1	6.6	42.3	9.2	19.4	6.2	6.1	66.7	0.1	0.9	1.2	0:00
05:30	1117.7	6.8	42.5	9.3	18.5	6.7	9.1	66.7	0.2	0.9	1.2	0:00
06:00	1123.2	6.5	42.8	9.2	20.7	7.3	7.6	64.8	0.1	1.0	1.2	0:00
06:30	1122.6	6.6	41.9	9.1	19.0	7.6	11.3	64.4	0.2	1.0	1.2	0:00
07:00	1127.2	6.6	42.6	9.0	19.1	7.7	11.5	65.0	0.1	0.9	1.2	0:00
07:30	1120.1	6.7	42.7	9.2	18.6	7.0	8.4	68.3	0.2	1.0	1.2	0:00
08:00	1115.9	6.8	43.4	9.2	18.9	7.3	8.5	68.7	0.1	1.2	1.2	0:00
08:30	1104.5	7.0	42.4	9.4	19.3	7.6	10.0	65.2	0.2	1.6	1.4	0:00
09:00	1107.3	6.8	42.2	9.4	19.0	7.0	8.1	63.7	0.1	1.5	1.3	0:00
09:30	1115.1	6.7	42.9	8.9	18.9	7.1	9.7	67.3	0.2	1.3	1.1	0:00
10:00	1116.9	6.8	42.3	9.2	18.7	7.3	7.1	66.4	0.1	1.3	1.2	0:00
10:30	1114.5	6.8	42.7	9.1	19.3	7.4	8.0	67.6	0.2	1.4	1.2	0:00
11:00	1107.7	6.8	42.4	9.3	19.5	8.1	11.8	70.7	0.1	1.4	1.2	0:00
11:30	1102.8	7.3	43.3	9.2	18.3	9.2	15.3	54.1	0.2	1.4	1.2	0:00
12:00	1103.9	6.6	42.4	9.1	18.6	6.4	6.5	69.7	0.1	1.4	1.2	0:00
12:30	1108.7	7.3	43.7	8.9	17.7	7.2	22.0	57.6	0.4	1.4	1.1	0:00
13:00	1099.7	7.0	41.8	9.1	16.8	8.4	37.0	59.6	0.2	1.4	1.2	0:00
13:30	1120.1	6.6	41.6	8.8	18.5	6.4	12.5	70.1	0.2	1.3	1.1	0:00
14:00	1137.2	6.3	42.1	8.9	21.4	5.2	6.0	65.7	0.2	1.4	1.2	0:00
14:30	1128.7	6.6	42.7	9.0	19.1	8.3	21.1	72.0	0.2	1.3	1.2	0:00
15:00	1115.0	7.0	42.2	9.2	18.4	7.8	11.1	62.2	0.2	1.5	1.2	0:00
15:30	1107.1	7.0	42.7	9.1	18.0	6.7	12.2	63.5	0.2	1.4	1.2	0:00
16:00	1110.6	6.8	42.0	8.9	18.6	6.7	11.8	63.2	0.2	1.4	1.2	0:00
16:30	1124.8	6.5	41.9	8.9	19.0	7.8	15.0	65.5	0.2	1.4	1.2	0:00
17:00	1132.7	6.4	42.5	8.8	20.0	5.9	5.3	65.8	0.1	1.4	1.1	0:00
17:30	1123.8	6.6	43.6	8.9	19.8	5.8	5.6	66.3	0.2	1.4	1.1	0:00
18:00	1108.7	6.9	42.9	9.2	19.0	7.1	7.7	66.1	0.2	1.5	1.2	0:00
18:30	1110.7	6.7	42.9	9.1	19.4	7.7	11.3	65.6	0.2	1.5	1.2	0:00
19:00	1111.9	6.8	42.5	9.2	19.3	7.0	6.7	70.7	0.1	1.5	1.2	0:00
19:30	1113.1	6.7	42.6	9.1	19.7	7.3	7.6	64.3	0.2	1.6	1.1	0:00
20:00	1121.3	6.6	43.2	9.1	20.5	7.1	5.3	70.3	0.2	1.7	1.2	0:00
20:30	1117.6	6.8	41.7	9.7	21.1	6.6	1.6	66.2	0.2	2.1	1.3	0:00
21:00	1128.0	6.4	42.4	9.3	21.8	6.6	4.4	63.3	0.2	2.1	1.3	0:00
21:30	1119.0	6.6	42.1	9.4	21.4	6.4	3.9	72.1	0.3	2.2	1.3	0:00
22:00	1127.3	6.5	41.8	9.6	23.1	6.8	4.1	64.4	0.2	2.4	1.3	0:00
22:30	1119.7	6.8	42.4	9.5	19.9	7.6	8.4	65.1	0.3	2.4	1.3	0:00
23:00	1111.5	6.7	41.5	9.5	20.6	7.0	5.4	71.2	0.2	2.3	1.3	0:00
23:30	1126.6	6.6	42.5	9.4	21.2	7.5	6.8	68.0	0.3	2.4	1.3	0:00
00:00	1119.7	6.5	42.8	9.4	21.6	7.2	5.4	66.5	0.2	2.6	1.3	0:00
Moyen	1115.6	6.7	42.5	9.2	19.4	7.1	9.9	66.9	0.2	1.4	1.2	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.91	2.34	15.42	0.10		0.51	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 1 JOUR : 30	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.60
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

