

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2017		MOIS : 2		1		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES								Dépassement d'au moins 1 VLE		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)			
00:30	1127,3	6,5	43,0	9,3	21,1	7,3	10,0	68,0	0,2	2,4	1,3	0:00		
01:00	1129,9	6,4	43,1	9,3	22,1	7,4	8,8	67,6	0,2	2,6	1,4	0:00		
01:30	1119,5	6,9	44,1	9,4	20,0	7,8	10,4	60,0	0,2	2,7	1,3	0:00		
02:00	1108,5	6,8	41,6	9,5	19,4	8,8	14,1	72,3	0,2	2,6	1,3	0:00		
02:30	1100,7	7,0	42,5	9,6	19,6	6,9	6,4	71,9	0,2	2,6	1,3	0:00		
03:00	1113,7	6,9	42,1	9,6	19,1	8,1	11,1	60,0	0,2	2,5	1,3	0:00		
03:30	1107,9	6,9	42,6	9,5	18,9	7,8	11,5	70,3	0,3	2,5	1,3	0:00		
04:00	1117,8	6,7	42,1	9,5	19,7	7,4	8,6	67,1	0,2	2,6	1,3	0:00		
04:30	1116,6	6,8	42,5	9,4	19,9	6,6	7,5	66,2	0,3	2,6	1,3	0:00		
05:00	1116,3	6,9	42,5	9,6	19,8	6,4	9,4	68,0	0,2	2,6	1,4	0:00		
05:30	1102,2	7,1	42,5	9,7	18,8	7,7	15,8	67,5	0,3	2,6	1,3	0:00		
06:00	1121,8	6,6	42,8	9,5	21,2	6,2	9,1	64,0	0,2	2,3	1,3	0:00		
06:30	1109,9	6,9	42,7	9,4	18,3	7,1	13,1	62,2	0,3	1,9	1,2	0:00		
07:00	1099,6	7,1	42,1	9,5	17,7	7,3	14,2	65,4	0,2	1,8	1,2	0:00		
07:30	1116,4	6,6	42,2	9,2	19,2	5,9	8,0	68,6	0,3	1,6	1,2	0:00		
08:00	1113,3	6,7	42,9	9,3	18,5	7,3	12,6	66,9	0,2	1,7	1,2	0:00		
08:30	1106,3	7,0	42,6	9,6	18,5	8,0	16,7	63,8	0,2	2,1	1,3	0:00		
09:00	1115,1	6,8	42,1	9,5	19,6	5,6	3,6	66,6	0,2	2,2	1,3	0:00		
09:30	1116,0	6,8	42,7	9,4	20,0	5,6	6,5	67,9	0,3	2,3	1,3	0:00		
10:00	1110,8	6,9	42,8	9,6	20,0	6,7	7,2	65,3	0,2	2,5	1,3	0:00		
10:30	1101,0	7,1	42,8	9,7	18,4	8,2	11,2	69,5	0,2	2,5	1,3	0:00		
11:00	1098,5	7,1	43,1	9,5	17,4	10,9	29,1	55,9	0,2	2,2	1,3	0:00		
11:30	1113,9	6,6	42,9	9,0	16,9	9,4	30,7	67,8	0,5	1,8	1,1	0:00		
12:00	1138,2	6,0	41,8	8,7	20,7	4,6	4,7	69,6	0,2	1,8	1,1	0:00		
12:30	1133,4	6,5	42,7	9,0	19,1	5,1	14,4	67,1	0,2	1,9	1,2	0:00		
13:00	1116,7	6,8	42,6	9,3	18,1	7,1	17,6	65,8	0,2	1,8	1,2	0:00		
13:30	1114,0	6,8	42,2	9,4	17,7	7,3	12,8	66,8	0,2	1,7	1,2	0:00		
14:00	1123,4	6,7	43,0	9,2	19,5	6,1	8,4	57,8	0,2	1,8	1,2	0:00		
14:30	1116,9	6,8	41,9	9,3	18,0	7,5	14,3	67,8	0,2	1,6	1,1	0:00		
15:00	1116,9	6,9	42,5	9,2	17,5	7,4	16,1	58,3	0,2	1,5	1,1	0:00		
15:30	1114,4	6,7	42,7	9,1	16,9	8,4	25,9	61,9	0,2	1,6	1,1	0:00		
16:00	1121,7	6,6	42,3	9,1	16,3	8,5	16,4	66,1	0,2	1,5	1,1	0:00		
16:30	1125,8	6,5	43,3	8,9	17,6	6,1	14,0	57,2	0,2	1,5	1,1	0:00		
17:00	1117,8	6,7	42,3	9,2	17,1	5,6	5,9	56,5	0,2	1,5	1,1	0:00		
17:30	1125,8	6,4	43,4	8,8	19,8	4,4	4,1	61,4	0,2	1,4	1,1	0:00		
18:00	1124,2	6,5	43,0	9,1	19,6	5,3	5,5	66,5	0,2	1,5	1,1	0:00		
18:30	1105,4	6,7	42,5	9,4	19,1	6,9	7,4	65,7	0,2	1,6	1,1	0:00		
19:00	1111,9	6,8	43,0	9,2	18,4	9,3	16,0	66,6	0,2	1,6	1,1	0:00		
19:30	1098,3	7,0	42,9	9,3	17,0	8,1	6,9	58,3	0,2	1,5	1,1	0:00		
20:00	1110,6	6,7	42,5	9,0	18,5	7,7	5,2	71,2	0,2	1,7	1,2	0:00		
20:30	1129,9	6,4	42,4	9,2	20,7	6,7	2,4	67,1	0,2	1,9	1,3	0:00		
21:00	1120,7	6,7	43,0	9,4	19,8	6,2	4,2	67,6	0,2	2,0	1,3	0:00		
21:30	1092,5	7,1	43,5	9,5	17,8	8,0	8,1	58,5	0,2	2,0	1,3	0:00		
22:00	1098,6	7,0	42,7	9,6	18,9	7,4	5,4	71,1	0,2	2,0	1,3	0:00		
22:30	1101,1	6,9	42,3	9,3	17,9	7,8	9,8	65,3	0,2	1,9	1,3	0:00		
23:00	1097,9	7,1	41,7	9,4	16,8	7,5	14,0	62,4	0,2	1,8	1,3	0:00		
23:30	1112,5	6,7	43,5	9,0	16,4	7,1	16,4	58,0	0,2	1,8	1,2	0:00		
00:00	1107,4	6,8	43,2	8,8	14,9	8,7	47,7	51,5	0,3	1,6	1,2	0:00		
Moyen	1113,7	6,8	42,7	9,3	18,7	7,2	12,1	64,8	0,2	2,0	1,2			
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5				
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30				
Intervalle de confiance moyen						3,86	2,73	15,09	0,10	0,55				
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00				
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00		
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non		

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2017	MOIS : 2	JOUR : 1
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			9,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,80
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

