

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 2		5		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1090,5	7,2	41,7	9,5	17,1	6,8	42,3	63,8	0,2	1,8	1,1	0:00	
01:00	1092,1	7,2	42,1	9,3	16,8	5,1	25,6	65,8	0,3	1,6	1,1	0:00	
01:30	1105,1	6,9	42,5	9,1	17,6	5,1	29,5	67,3	0,2	1,5	1,1	0:00	
02:00	1099,6	7,2	42,9	9,1	16,3	4,8	38,6	57,1	0,3	1,4	1,1	0:00	
02:30	1092,7	7,2	42,1	9,2	16,0	4,1	32,3	58,2	0,2	1,4	1,1	0:00	
03:00	1105,2	6,8	42,3	8,9	17,0	3,8	33,6	67,2	0,2	1,3	1,1	0:00	
03:30	1107,3	7,0	42,6	9,1	16,5	3,9	42,5	59,9	0,2	1,3	1,1	0:00	
04:00	1107,5	6,6	43,4	8,9	18,3	3,2	22,4	65,9	0,2	1,2	1,1	0:00	
04:30	1089,3	7,4	42,4	9,5	16,1	3,5	46,4	61,9	0,2	1,2	1,1	0:00	
05:00	1088,9	7,1	42,2	9,2	16,9	3,1	46,2	71,7	0,2	1,3	1,1	0:00	
05:30	1106,8	6,9	42,7	9,1	17,2	2,5	22,1	60,3	0,2	1,2	1,1	0:00	
06:00	1098,2	7,0	42,3	9,3	16,2	2,5	34,7	70,3	0,2	1,3	1,1	0:00	
06:30	1120,5	6,6	42,6	9,0	20,4	2,3	6,7	64,6	0,2	1,3	1,1	0:00	
07:00	1121,9	6,3	42,5	8,9	20,1	2,1	8,1	70,2	0,2	1,2	1,1	0:00	
07:30	1134,6	6,3	42,7	8,8	20,0	2,4	16,3	65,2	0,2	1,3	1,1	0:00	
08:00	1124,2	6,6	43,2	8,9	19,5	3,4	23,8	69,6	0,2	1,5	1,2	0:00	
08:30	1122,9	6,5	42,2	9,0	20,2	5,3	27,4	65,3	0,2	1,7	1,3	0:00	
09:00	1133,9	6,2	42,2	8,9	20,6	6,3	27,2	65,2	0,2	1,7	1,3	0:00	
09:30	1140,4	6,3	42,6	8,8	20,3	9,0	31,0	69,5	0,2	1,8	1,3	0:00	
10:00	1137,2	6,2	42,3	8,9	19,8	10,1	34,6	66,5	0,2	1,8	1,3	0:00	
10:30	1134,1	6,4	42,2	8,9	19,8	9,8	33,0	68,4	0,2	1,9	1,3	0:00	
11:00	1136,5	6,3	42,5	8,9	19,0	7,9	69,7	66,6	0,2	1,9	1,3	0:00	
11:30	1142,5	6,1	43,2	8,6	19,7	5,8	41,6	63,4	0,2	1,9	1,3	0:00	
12:00	1140,1	6,2	42,4	8,8	19,3	5,5	34,0	70,6	0,2	1,9	1,3	0:00	
12:30	1143,5	6,2	42,2	8,7	19,6	5,2	32,9	66,2	0,2	1,9	1,2	0:00	
13:00	1144,3	6,1	42,8	8,6	20,7	4,9	22,4	68,1	0,2	1,9	1,3	0:00	
13:30	1129,4	6,5	43,0	8,9	19,5	5,7	30,0	68,4	0,2	2,0	1,3	0:00	
14:00	1137,5	6,2	42,7	8,9	21,5	6,6	32,6	64,9	0,2	2,0	1,3	0:00	
14:30	1139,3	6,1	42,5	8,9	20,7	5,4	28,6	72,2	0,2	2,0	1,3	0:00	
15:00	1133,0	6,4	43,7	8,9	20,6	6,4	26,1	64,4	0,2	2,1	1,3	0:00	
15:30	1127,4	6,4	43,5	9,1	20,3	8,3	32,4	69,7	0,2	2,2	1,3	0:00	
16:00	1118,2	6,6	43,3	9,0	19,3	8,1	27,6	58,7	0,2	2,1	1,1	0:00	
16:30	1111,1	6,6	43,1	9,1	18,5	8,1	63,9	59,5	0,5	2,0	1,1	0:00	
17:00	1109,1	6,7	41,9	9,3	18,7	4,0	29,8	69,6	0,2	1,9	1,1	0:00	
17:30	1112,9	6,7	42,6	9,1	18,5	3,2	26,9	63,2	0,2	1,7	1,1	0:00	
18:00	1108,0	6,8	42,0	9,2	19,0	3,1	24,7	66,7	0,2	1,7	1,1	0:00	
18:30	1113,7	6,6	42,2	9,1	19,1	3,4	24,7	69,5	0,2	1,7	1,1	0:00	
19:00	1109,1	6,7	42,3	9,1	19,0	4,3	32,4	67,1	0,2	1,7	1,1	0:00	
19:30	1113,4	6,7	42,3	9,2	18,6	5,1	32,9	64,3	0,2	1,6	1,1	0:00	
20:00	1110,0	6,8	42,7	9,1	18,9	5,3	31,0	69,7	0,2	1,8	1,2	0:00	
20:30	1111,1	6,7	42,8	9,2	19,1	6,0	34,6	65,0	0,2	2,1	1,3	0:00	
21:00	1111,1	6,7	43,3	9,1	19,5	7,5	30,3	65,3	0,2	2,1	1,3	0:00	
21:30	1111,3	6,8	42,8	9,2	19,4	8,4	33,7	69,5	0,2	2,1	1,3	0:00	
22:00	1113,3	6,6	42,1	9,5	21,5	9,0	26,9	68,3	0,2	2,2	1,4	0:00	
22:30	1117,2	6,6	42,1	9,3	20,4	9,3	31,5	70,7	0,2	2,4	1,3	0:00	
23:00	1109,8	6,9	42,4	9,5	20,5	8,3	20,1	66,1	0,2	2,7	1,3	0:00	
23:30	1103,2	6,9	43,1	9,5	19,7	8,9	20,3	67,2	0,2	2,8	1,3	0:00	
00:00	1097,7	7,0	43,0	9,5	19,5	10,3	23,6	64,4	0,2	2,8	1,3	0:00	
Moyen	1116,8	6,6	42,6	9,1	19,0	5,7	31,0	66,1	0,2	1,8	1,2		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,21	6,06	15,45	0,10	0,53			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 2	JOUR : 5
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,64
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

