

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017			MOIS : 2			15			CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)				Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES						Pous- sières (2)			
	T2s (°C)	O2 Pnaul (%vol)	Débit Vaneur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol) (2)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)		NH3 (2)		
00:30	1129,8	6,6	43,4	9,2	20,4	8,1	8,4	65,7	0,2	2,1	1,3	0:00	
01:00	1115,7	6,7	42,9	9,2	20,4	7,3	9,3	67,0	0,2	2,1	1,3	0:00	
01:30	1115,2	6,8	42,2	9,3	19,5	8,8	13,2	63,8	0,2	2,1	1,3	0:00	
02:00	1101,0	7,2	42,0	9,4	18,1	7,7	29,7	63,2	0,2	2,0	1,3	0:00	
02:30	1126,7	6,3	43,1	8,6	18,9	4,8	37,2	63,7	0,3	1,3	1,1	0:00	
03:00	1136,9	6,2	41,5	8,8	19,6	4,3	19,2	72,2	0,2	1,0	1,1	0:00	
03:30	1146,3	6,3	42,7	8,7	20,0	5,3	20,4	67,6	0,3	1,2	1,1	0:00	
04:00	1119,9	6,8	42,4	9,1	18,6	5,4	17,1	63,6	0,2	1,3	1,1	0:00	
04:30	1117,6	6,8	42,2	9,1	18,3	7,5	39,3	62,1	0,3	1,2	1,1	0:00	
05:00	1125,1	6,4	42,1	8,9	19,6	4,4	29,5	71,3	0,2	1,1	1,1	0:00	
05:30	1144,2	6,0	42,2	8,6	20,6	4,7	18,9	66,2	0,2	1,1	1,1	0:00	
06:00	1149,7	6,1	42,7	8,8	22,7	4,6	10,7	64,6	0,2	1,3	1,1	0:00	
06:30	1134,6	6,4	43,4	8,9	20,6	5,6	19,4	68,2	0,2	1,3	1,0	0:00	
07:00	1130,7	6,3	43,0	9,0	20,7	7,3	14,4	67,5	0,2	1,3	1,1	0:00	
07:30	1127,1	6,6	43,3	9,0	20,3	7,9	17,4	67,1	0,3	1,4	1,1	0:00	
08:00	1122,7	6,6	43,3	9,0	20,5	6,9	13,9	63,8	0,2	1,7	1,2	0:00	
08:30	1110,0	6,9	41,6	9,5	19,0	7,9	20,0	68,6	0,2	2,2	1,3	0:00	
09:00	1108,0	6,9	41,3	9,4	19,0	7,2	12,5	68,3	0,2	2,1	1,3	0:00	
09:30	1121,7	6,6	41,9	9,2	19,3	7,7	12,6	65,3	0,2	2,1	1,3	0:00	
10:00	1123,8	6,7	42,5	9,1	19,4	8,4	16,5	68,0	0,2	2,1	1,3	0:00	
10:30	1124,8	6,6	43,3	9,0	19,3	6,8	43,2	64,1	0,2	2,1	1,3	0:00	
11:00	1121,8	6,8	42,6	9,1	18,6	4,6	33,6	66,3	0,2	1,9	1,3	0:00	
11:30	1129,4	6,4	42,2	9,0	18,8	5,0	20,4	67,8	0,2	2,1	1,3	0:00	
12:00	1136,0	6,4	43,0	8,8	19,7	4,6	10,8	69,7	0,2	2,1	1,3	0:00	
12:30	1143,8	6,1	42,9	8,9	20,3	5,8	10,6	68,0	0,2	2,0	1,3	0:00	
13:00	1131,2	6,6	43,5	9,1	19,6	7,0	4,4	65,2	0,2	2,1	1,3	0:00	
13:30	1121,9	6,8	42,8	9,3	18,6	8,5	4,2	65,9	0,2	2,0	1,3	0:00	
14:00	1135,2	6,4	42,6	9,3	21,1	7,8	4,7	65,3	0,2	2,0	1,3	0:00	
14:30	1118,1	6,7	42,3	9,3	18,6	8,5	8,5	70,6	0,2	2,1	1,3	0:00	
15:00	1126,9	6,6	42,2	9,1	19,3	7,9	8,0	66,9	0,2	2,0	1,3	0:00	
15:30	1128,2	6,5	42,9	9,1	19,9	8,1	5,7	69,4	0,2	2,0	1,3	0:00	
16:00	1127,8	6,4	43,3	9,1	20,1	8,0	5,2	69,0	0,2	2,0	1,3	0:00	
16:30	1114,0	6,9	43,4	9,3	19,5	7,9	6,5	62,5	0,2	2,1	1,3	0:00	
17:00	1106,3	6,8	42,6	9,4	19,3	7,1	4,3	67,5	0,2	2,1	1,3	0:00	
17:30	1115,8	6,6	41,1	9,5	20,3	7,4	1,4	70,1	0,2	2,2	1,3	0:00	
18:00	1104,1	7,2	40,6	9,7	19,3	7,3	1,4	63,2	0,2	1,8	1,2	0:00	
18:30	1089,9	7,2	40,2	9,6	17,8	7,3	8,1	66,6	0,3	1,1	1,0	0:00	
19:00	1102,1	6,9	40,2	9,2	17,5	7,9	14,8	66,5	0,2	0,9	1,0	0:00	
19:30	1129,3	6,4	41,9	8,8	17,8	8,0	14,4	58,5	0,2	1,0	1,0	0:00	
20:00	1137,8	6,3	42,8	8,7	18,3	8,7	14,9	68,3	0,2	1,2	1,1	0:00	
20:30	1119,8	6,8	42,8	9,1	19,1	6,6	5,5	67,2	0,2	1,7	1,3	0:00	
21:00	1114,7	6,7	42,4	9,0	19,6	6,0	6,5	69,5	0,2	1,8	1,3	0:00	
21:30	1122,6	6,7	42,3	9,1	19,1	8,5	15,7	65,5	0,3	1,8	1,3	0:00	
22:00	1122,8	6,7	42,4	9,3	20,4	8,0	17,8	64,2	0,2	1,7	1,4	0:00	
22:30	1118,4	6,7	42,3	9,2	18,9	6,4	10,2	70,3	0,2	1,7	1,3	0:00	
23:00	1118,6	6,8	42,6	9,2	18,6	8,1	12,4	65,5	0,2	1,7	1,3	0:00	
23:30	1121,7	6,6	43,0	9,0	18,5	9,2	16,6	69,5	0,2	1,7	1,3	0:00	
00:00	1122,7	6,6	42,9	9,1	18,5	8,5	17,4	65,0	0,2	1,7	1,3	0:00	
Moyen	1123,2	6,6	42,4	9,1	19,4	7,0	14,7	66,6	0,2	1,7	1,2		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,80	3,38	15,47	0,10		0,53		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017		MOIS : 2		JOUR : 15	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)				4,8	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)				45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)				150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)				0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)				0:00	
Intervalle de confiance moyen				0,53	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min				100,0	
				Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

