

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 2 17												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1101.2	7.1	43.3	9.8	19.3	4.7	1.1	64.1	0.2	1.9	1.4	0:00
01:00	1099.5	6.9	42.6	9.6	18.9	3.4	2.5	66.5	0.2	2.0	1.3	0:00
01:30	1105.3	7.0	42.4	9.6	18.6	4.0	5.7	69.0	0.3	1.9	1.3	0:00
02:00	1104.2	7.0	42.5	9.4	18.5	5.0	8.8	63.6	0.2	1.9	1.3	0:00
02:30	1113.4	6.8	42.1	9.4	19.0	5.8	10.3	68.0	0.3	1.9	1.4	0:00
03:00	1107.8	7.0	42.2	9.3	18.9	8.0	14.9	64.7	0.2	1.8	1.4	0:00
03:30	1110.1	7.0	41.9	9.4	18.1	7.6	18.7	66.8	0.3	1.7	1.4	0:00
04:00	1113.1	6.9	41.9	9.3	18.7	7.9	21.7	66.0	0.2	1.7	1.4	0:00
04:30	1127.1	6.6	42.3	9.2	19.2	7.8	31.4	64.4	0.3	1.7	1.4	0:00
05:00	1122.7	6.7	43.4	9.2	19.0	6.4	30.9	67.7	0.2	1.7	1.4	0:00
05:30	1101.2	7.2	42.9	9.5	17.9	5.7	23.6	66.2	0.3	1.8	1.4	0:00
06:00	1108.3	6.8	41.9	9.5	19.5	6.0	25.0	65.4	0.3	1.3	1.1	0:00
06:30	1116.5	6.7	42.7	9.1	18.3	7.5	25.6	65.7	0.4	1.2	1.0	0:00
07:00	1114.9	6.8	42.4	9.3	18.8	8.1	28.6	67.4	0.3	1.3	1.1	0:00
07:30	1106.8	6.9	43.0	9.2	18.0	7.0	48.2	67.7	0.4	1.3	1.0	0:00
08:00	1104.8	7.0	42.7	9.2	18.2	5.0	55.4	62.7	0.3	1.4	1.2	0:00
08:30	1112.3	6.8	42.5	9.1	18.5	4.3	55.4	65.2	0.5	1.6	1.3	0:00
09:00	1116.0	6.8	42.1	9.2	18.9	3.7	26.4	68.8	0.5	1.6	1.3	0:00
09:30	1110.8	6.8	42.8	9.2	18.9	3.6	24.4	67.1	0.4	1.6	1.3	0:00
10:00	1111.1	6.8	42.5	9.2	18.8	3.5	17.1	65.4	0.5	1.2	1.1	0:00
10:30	1120.1	6.7	43.3	9.1	19.3	5.6	30.7	65.9	0.5	1.3	1.1	0:00
11:00	1101.9	7.2	42.8	9.3	18.7	11.7	88.4	69.4	0.4	1.6	1.3	0:00
11:30	1099.3	7.2	43.0	9.2	17.7	5.6	48.2	60.7	0.4	1.6	1.3	0:00
12:00	1107.0	6.8	41.8	9.0	17.4	3.6	15.4	64.3	0.3	1.6	1.3	0:00
12:30	1137.5	6.3	42.0	8.8	19.4	5.4	46.7	67.4	0.3	1.6	1.3	0:00
13:00	1136.8	6.5	42.6	8.8	18.8	5.0	54.9	65.9	0.3	1.3	1.0	0:00
13:30	1144.2	6.2	43.1	8.7	20.1	4.0	35.0	65.6	0.3	1.2	1.1	0:00
14:00	1131.3	6.6	43.4	9.2	21.1	4.0	35.6	66.7	0.3	1.5	1.2	0:00
14:30	1085.8	7.6	42.2	9.6	16.0	4.7	85.4	61.7	0.3	1.4	1.1	0:00
15:00	1100.9	6.9	42.4	9.1	17.6	3.1	24.4	65.9	0.2	1.2	1.0	0:00
15:30	1115.1	6.7	43.2	8.8	18.2	2.9	15.4	62.8	0.3	1.2	1.0	0:00
16:00	1127.6	6.5	42.5	8.9	19.2	4.3	29.4	64.1	0.2	1.3	1.0	0:00
16:30	1114.5	6.8	42.6	9.1	18.6	4.0	28.4	63.8	0.3	1.3	1.0	0:00
17:00	1110.5	6.7	42.4	9.1	19.1	3.6	11.2	68.3	0.2	1.3	1.0	0:00
17:30	1118.1	6.7	43.2	9.1	19.0	5.4	18.8	63.0	0.2	1.4	1.0	0:00
18:00	1093.9	7.2	43.1	9.4	17.2	10.7	59.6	60.4	0.2	1.2	1.0	0:00
18:30	1101.3	7.0	43.4	9.0	17.1	4.8	31.4	60.4	0.3	1.2	1.0	0:00
19:00	1111.3	6.8	42.0	9.0	18.0	3.8	48.5	70.1	0.3	1.2	1.1	0:00
19:30	1121.6	6.7	42.3	8.9	18.3	2.8	17.5	68.3	0.4	1.3	1.3	0:00
20:00	1125.3	6.5	42.4	8.8	19.2	2.6	6.9	65.6	0.3	1.4	1.3	0:00
20:30	1130.4	6.4	43.0	8.9	19.5	3.0	13.5	71.9	0.4	1.6	1.3	0:00
21:00	1131.3	6.4	42.2	9.0	20.9	4.7	39.2	67.1	0.2	1.6	1.3	0:00
21:30	1139.6	6.4	43.8	8.8	20.5	4.9	42.3	65.5	0.2	1.6	1.3	0:00
22:00	1136.2	6.3	42.9	9.0	22.7	5.0	51.1	73.7	0.2	1.6	1.4	0:00
22:30	1121.5	6.7	41.5	9.3	20.7	3.8	23.5	67.8	0.3	1.6	1.4	0:00
23:00	1110.2	6.9	41.4	9.3	19.4	2.8	13.8	68.0	0.2	1.6	1.4	0:00
23:30	1119.0	6.6	41.9	8.9	19.8	2.7	14.7	69.5	0.2	1.6	1.3	0:00
00:00	1133.7	6.3	42.5	8.8	20.1	4.5	35.0	64.0	0.2	1.6	1.3	0:00
Moyen	1115.3	6.8	42.6	9.2	18.9	5.1	30.0	66.0	0.3	1.5	1.2	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.03	5.24	15.29	0.12		0.53	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 2 JOUR : 17		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.3	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.56	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

