

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 2 22												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1114.9	6.7	42.2	8.9	18.7	6.1	69.5	70.4	0.2	1.7	1.3	0:00
01:00	1119.3	6.6	42.5	8.9	18.9	4.3	44.4	70.1	0.1	1.8	1.3	0:00
01:30	1112.7	6.9	42.6	9.1	18.8	3.9	59.2	65.4	0.2	1.7	1.3	0:00
02:00	1107.3	7.0	42.6	9.1	18.8	3.3	33.3	65.5	0.2	1.7	1.3	0:00
02:30	1110.3	6.8	43.0	9.1	18.3	2.7	20.6	65.7	0.2	1.7	1.3	0:00
03:00	1097.2	7.0	42.7	9.1	17.9	2.7	28.8	69.3	0.2	1.6	1.3	0:00
03:30	1107.1	7.0	42.8	9.0	18.1	2.7	34.2	64.2	0.2	1.6	1.3	0:00
04:00	1114.9	6.6	42.6	8.8	19.1	2.5	18.6	70.3	0.2	1.7	1.3	0:00
04:30	1129.3	6.6	42.3	8.9	19.1	2.4	18.7	64.0	0.2	1.6	1.3	0:00
05:00	1123.8	6.5	42.4	8.9	20.0	2.4	6.5	68.7	0.1	1.7	1.3	0:00
05:30	1122.8	6.6	43.3	8.8	19.5	2.4	22.9	69.2	0.2	1.7	1.3	0:00
06:00	1132.0	6.4	43.3	9.0	21.7	3.1	29.9	63.6	0.2	1.6	1.3	0:00
06:30	1129.7	6.3	43.1	8.7	20.5	2.8	23.8	67.6	0.2	1.4	1.0	0:00
07:00	1122.1	6.7	42.6	9.0	19.7	2.7	15.4	67.6	0.2	1.4	1.1	0:00
07:30	1114.1	6.7	42.5	9.1	20.1	3.7	20.7	64.6	0.2	1.4	1.1	0:00
08:00	1118.8	6.7	43.1	9.0	19.8	5.9	39.5	64.2	0.2	1.8	1.2	0:00
08:30	1108.2	6.8	41.4	9.3	20.7	6.0	22.7	69.1	0.1	2.3	1.4	0:00
09:00	1113.6	6.8	41.8	9.5	20.3	7.7	18.5	68.8	0.2	2.3	1.4	0:00
09:30	1095.4	7.3	42.4	9.5	19.2	8.4	22.0	65.6	0.1	2.2	1.4	0:00
10:00	1100.0	7.1	42.3	9.4	18.6	10.4	40.4	63.2	0.2	2.2	1.4	0:00
10:30	1125.1	6.1	41.9	8.9	21.5	7.2	16.6	70.6	0.1	2.2	1.4	0:00
11:00	1145.9	6.2	43.0	8.7	21.7	8.2	27.1	74.9	0.2	2.2	1.3	0:00
11:30	1139.5	6.6	43.2	9.2	20.6	9.1	30.7	68.4	0.1	2.3	1.4	0:00
12:00	1127.4	6.7	43.4	9.2	20.6	9.6	35.1	65.6	0.2	2.3	1.3	0:00
12:30	1108.7	6.9	42.8	9.5	19.9	7.1	13.5	64.5	0.1	2.3	1.4	0:00
13:00	1085.6	7.3	42.7	9.6	18.4	9.3	37.2	69.1	0.2	2.3	1.4	0:00
13:30	1096.0	7.2	41.9	9.5	19.0	6.9	20.7	67.3	0.1	2.2	1.4	0:00
14:00	1106.8	7.0	42.6	9.5	20.5	9.5	44.9	65.5	0.2	2.3	1.4	0:00
14:30	1097.9	7.1	42.7	9.2	17.7	7.6	75.2	75.3	0.2	2.1	1.3	0:00
15:00	1103.0	6.9	42.4	9.2	17.8	7.6	32.1	63.1	0.1	2.1	1.3	0:00
15:30	1107.1	6.9	43.0	9.0	17.9	11.2	33.6	70.9	0.2	2.1	1.3	0:00
16:00	1103.3	7.1	42.4	9.1	16.5	9.0	38.0	54.6	0.1	2.0	1.3	0:00
16:30	1113.6	6.8	41.9	9.0	17.3	11.7	30.9	61.0	0.2	1.9	1.3	0:00
17:00	1130.3	6.5	42.5	8.8	18.1	5.4	9.9	54.5	0.1	1.9	1.3	0:00
17:30	1115.5	6.9	42.8	9.0	17.7	8.4	20.4	65.5	0.2	2.0	1.3	0:00
18:00	1116.1	6.6	43.0	8.9	18.0	8.6	21.9	65.1	0.1	1.9	1.2	0:00
18:30	1130.4	6.4	42.9	8.7	19.2	9.2	42.3	62.3	0.2	1.7	1.0	0:00
19:00	1120.4	6.7	42.7	9.0	18.8	7.4	45.6	59.7	0.2	1.6	1.0	0:00
19:30	1107.1	6.9	42.9	9.1	18.0	5.9	49.7	63.1	0.2	1.7	1.0	0:00
20:00	1101.7	7.1	42.6	9.3	17.5	5.0	48.0	67.0	0.2	1.7	1.1	0:00
20:30	1100.6	7.0	43.9	8.9	17.5	3.8	40.7	62.2	0.3	1.6	1.3	0:00
21:00	1084.7	7.3	42.2	9.3	16.6	3.4	40.3	66.9	0.1	1.6	1.4	0:00
21:30	1090.8	7.2	42.0	9.2	16.2	3.3	50.5	65.5	0.2	1.6	1.3	0:00
22:00	1110.6	6.8	41.9	9.2	19.1	3.1	23.5	63.7	0.2	1.6	1.4	0:00
22:30	1108.9	6.8	42.1	8.9	17.6	3.1	28.2	65.1	0.2	1.5	1.3	0:00
23:00	1118.1	6.6	42.7	8.8	18.4	4.1	29.0	66.0	0.1	1.6	1.3	0:00
23:30	1122.2	6.8	43.3	8.9	18.2	5.1	45.8	63.5	0.2	1.5	1.3	0:00
00:00	1100.7	7.1	42.9	9.2	17.1	4.6	43.8	69.3	0.1	1.6	1.3	0:00
Moyen	1112.7	6.8	42.6	9.1	18.9	5.8	32.6	66.0	0.2	1.8	1.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.11	5.91	15.29	0.10		0.57	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 2		JOUR : 22
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6.9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.68
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

