

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 2 23												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol) (2)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1112.6	6.5	42.5	9.0	18.9	4.1	37.4	67.4	0.2	1.6	1.3	0:00
01:00	1104.2	7.3	42.8	9.2	17.6	3.9	37.2	60.6	0.2	1.6	1.3	0:00
01:30	1094.8	7.1	43.0	9.0	16.5	3.6	67.9	65.6	0.3	1.5	1.3	0:00
02:00	1106.4	6.8	42.4	8.9	17.6	2.9	26.9	71.3	0.2	1.5	1.3	0:00
02:30	1117.9	6.6	42.6	8.7	18.5	2.3	19.8	65.7	0.2	1.5	1.3	0:00
03:00	1120.1	6.5	42.6	8.8	18.8	2.2	15.2	66.3	0.1	1.5	1.3	0:00
03:30	1120.0	6.5	42.8	8.8	19.5	2.4	13.2	69.4	0.2	1.6	1.3	0:00
04:00	1115.5	6.7	43.0	8.9	19.3	2.5	20.7	67.4	0.1	1.7	1.3	0:00
04:30	1110.5	6.6	43.2	9.0	18.9	3.0	33.9	66.0	0.2	1.6	1.3	0:00
05:00	1113.2	6.7	43.0	8.9	19.6	2.9	23.0	67.5	0.1	1.7	1.3	0:00
05:30	1105.6	6.8	43.0	9.0	19.0	3.5	44.4	67.7	0.2	1.7	1.3	0:00
06:00	1109.7	6.7	42.3	9.2	20.8	3.5	35.2	62.9	0.2	1.6	1.3	0:00
06:30	1098.8	7.0	42.8	9.0	17.7	2.8	46.3	65.9	0.3	1.3	1.0	0:00
07:00	1093.4	7.1	41.9	9.0	17.0	2.4	30.4	62.7	0.2	1.4	1.0	0:00
07:30	1105.2	6.9	41.9	8.9	17.6	2.5	38.6	65.6	0.2	1.7	1.3	0:00
08:00	1120.7	6.5	42.4	8.6	18.5	2.4	28.4	66.2	0.1	1.8	1.3	0:00
08:30	1111.7	6.8	43.0	8.8	17.7	2.5	37.6	67.1	0.2	1.8	1.3	0:00
09:00	1105.1	6.9	42.4	9.0	18.1	2.6	23.3	65.4	0.1	1.8	1.3	0:00
09:30	1111.8	6.8	43.2	8.8	18.1	2.3	23.3	62.1	0.2	1.8	1.3	0:00
10:00	1105.9	6.8	42.5	8.9	18.2	2.7	26.4	69.6	0.1	1.9	1.3	0:00
10:30	1100.7	7.0	43.3	9.0	16.7	2.9	41.3	66.2	0.2	1.8	1.3	0:00
11:00	1117.2	6.7	41.4	9.1	18.5	2.8	22.6	67.4	0.1	1.8	1.3	0:00
11:30	1116.5	6.9	41.7	9.0	18.4	2.8	36.0	59.4	0.2	1.7	1.3	0:00
12:00	1093.9	7.2	40.4	9.1	18.3	2.7	22.1	71.0	0.1	1.8	1.3	0:00
12:30	1120.9	6.6	40.9	8.9	18.6	2.5	17.1	66.1	0.2	1.7	1.3	0:00
13:00	1129.3	6.5	41.2	9.0	18.4	3.7	33.3	65.4	0.1	1.8	1.3	0:00
13:30	1118.7	6.8	42.5	8.8	18.3	4.8	46.6	67.7	0.2	1.8	1.2	0:00
14:00	1113.7	7.0	42.0	9.4	20.4	4.4	82.3	70.5	0.2	1.9	1.4	0:00
14:30	1076.0	7.5	42.4	9.3	17.0	3.0	33.7	58.7	0.2	1.8	1.3	0:00
15:00	1100.3	6.9	41.8	8.9	16.4	1.5	0.5	57.5	0.1	1.7	1.3	0:00
15:30	1142.8	6.0	42.2	8.3	19.9	1.4	0.0	61.8	0.2	1.7	1.2	0:00
16:00	1158.0	5.9	41.3	8.5	21.6	1.6	0.0	71.2	0.1	1.8	1.3	0:00
16:30	1156.1	6.1	42.6	8.6	21.3	2.2	4.3	69.4	0.2	2.0	1.3	0:00
17:00	1131.2	6.5	42.8	8.9	20.3	7.0	28.0	66.1	0.1	2.0	1.3	0:00
17:30	1109.4	7.0	43.4	9.0	19.0	10.4	53.7	61.5	0.2	2.0	1.3	0:00
18:00	1112.8	6.6	42.4	8.9	19.8	7.6	21.1	73.4	0.1	1.8	1.2	0:00
18:30	1113.8	6.9	41.3	9.1	19.6	8.8	30.9	67.7	0.2	1.5	1.0	0:00
19:00	1117.8	6.6	40.9	9.1	20.2	7.9	14.6	64.0	0.2	1.5	1.0	0:00
19:30	1121.1	6.6	42.0	8.9	20.4	8.8	17.0	65.6	0.2	1.6	1.0	0:00
20:00	1109.3	7.0	42.1	9.2	19.3	9.9	33.5	68.5	0.2	1.8	1.1	0:00
20:30	1116.4	6.6	42.3	9.0	20.1	8.5	40.1	69.5	0.2	2.1	1.3	0:00
21:00	1134.4	6.4	43.0	8.9	20.5	8.0	37.6	61.7	0.1	2.1	1.3	0:00
21:30	1122.4	6.6	42.5	9.0	19.9	7.9	33.9	70.7	0.1	2.1	1.3	0:00
22:00	1138.2	6.4	42.5	9.1	22.8	7.1	12.3	62.7	0.2	2.1	1.3	0:00
22:30	1127.8	6.6	42.9	9.0	21.0	8.4	16.6	70.9	0.2	2.3	1.3	0:00
23:00	1116.6	6.8	42.7	9.2	19.2	11.1	72.5	65.3	0.1	2.3	1.3	0:00
23:30	1117.6	6.5	42.9	8.8	20.5	5.9	59.5	70.1	0.2	2.1	1.3	0:00
00:00	1119.8	6.7	42.3	9.2	19.8	4.6	48.0	66.9	0.1	2.2	1.4	0:00
Moyen	1115.3	6.7	42.4	9.0	19.0	4.5	31.0	66.2	0.2	1.8	1.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						2.50	5.48	15.38	0.10		0.54	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 2		JOUR : 23
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7.1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.69
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

