

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 2 24												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1125.8	6.6	42.6	9.0	20.1	3.8	35.2	68.2	0.2	2.2	1.3	0:00
01:00	1133.8	6.4	43.1	8.9	21.0	3.3	12.5	65.4	0.1	2.3	1.4	0:00
01:30	1123.7	6.6	43.2	9.0	20.6	3.4	11.6	67.7	0.2	2.4	1.3	0:00
02:00	1117.3	6.8	42.5	9.3	19.2	6.8	56.6	67.6	0.2	2.3	1.4	0:00
02:30	1115.0	6.9	42.6	8.9	19.1	6.5	112.7	75.7	0.2	2.1	1.3	0:00
03:00	1124.5	6.6	41.5	9.0	19.4	3.3	19.9	63.0	0.1	1.9	1.3	0:00
03:30	1133.3	6.6	42.3	8.9	18.6	2.5	18.6	64.5	0.2	1.9	1.3	0:00
04:00	1118.8	7.0	43.1	9.1	17.3	2.9	45.6	61.1	0.2	1.9	1.3	0:00
04:30	1109.7	7.0	42.3	9.1	16.8	2.6	49.7	66.0	0.2	1.8	1.3	0:00
05:00	1110.2	7.0	42.0	9.2	17.6	2.3	41.6	63.9	0.2	1.7	1.3	0:00
05:30	1119.5	6.6	43.0	8.7	19.1	2.1	28.9	68.8	0.2	1.6	1.3	0:00
06:00	1131.6	6.6	43.2	9.0	20.8	1.9	8.2	63.6	0.2	1.5	1.2	0:00
06:30	1100.4	7.2	42.9	9.1	17.4	1.8	23.2	66.9	0.3	1.4	1.0	0:00
07:00	1085.0	7.4	42.4	9.2	16.6	2.1	23.1	59.5	0.2	1.5	1.0	0:00
07:30	1114.5	6.4	42.0	8.8	19.2	2.1	14.6	70.5	0.2	1.5	1.0	0:00
08:00	1128.3	6.6	43.0	8.9	19.1	2.6	23.6	68.6	0.2	1.8	1.1	0:00
08:30	1113.3	7.0	43.3	9.2	19.2	3.0	38.0	63.5	0.2	1.9	1.3	0:00
09:00	1104.1	7.1	43.2	9.1	18.8	2.7	28.9	66.2	0.1	1.9	1.3	0:00
09:30	1094.4	7.3	42.9	9.5	17.4	2.7	31.1	69.0	0.2	1.8	1.3	0:00
10:00	1090.8	7.2	42.2	9.5	18.0	2.7	17.7	66.0	0.2	1.9	1.3	0:00
10:30	1101.5	6.9	43.2	9.1	18.3	3.1	27.7	65.0	0.2	1.9	1.3	0:00
11:00	1088.3	7.4	41.6	9.6	18.1	3.6	32.7	72.2	0.2	1.9	1.3	0:00
11:30	1102.2	7.1	43.4	9.2	16.8	6.3	75.7	52.3	0.2	1.9	1.3	0:00
12:00	1104.8	7.1	43.1	9.2	18.0	3.2	36.3	63.9	0.2	2.0	1.3	0:00
12:30	1118.3	6.7	43.2	8.9	18.8	2.6	25.1	64.1	0.2	1.9	1.3	0:00
13:00	1104.9	7.1	42.8	9.1	18.1	2.7	31.7	67.0	0.1	1.9	1.3	0:00
13:30	1121.0	6.6	42.5	8.8	19.4	2.7	29.9	68.7	0.2	1.9	1.3	0:00
14:00	1127.9	6.6	42.7	9.1	21.5	2.2	3.3	65.1	0.2	2.0	1.4	0:00
14:30	1101.3	7.3	42.7	9.3	17.7	2.6	79.6	69.8	0.2	2.0	1.3	0:00
15:00	1098.2	7.0	42.6	9.1	18.5	2.5	41.3	68.3	0.2	1.8	1.3	0:00
15:30	1125.2	6.5	42.2	8.9	20.2	1.9	3.6	62.6	0.1	1.9	1.3	0:00
16:00	1121.2	6.7	42.7	9.1	17.9	1.9	10.2	67.0	0.2	1.9	1.3	0:00
16:30	1113.2	7.0	42.8	9.1	18.4	2.6	16.9	67.2	0.1	2.0	1.3	0:00
17:00	1118.8	6.6	42.7	8.9	19.4	3.1	35.8	65.0	0.2	2.0	1.3	0:00
17:30	1101.3	7.0	40.0	9.5	20.2	2.9	11.6	71.7	0.1	2.0	1.3	0:00
18:00	1103.1	7.0	41.4	9.3	19.0	3.3	33.0	65.1	0.2	1.7	1.2	0:00
18:30	1104.8	7.0	42.0	9.1	19.0	5.0	45.5	66.5	0.2	1.3	1.0	0:00
19:00	1097.9	7.1	42.3	9.2	18.8	5.3	39.3	68.0	0.2	1.4	1.0	0:00
19:30	1108.5	6.9	42.3	9.1	19.3	4.8	28.6	62.4	0.2	1.3	1.0	0:00
20:00	1100.7	7.1	42.5	9.2	19.1	5.1	34.5	68.0	0.2	1.5	1.1	0:00
20:30	1105.2	6.9	42.2	9.2	19.2	5.7	37.4	67.7	0.1	1.9	1.3	0:00
21:00	1112.4	6.8	42.9	9.0	19.7	5.5	31.6	67.6	0.2	2.0	1.3	0:00
21:30	1124.0	6.5	42.4	9.1	21.0	5.5	15.3	66.7	0.1	2.1	1.3	0:00
22:00	1121.5	6.8	43.5	9.3	21.6	7.4	25.2	63.8	0.2	2.1	1.3	0:00
22:30	1083.0	7.7	43.2	9.5	17.3	9.0	37.3	60.2	0.2	2.1	1.3	0:00
23:00	1081.3	7.4	41.7	9.5	16.1	8.6	36.4	59.0	0.1	1.9	1.3	0:00
23:30	1099.3	7.2	42.2	9.2	16.5	9.2	45.2	65.7	0.2	1.8	1.2	0:00
00:00	1113.2	6.8	42.8	8.9	18.1	8.9	40.2	67.2	0.1	1.7	1.2	0:00
Moyen	1110.4	6.9	42.6	9.1	18.8	3.9	32.3	65.9	0.2	1.9	1.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						2.37	5.65	15.31	0.10		0.54	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune s'applique au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 2		JOUR : 24
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6.0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.66
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

