

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 3 1												
Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1133.1	6.4	41.8	8.7	18.6	7.2	29.4	69.7	0.3	2.0	0.9	0:00
01:00	1129.4	6.6	42.2	8.7	18.8	7.7	26.1	64.0	0.2	2.0	0.9	0:00
01:30	1131.5	6.5	43.0	8.5	18.9	6.9	22.6	67.5	0.3	2.0	0.9	0:00
02:00	1125.1	6.7	42.8	8.9	17.6	8.8	32.3	61.6	0.2	1.9	0.9	0:00
02:30	1117.9	6.8	43.2	8.8	17.9	6.9	24.9	64.0	0.3	1.8	0.9	0:00
03:00	1107.5	7.0	42.2	9.0	16.7	6.0	61.1	64.0	0.2	1.8	0.9	0:00
03:30	1118.1	6.8	42.4	8.8	17.5	4.9	50.5	64.1	0.3	1.7	0.9	0:00
04:00	1123.7	6.6	42.8	8.7	18.2	3.5	16.9	72.1	0.2	1.7	0.9	0:00
04:30	1121.7	6.7	42.7	8.8	17.9	2.9	20.4	57.9	0.4	1.8	0.9	0:00
05:00	1114.0	6.8	42.4	8.9	18.2	3.3	30.4	70.8	0.2	1.6	1.0	0:00
05:30	1121.3	6.8	43.1	8.9	18.0	3.5	105.6	61.4	0.3	1.9	1.0	0:00
06:00	1124.7	6.6	42.7	9.0	21.2	2.3	13.4	66.2	0.2	1.8	1.0	0:00
06:30	1097.3	7.3	42.4	9.2	17.3	1.9	16.4	64.0	0.4	1.7	1.0	0:00
07:00	1111.0	6.4	41.4	8.8	19.3	1.6	5.1	73.1	0.2	1.7	1.0	0:00
07:30	1130.7	6.4	42.0	8.6	19.3	1.6	3.5	56.3	0.3	1.9	0.9	0:00
08:00	1128.4	6.5	42.0	9.0	19.7	1.9	7.5	70.3	0.2	2.4	1.1	0:00
08:30	1122.3	6.8	42.9	9.1	19.2	3.2	29.6	65.6	0.3	2.4	1.3	0:00
09:00	1123.5	6.4	42.9	8.8	21.3	4.5	23.4	65.1	0.2	2.4	1.3	0:00
09:30	1113.2	7.1	43.1	9.4	18.2	9.2	64.7	64.0	0.3	2.4	1.3	0:00
10:00	1098.4	7.1	42.7	9.4	18.4	6.7	58.4	69.5	0.2	2.3	1.3	0:00
10:30	1103.8	7.0	42.4	9.2	18.1	4.5	45.8	67.8	0.3	2.2	1.3	0:00
11:00	1102.7	7.0	41.9	9.2	18.2	3.6	59.6	67.9	0.2	2.0	1.2	0:00
11:30	1112.8	6.9	42.1	9.1	17.3	2.7	42.4	63.1	0.3	1.5	1.0	0:00
12:00	1121.4	6.7	42.0	8.9	18.8	2.6	31.0	66.8	0.2	1.5	1.0	0:00
12:30	1127.8	6.7	43.1	8.8	18.2	2.4	30.9	66.8	0.3	1.5	1.0	0:00
13:00	1114.2	6.8	42.1	9.0	17.7	2.3	16.7	66.7	0.2	1.5	1.0	0:00
13:30	1123.1	6.7	43.2	8.7	18.6	1.9	11.0	64.8	0.2	1.5	0.9	0:00
14:00	1120.4	6.7	42.7	9.2	20.1	2.7	31.1	65.8	0.2	1.6	1.0	0:00
14:30	1110.6	7.0	43.5	9.0	17.6	3.0	63.5	58.6	0.3	1.6	1.0	0:00
15:00	1116.4	6.6	42.2	8.8	19.4	2.6	20.0	71.0	0.2	1.5	1.0	0:00
15:30	1113.7	7.0	43.4	9.0	17.3	2.4	37.9	54.2	0.3	1.5	1.0	0:00
16:00	1106.9	6.8	42.5	9.0	16.8	2.5	30.3	69.1	0.2	1.6	0.9	0:00
16:30	1123.1	6.6	43.0	8.8	18.4	2.2	8.6	62.5	0.2	1.5	0.9	0:00
17:00	1111.7	6.9	42.4	8.9	17.4	3.8	24.0	68.0	0.2	1.5	0.9	0:00
17:30	1113.5	6.7	42.6	8.8	18.0	4.5	24.8	64.7	0.3	1.5	0.9	0:00
18:00	1107.4	7.0	42.4	9.0	17.0	7.9	37.5	64.7	0.3	1.4	0.9	0:00
18:30	1113.9	6.8	42.6	8.9	17.5	7.4	28.6	61.7	0.3	1.4	0.9	0:00
19:00	1114.3	6.9	42.6	9.0	17.6	9.8	33.2	61.6	0.2	1.3	1.0	0:00
19:30	1111.3	6.7	43.2	8.9	18.4	8.1	31.4	67.6	0.3	1.3	1.0	0:00
20:00	1102.0	7.1	42.7	9.2	18.0	7.8	27.5	67.3	0.2	1.6	1.1	0:00
20:30	1103.0	6.9	43.2	9.1	19.1	10.4	41.1	68.1	0.3	2.1	1.3	0:00
21:00	1101.8	7.1	42.8	9.4	18.2	7.8	44.6	64.6	0.2	2.2	1.3	0:00
21:30	1097.1	7.1	42.5	9.2	18.3	6.4	40.8	66.6	0.3	1.8	1.1	0:00
22:00	1102.8	7.1	42.7	9.3	19.5	5.8	52.2	60.3	0.2	1.6	1.0	0:00
22:30	1093.7	6.8	42.6	8.9	18.5	3.8	40.7	74.5	0.3	1.6	1.0	0:00
23:00	1111.1	6.7	42.1	8.9	19.1	3.3	33.9	67.4	0.2	1.6	1.0	0:00
23:30	1126.2	6.5	42.7	8.8	19.6	2.9	23.0	62.4	0.3	1.7	1.0	0:00
00:00	1110.4	6.9	42.0	9.1	18.7	2.5	15.5	69.5	0.2	1.8	1.0	0:00
Moyen	1114.8	6.8	42.6	9.0	18.4	4.6	32.7	65.5	0.3	1.8	1.0	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						2.66	5.83	15.09	0.10	0.43		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 3 JOUR : 1		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	6.7	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.68	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

