

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 3		11		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1113,4	7,0	40,0	9,5	18,8	8,4	10,6	64,9	0,3	2,2	1,4	0:00	
01:00	1106,2	7,1	41,5	9,6	19,1	6,7	7,6	88,5	0,4	2,2	1,4	0:00	
01:30	1090,6	7,1	42,8	9,5	18,5	7,2	10,5	73,4	0,3	1,6	1,2	0:00	
02:00	1090,9	7,0	41,9	9,5	18,7	7,0	9,7	69,9	0,4	1,3	1,1	0:00	
02:30	1099,2	7,0	41,9	9,5	19,1	7,9	10,5	64,5	0,4	1,3	1,1	0:00	
03:00	1086,2	7,3	43,0	9,5	17,2	7,5	22,2	62,3	0,4	1,3	1,1	0:00	
03:30	1093,8	7,0	42,2	9,2	17,7	7,5	20,1	62,4	0,3	1,3	1,1	0:00	
04:00	1096,6	7,0	42,2	9,4	17,6	7,4	27,0	69,9	0,4	1,3	1,1	0:00	
04:30	1106,9	6,9	42,3	9,3	19,2	6,3	19,7	55,0	0,3	1,4	1,1	0:00	
05:00	1104,1	6,9	42,3	9,2	19,0	6,4	18,7	66,2	0,4	1,4	1,1	0:00	
05:30	1096,0	7,1	42,4	9,4	17,9	7,2	35,3	64,6	0,3	1,5	1,1	0:00	
06:00	1090,0	7,1	42,2	9,5	18,2	6,0	24,1	67,4	0,3	1,6	1,1	0:00	
06:30	1096,5	6,9	42,4	9,2	18,7	6,3	21,4	64,8	0,2	1,7	1,1	0:00	
07:00	1115,5	6,5	42,2	9,0	19,7	6,0	11,9	69,0	0,4	1,6	1,1	0:00	
07:30	1118,0	6,7	42,7	9,2	19,5	6,5	12,0	66,3	0,3	1,7	1,1	0:00	
08:00	1106,1	6,9	42,8	9,3	19,4	7,7	13,2	65,4	0,3	1,9	1,2	0:00	
08:30	1101,3	6,9	42,7	9,3	19,6	7,6	11,2	68,6	0,4	2,4	1,4	0:00	
09:00	1093,2	7,1	42,0	9,6	18,9	7,9	15,0	65,8	0,4	2,4	1,4	0:00	
09:30	1099,6	7,0	42,4	9,3	19,3	8,2	16,2	66,4	0,4	2,5	1,4	0:00	
10:00	1093,0	7,1	42,3	9,4	18,5	8,2	22,9	68,3	0,3	2,5	1,3	0:00	
10:30	1103,2	6,8	43,0	9,1	19,0	6,7	15,0	67,1	0,3	2,4	1,3	0:00	
11:00	1103,6	7,0	41,9	9,4	18,7	7,6	18,7	68,0	0,2	2,4	1,4	0:00	
11:30	1113,2	6,9	42,2	9,2	18,5	7,9	24,4	66,0	0,3	2,5	1,3	0:00	
12:00	1111,4	6,8	42,3	9,3	18,6	7,4	26,8	67,9	0,2	2,4	1,3	0:00	
12:30	1120,9	6,7	43,3	9,2	20,0	7,8	27,4	62,1	0,2	2,4	1,3	0:00	
13:00	1101,0	7,1	42,5	9,2	18,4	7,8	43,6	66,1	0,2	2,5	1,3	0:00	
13:30	1103,4	7,0	42,9	9,0	18,6	7,3	38,0	61,5	0,2	2,5	1,3	0:00	
14:00	1111,0	6,9	42,2	9,1	18,9	6,4	29,6	69,0	0,2	2,5	1,3	0:00	
14:30	1106,8	7,0	42,2	9,2	18,2	6,8	40,3	66,6	0,2	2,4	1,3	0:00	
15:00	1111,5	6,9	42,0	9,1	18,8	6,1	39,6	65,6	0,2	2,4	1,3	0:00	
15:30	1117,0	6,8	41,9	9,2	18,2	6,3	42,9	66,5	0,2	2,4	1,3	0:00	
16:00	1119,7	6,8	42,6	9,0	18,9	5,8	32,7	69,5	0,3	2,4	1,3	0:00	
16:30	1115,4	6,9	43,2	8,9	18,7	6,3	51,2	69,0	0,2	2,5	1,3	0:00	
17:00	1108,6	7,1	42,5	9,1	18,2	5,6	45,5	62,4	0,2	2,5	1,3	0:00	
17:30	1115,3	6,7	42,2	9,0	18,9	5,2	31,5	72,7	0,2	2,4	1,3	0:00	
18:00	1134,8	6,6	42,3	9,0	20,7	5,0	22,3	60,1	0,2	2,3	1,2	0:00	
18:30	1117,5	7,0	42,7	9,0	18,6	5,1	28,6	67,5	0,2	1,7	1,0	0:00	
19:00	1103,2	7,4	42,4	9,3	17,3	5,8	37,3	66,9	0,2	1,7	1,0	0:00	
19:30	1108,0	7,0	42,2	9,0	18,4	5,0	30,8	66,6	0,2	1,7	1,0	0:00	
20:00	1099,9	7,3	43,5	9,1	16,4	5,7	63,2	62,2	0,3	2,1	1,1	0:00	
20:30	1093,3	7,3	44,3	8,8	15,9	5,4	69,0	66,8	0,4	2,3	1,2	0:00	
21:00	1083,5	7,3	43,1	8,9	15,6	4,4	44,1	61,2	0,5	2,2	1,2	0:00	
21:30	1089,5	7,3	42,6	8,8	15,5	3,9	34,2	64,9	0,2	2,1	1,2	0:00	
22:00	1103,4	6,8	42,6	8,6	18,8	4,0	25,6	67,6	0,3	2,2	1,2	0:00	
22:30	1099,1	7,2	42,2	9,0	17,3	4,1	34,6	59,2	0,3	2,1	1,2	0:00	
23:00	1103,3	6,9	42,8	8,9	18,0	4,5	37,4	67,8	0,2	2,2	1,2	0:00	
23:30	1095,7	7,2	43,5	9,1	17,6	4,6	40,2	65,2	0,3	2,2	1,3	0:00	
00:00	1083,3	7,3	42,7	9,1	18,2	4,4	29,8	65,4	0,2	2,3	1,3	0:00	
Moyen	1103,6	7,0	42,5	9,2	18,4	6,4	28,0	66,4	0,3	2,1	1,2		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,73	5,71	15,38	0,13	0,52			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 3	JOUR : 11
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		8,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,77
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

