

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 3		12		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1090,4	7,1	42,2	9,1	18,7	4,8	26,9	70,8	0,3	2,3	1,3	0:00	
01:00	1104,1	6,9	42,4	9,2	19,0	4,9	18,8	66,0	0,3	2,3	1,3	0:00	
01:30	1095,1	7,1	42,4	9,2	19,5	5,5	18,7	66,0	0,2	2,3	1,3	0:00	
02:00	1095,1	7,1	43,2	9,3	18,9	6,3	22,2	65,6	0,3	2,4	1,3	0:00	
02:30	1098,4	6,9	42,6	9,3	19,3	5,9	14,8	69,7	0,2	2,5	1,3	0:00	
03:00	1088,8	7,3	42,7	9,4	18,6	7,3	21,6	67,7	0,3	2,5	1,3	0:00	
03:30	1088,7	7,1	42,7	9,3	19,1	6,2	16,1	64,6	0,2	2,5	1,3	0:00	
04:00	1090,5	7,1	42,3	9,3	18,9	7,5	23,5	68,8	0,3	2,5	1,3	0:00	
04:30	1090,0	7,2	42,7	9,3	18,6	7,0	20,2	67,3	0,2	2,5	1,3	0:00	
05:00	1090,9	7,0	42,3	9,2	19,3	7,1	18,0	68,5	0,3	2,5	1,3	0:00	
05:30	1101,1	6,9	42,4	9,2	19,5	7,7	14,0	65,2	0,2	2,6	1,4	0:00	
06:00	1113,6	6,6	42,9	9,2	21,7	8,2	13,8	66,6	0,2	2,6	1,3	0:00	
06:30	1100,9	7,0	43,2	9,1	18,6	8,8	23,1	64,3	0,3	2,1	1,0	0:00	
07:00	1093,8	7,0	41,7	9,2	19,1	8,3	22,4	63,9	0,3	2,0	1,0	0:00	
07:30	1121,5	6,5	42,4	8,9	20,0	7,3	18,9	64,4	0,3	2,0	1,0	0:00	
08:00	1113,3	6,7	42,8	8,9	20,1	6,2	12,2	67,7	0,3	2,1	1,2	0:00	
08:30	1111,8	6,7	42,9	9,1	20,3	7,2	10,9	65,9	0,4	2,5	1,4	0:00	
09:00	1107,0	6,9	42,7	9,3	20,1	7,0	9,4	67,0	0,3	2,6	1,4	0:00	
09:30	1101,2	6,9	42,8	9,3	19,8	7,0	13,4	66,8	0,4	2,6	1,4	0:00	
10:00	1102,3	6,9	42,1	9,3	19,9	7,2	10,7	66,5	0,3	2,6	1,4	0:00	
10:30	1099,7	6,7	42,8	9,1	20,0	7,4	11,2	68,3	0,4	2,6	1,3	0:00	
11:00	1106,0	6,8	42,4	9,2	20,2	7,1	10,1	62,9	0,3	2,7	1,3	0:00	
11:30	1104,3	6,9	43,0	9,0	20,0	7,3	10,2	68,6	0,4	2,6	1,3	0:00	
12:00	1107,3	6,7	42,2	9,2	19,8	8,0	13,1	67,2	0,3	2,6	1,3	0:00	
12:30	1109,2	6,8	42,1	9,1	19,9	7,9	11,0	65,1	0,3	2,5	1,3	0:00	
13:00	1117,8	6,6	42,7	8,9	20,1	8,3	11,3	69,2	0,4	2,5	1,3	0:00	
13:30	1110,4	6,7	42,3	9,2	19,4	7,5	13,5	68,2	0,3	2,4	1,3	0:00	
14:00	1124,0	6,5	42,1	9,2	22,3	6,7	5,1	67,0	0,3	2,5	1,3	0:00	
14:30	1125,8	6,4	42,7	8,9	20,6	8,5	22,7	69,2	0,4	2,6	1,3	0:00	
15:00	1117,3	6,7	43,6	9,1	19,9	7,9	19,0	65,3	0,2	2,7	1,3	0:00	
15:30	1089,3	7,4	43,3	9,3	17,8	7,7	27,7	66,4	0,4	2,6	1,3	0:00	
16:00	1089,2	7,0	41,6	9,3	17,9	7,2	33,1	66,7	0,2	2,5	1,3	0:00	
16:30	1109,6	6,7	42,1	8,8	18,5	7,3	27,1	62,3	0,3	2,3	1,2	0:00	
17:00	1115,5	6,7	42,8	8,6	18,7	7,8	30,5	78,2	1,5	2,3	1,2	0:00	
17:30	1104,2	6,9	42,6	8,9	17,7	6,7	33,7	58,9	0,3	2,2	1,2	0:00	
18:00	1116,0	6,7	42,9	8,8	19,2	7,6	28,3	61,7	0,2	2,2	1,2	0:00	
18:30	1097,4	7,1	43,0	9,1	17,9	6,0	37,4	67,1	0,3	1,9	1,0	0:00	
19:00	1092,4	7,1	42,2	9,1	18,5	6,4	36,5	66,2	0,2	1,9	1,0	0:00	
19:30	1095,2	6,9	42,9	9,0	19,1	6,1	32,7	65,4	0,3	1,9	1,0	0:00	
20:00	1091,8	7,0	42,6	9,3	18,6	6,6	28,7	66,9	0,2	2,2	1,2	0:00	
20:30	1096,4	7,0	42,9	9,2	19,5	7,7	19,9	68,7	0,3	2,4	1,3	0:00	
21:00	1096,5	7,0	42,5	9,2	19,3	7,4	13,2	67,0	0,2	2,4	1,3	0:00	
21:30	1106,8	6,8	42,4	9,2	20,2	6,6	9,1	67,4	0,3	2,4	1,3	0:00	
22:00	1110,9	6,7	42,9	9,2	21,9	7,0	7,6	62,6	0,2	2,5	1,3	0:00	
22:30	1086,0	7,3	42,3	9,5	18,9	7,6	18,3	69,3	0,3	2,5	1,3	0:00	
23:00	1089,2	7,3	42,3	9,4	18,4	7,4	20,8	66,2	0,2	2,3	1,3	0:00	
23:30	1102,0	6,8	42,6	9,0	19,3	8,2	21,7	69,1	0,3	2,4	1,3	0:00	
00:00	1107,3	6,8	42,5	9,1	19,3	8,0	25,5	67,2	0,2	1,8	1,1	0:00	
Moyen	1102,4	6,9	42,6	9,1	19,4	7,2	19,3	66,7	0,3	2,4	1,3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,93	4,54	15,51	0,12	0,55			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 3	JOUR : 12
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,55
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

