

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2017		MOIS : 3		14		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/m3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1108.0	6.9	42.0	9.3	20.6	9.0	8.3	64.5	0.2	2.7	1.4	0.00	
01:00	1113.8	6.7	42.7	9.2	20.9	11.7	10.9	68.4	0.3	2.8	1.4	0.00	
01:30	1104.4	6.9	43.3	9.3	21.0	8.6	8.7	64.2	0.2	3.0	1.3	0.00	
02:00	1101.7	6.8	42.9	9.3	20.7	7.4	6.2	69.8	0.3	2.9	1.3	0.00	
02:30	1113.4	6.6	43.0	9.3	21.2	7.8	6.2	65.1	0.2	3.0	1.4	0.00	
03:00	1109.9	6.9	42.6	9.3	20.9	7.1	7.2	66.9	0.3	3.0	1.4	0.00	
03:30	1097.9	6.9	42.4	9.4	20.5	6.5	5.6	67.4	0.2	3.0	1.3	0.00	
04:00	1103.0	6.9	42.6	9.4	20.2	7.4	9.7	67.9	0.3	2.9	1.3	0.00	
04:30	1082.6	7.3	41.9	9.7	19.2	7.7	9.7	70.3	0.2	2.8	1.3	0.00	
05:00	1113.8	6.5	43.0	9.1	20.8	6.8	3.4	66.9	0.3	2.8	1.3	0.00	
05:30	1102.8	7.1	42.5	9.4	19.7	6.9	6.5	64.0	0.2	2.6	1.3	0.00	
06:00	1113.8	6.7	42.6	9.3	21.3	6.8	7.9	66.3	0.2	2.0	1.0	0.00	
06:30	1093.6	7.0	42.3	9.3	18.9	7.0	9.7	58.5	0.4	1.9	1.0	0.00	
07:00	1098.9	7.1	42.6	9.2	18.9	7.1	9.7	57.0	0.2	1.8	1.0	0.00	
07:30	1092.9	7.0	42.2	9.3	18.7	6.6	7.2	64.0	0.3	1.9	1.0	0.00	
08:00	1104.5	6.9	42.0	9.2	18.9	7.5	10.2	66.0	1.4	2.0	1.1	0.00	
08:30	1114.1	6.6	42.4	9.1	19.8	5.9	5.1	68.8	0.2	2.4	1.3	0.00	
09:00	1114.1	6.8	42.5	9.3	20.0	9.2	7.6	66.4	0.2	2.5	1.3	0.00	
09:30	1095.4	7.1	42.6	9.4	19.5	7.7	7.0	64.1	0.2	2.4	1.4	0.00	
10:00	1105.0	7.0	42.5	9.2	19.6	5.0	11.8	65.4	0.2	2.3	1.3	0.00	
10:30	1114.5	6.4	42.4	9.1	21.0	6.3	18.0	71.3	0.2	2.4	1.3	0.00	
11:00	1123.6	6.8	44.0	9.2	19.5	6.1	18.8	64.2	0.2	2.5	1.3	0.00	
11:30	1087.5	7.3	43.3	9.6	17.7	17.8	29.3	61.4	0.2	2.4	1.4	0.00	
12:00	1090.9	7.3	42.7	9.2	18.3	9.6	12.4	67.4	0.2	2.1	1.3	0.00	
12:30	1105.4	6.7	41.5	9.2	19.6	4.9	5.6	72.3	0.2	2.1	1.3	0.00	
13:00	1130.3	6.5	42.5	8.8	20.2	6.3	6.0	62.2	0.1	2.2	1.3	0.00	
13:30	1132.7	6.3	41.4	9.1	21.2	4.3	0.0	70.0	0.2	2.5	1.3	0.00	
14:00	1146.6	6.2	42.6	9.1	23.3	3.9	0.2	64.6	0.2	2.8	1.4	0.00	
14:30	1112.7	6.9	41.8	9.5	20.8	5.6	6.3	69.0	0.2	2.9	1.3	0.00	
15:00	1103.9	7.1	42.1	9.6	20.2	7.1	7.4	62.5	0.2	2.8	1.4	0.00	
15:30	1099.6	6.9	41.3	9.5	20.2	7.6	6.9	72.0	0.2	2.7	1.4	0.00	
16:00	1102.0	6.9	41.8	9.4	19.2	7.9	6.2	64.8	0.2	2.7	1.4	0.00	
16:30	1105.7	6.9	42.4	9.3	19.0	9.2	9.7	69.1	0.2	2.7	1.3	0.00	
17:00	1114.7	6.6	42.1	9.0	19.8	5.7	0.2	61.9	0.2	2.6	1.3	0.00	
17:30	1124.9	6.6	42.1	9.1	20.0	10.3	6.0	65.9	0.2	2.6	1.3	0.00	
18:00	1107.0	7.0	42.7	9.2	18.3	5.6	0.6	62.1	0.2	2.2	1.2	0.00	
18:30	1115.3	6.7	42.1	9.0	18.7	5.1	3.9	64.4	0.2	1.7	1.0	0.00	
19:00	1108.7	6.9	42.3	8.9	17.6	7.5	10.6	55.4	0.2	1.5	0.9	0.00	
19:30	1132.2	6.4	41.8	8.8	19.0	6.8	8.0	63.1	0.2	1.5	1.0	0.00	
20:00	1134.8	6.3	42.1	8.8	20.0	6.7	3.5	66.9	0.2	1.8	1.1	0.00	
20:30	1139.5	6.2	43.5	8.6	21.4	6.8	2.1	64.4	0.2	2.3	1.3	0.00	
21:00	1132.5	6.2	43.2	9.0	21.1	7.1	3.1	66.0	0.2	2.5	1.3	0.00	
21:30	1128.5	6.4	44.1	8.9	21.8	6.9	2.4	65.2	0.2	2.6	1.3	0.00	
22:00	1118.7	6.4	43.9	9.3	22.4	7.4	5.7	66.4	0.2	2.7	1.4	0.00	
22:30	1090.9	7.2	43.3	9.5	19.5	7.8	7.9	69.5	0.2	2.8	1.3	0.00	
23:00	1088.4	7.0	42.3	9.5	19.8	8.1	7.0	66.5	0.2	2.7	1.3	0.00	
23:30	1091.6	7.0	42.7	9.4	19.7	11.9	17.1	66.6	0.2	2.6	1.4	0.00	
00:00	1088.9	7.1	42.4	9.5	19.5	6.9	2.8	70.1	0.2	2.7	1.4	0.00	
Moyen	1109.5	6.8	42.5	9.2	20.0	7.4	7.6	65.8	0.2	2.5	1.3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3.82	1.80	15.31	0.11		0.56		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017		MOIS : 3		JOUR : 14	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			6.5		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00		
Intervalle de confiance moyen			0.70		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100.0		
			Objectif : % > 95%		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

