

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 3 15												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1089.6	7.2	42.5	9.5	18.4	5.3	2.2	58.7	0.2	2.7	1.4	0:00
01:00	1092.7	7.0	42.5	9.3	19.5	6.8	6.4	70.0	0.2	2.6	1.3	0:00
01:30	1098.8	6.8	42.0	9.4	20.0	7.0	5.0	71.4	0.2	2.6	1.4	0:00
02:00	1111.5	6.6	42.4	9.4	20.8	7.4	4.7	65.5	0.2	2.8	1.4	0:00
02:30	1105.5	7.0	43.2	9.4	20.4	7.4	5.3	64.6	0.2	3.0	1.4	0:00
03:00	1079.1	7.4	43.3	9.6	18.5	8.9	11.5	67.0	0.2	2.9	1.4	0:00
03:30	1082.5	7.3	42.3	9.7	19.0	6.9	4.4	68.1	0.2	2.7	1.4	0:00
04:00	1079.0	7.4	42.6	9.5	18.2	10.4	15.3	65.5	0.2	2.6	1.4	0:00
04:30	1079.1	7.3	41.8	9.5	18.2	9.7	9.5	67.1	0.2	2.5	1.4	0:00
05:00	1099.6	6.9	43.7	9.1	18.5	7.1	5.6	62.2	1.8	2.3	1.3	0:00
05:30	1093.0	7.0	43.1	9.3	18.7	6.9	9.6	68.8	0.2	2.4	1.4	0:00
06:00	1100.5	6.7	42.4	9.4	21.9	5.3	1.5	73.4	0.2	2.4	1.3	0:00
06:30	1098.4	6.9	42.1	9.3	20.1	4.2	3.8	64.9	0.2	2.4	1.0	0:00
07:00	1103.1	6.8	42.6	9.2	20.6	6.3	8.5	64.5	0.2	2.4	1.1	0:00
07:30	1087.8	7.3	43.3	9.5	19.4	7.5	11.5	66.4	0.2	2.5	1.1	0:00
08:00	1082.3	7.3	42.1	9.7	19.4	8.1	10.0	69.3	0.2	2.5	1.2	0:00
08:30	1091.7	7.0	42.6	9.6	20.4	8.4	8.3	66.5	0.2	2.9	1.4	0:00
09:00	1087.5	7.2	42.7	9.7	20.0	6.7	3.3	65.3	0.2	3.1	1.4	0:00
09:30	1071.5	7.5	43.0	9.8	18.9	8.0	8.5	62.5	0.2	3.2	1.4	0:00
10:00	1080.3	7.2	42.2	9.7	20.1	6.3	2.6	69.7	0.2	3.0	1.4	0:00
10:30	1080.2	7.3	42.6	9.8	19.5	7.4	6.6	66.3	0.2	3.2	1.4	0:00
11:00	1074.2	7.7	43.0	9.8	18.9	15.8	22.7	62.6	0.2	2.9	1.4	0:00
11:30	1072.8	7.5	41.9	9.8	17.2	10.7	6.9	60.6	0.2	2.5	1.4	0:00
12:00	1093.7	7.2	41.1	9.6	18.1	5.5	3.6	68.1	0.2	2.4	1.3	0:00
12:30	1101.7	7.0	42.5	9.4	19.2	6.2	2.4	67.8	0.2	2.6	1.3	0:00
13:00	1095.9	7.0	42.7	9.5	19.7	4.9	0.0	68.3	0.2	2.8	1.3	0:00
13:30	1083.9	7.5	43.0	9.7	18.8	7.8	9.5	63.4	0.2	2.9	1.3	0:00
14:00	1101.9	6.6	42.9	9.2	22.1	6.2	3.2	71.8	0.2	2.4	1.2	0:00
14:30	1099.8	6.9	42.8	9.2	19.5	7.1	8.7	64.3	0.2	2.1	1.0	0:00
15:00	1100.2	6.7	42.5	9.0	20.3	5.5	7.1	66.8	0.2	2.1	1.0	0:00
15:30	1099.7	7.0	42.6	9.2	19.7	6.8	9.5	63.1	0.2	2.1	1.0	0:00
16:00	1094.7	7.0	42.5	9.3	18.4	9.4	9.9	65.9	0.3	2.0	1.0	0:00
16:30	1101.1	7.0	42.6	9.1	18.8	8.6	12.5	67.6	0.2	1.7	1.0	0:00
17:00	1099.5	7.0	42.2	9.1	18.5	8.8	27.6	61.7	0.2	1.7	1.0	0:00
17:30	1097.1	7.0	42.5	9.1	18.1	8.6	36.9	62.5	0.2	1.6	1.0	0:00
18:00	1095.7	7.2	42.6	9.0	17.2	7.4	28.7	58.7	0.2	1.5	0.9	0:00
18:30	1103.4	6.8	43.1	8.8	17.6	5.9	15.0	62.3	0.2	1.5	0.9	0:00
19:00	1110.0	6.8	43.0	8.9	17.8	6.9	14.1	65.0	0.2	1.5	0.9	0:00
19:30	1107.7	6.6	42.3	8.9	18.7	7.0	11.0	70.3	0.2	1.5	1.0	0:00
20:00	1113.7	6.7	42.1	8.9	19.5	5.7	5.9	64.9	0.2	1.6	1.1	0:00
20:30	1111.3	6.7	42.9	9.1	19.7	7.7	7.7	69.5	0.2	2.0	1.4	0:00
21:00	1100.5	7.0	43.2	9.2	19.4	8.7	11.3	65.7	0.2	2.0	1.3	0:00
21:30	1094.3	7.1	42.6	9.3	19.0	8.3	12.2	66.9	0.2	2.0	1.4	0:00
22:00	1111.3	6.5	42.7	9.2	21.7	6.6	7.2	67.1	0.2	2.0	1.4	0:00
22:30	1108.5	6.7	42.6	9.1	20.4	6.8	13.7	71.0	0.2	2.1	1.4	0:00
23:00	1102.4	7.0	43.0	9.1	19.9	5.5	6.5	61.5	0.2	2.2	1.4	0:00
23:30	1100.9	6.7	42.1	9.2	20.3	6.4	7.1	69.5	0.2	2.3	1.4	0:00
00:00	1106.8	6.8	42.7	9.2	20.5	8.5	8.4	63.6	0.2	2.3	1.4	0:00
Moyen	1095.3	7.0	42.6	9.3	19.4	7.4	9.4	66.0	0.2	2.4	1.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.82	2.17	15.34	0.11		0.54	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 3		JOUR : 15
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	7.5	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.71	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

