

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 3 16												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1096.2	7.1	42.5	9.4	20.1	8.5	12.8	69.9	0.2	2.2	1.4	0:00
01:00	1098.8	6.9	43.1	9.2	20.1	8.3	19.8	65.1	0.2	2.2	1.4	0:00
01:30	1093.5	6.8	42.5	9.3	20.2	7.2	13.0	68.9	0.2	2.3	1.4	0:00
02:00	1100.9	7.1	43.3	9.2	19.2	6.8	11.9	67.1	0.2	2.3	1.3	0:00
02:30	1095.4	7.1	41.3	9.4	19.6	7.0	8.8	67.0	0.2	2.3	1.4	0:00
03:00	1113.6	6.6	42.9	9.0	20.0	8.4	18.8	69.2	0.2	2.2	1.3	0:00
03:30	1107.0	6.9	42.7	9.2	19.0	7.7	16.7	63.6	0.2	2.2	1.4	0:00
04:00	1097.8	7.1	43.1	9.1	18.7	6.6	20.4	64.2	0.2	2.2	1.3	0:00
04:30	1094.3	7.1	42.1	9.2	18.0	6.9	15.7	62.2	0.2	2.0	1.3	0:00
05:00	1107.8	6.8	42.4	9.1	19.0	6.2	13.6	68.1	0.3	2.0	1.3	0:00
05:30	1114.2	6.8	42.9	9.0	19.0	7.9	21.2	59.5	0.3	1.9	1.4	0:00
06:00	1113.2	6.5	42.7	9.1	21.0	6.2	5.1	69.6	0.3	1.8	1.3	0:00
06:30	1110.3	6.9	42.8	9.0	18.9	5.9	12.4	59.7	0.3	1.5	1.0	0:00
07:00	1100.1	7.0	42.6	9.1	18.6	8.8	20.6	68.0	0.3	1.5	1.0	0:00
07:30	1106.7	6.7	42.3	9.0	18.9	10.3	23.9	65.7	0.3	1.4	1.0	0:00
08:00	1124.8	6.4	42.4	8.8	20.4	4.3	1.5	62.7	0.2	1.6	1.2	0:00
08:30	1121.1	6.7	42.6	9.1	19.8	5.4	8.8	65.1	0.2	2.3	1.4	0:00
09:00	1116.8	6.6	42.4	9.3	20.6	6.9	24.4	72.7	0.2	2.5	1.4	0:00
09:30	1083.9	7.7	43.6	9.7	17.9	8.3	21.4	53.4	0.2	2.5	1.4	0:00
10:00	1051.2	7.9	42.7	9.9	15.3	10.6	26.4	50.2	0.3	2.3	1.4	0:00
10:30	1065.8	7.4	42.8	9.2	15.1	7.2	22.8	47.4	0.3	2.0	1.3	0:00
11:00	1108.7	6.7	44.3	8.5	17.0	7.1	39.0	61.4	0.3	1.7	1.2	0:00
11:30	1099.1	6.9	42.4	9.0	18.3	6.4	31.2	62.1	0.2	1.8	1.3	0:00
12:00	1101.8	6.8	42.6	9.0	18.6	7.4	26.7	66.7	0.2	1.9	1.3	0:00
12:30	1081.5	7.4	42.4	9.3	16.7	7.6	49.8	58.1	0.2	2.0	1.3	0:00
13:00	1098.3	6.7	42.0	9.0	17.8	6.9	69.2	72.3	0.2	2.0	1.3	0:00
13:30	1105.1	6.9	42.2	9.1	18.3	5.9	57.0	63.5	0.2	2.1	1.3	0:00
14:00	1101.8	6.8	42.5	9.3	20.4	5.8	56.2	70.7	0.2	2.4	1.3	0:00
14:30	1092.4	7.0	43.0	9.2	18.1	4.9	43.4	64.4	0.2	2.3	1.3	0:00
15:00	1103.2	6.5	42.0	9.1	20.1	4.1	17.1	66.1	0.2	2.4	1.3	0:00
15:30	1118.7	6.7	43.2	9.1	20.1	4.2	13.2	64.2	0.2	2.7	1.3	0:00
16:00	1083.9	7.3	42.7	9.5	18.3	8.8	35.5	65.6	0.2	2.6	1.3	0:00
16:30	1088.8	7.1	43.1	9.2	18.7	8.5	37.7	65.3	0.2	2.3	1.3	0:00
17:00	1091.9	7.1	42.1	9.2	19.8	5.8	10.3	68.0	0.2	2.3	1.3	0:00
17:30	1102.9	6.8	42.9	9.2	19.6	7.9	15.8	60.9	0.1	2.3	1.3	0:00
18:00	1092.6	7.0	42.7	9.3	19.2	7.9	18.4	63.9	0.2	2.1	1.2	0:00
18:30	1086.3	7.2	42.2	9.3	18.4	6.9	11.7	67.2	0.2	1.6	0.9	0:00
19:00	1086.9	7.1	42.6	9.2	18.3	7.5	14.1	65.3	0.2	1.7	0.9	0:00
19:30	1105.7	6.6	42.6	8.9	20.3	7.1	12.4	69.2	0.2	1.6	0.9	0:00
20:00	1098.7	7.2	43.3	9.4	18.8	8.0	11.1	62.5	0.2	2.1	1.1	0:00
20:30	1078.0	7.4	43.0	9.5	19.0	6.9	7.8	67.4	0.2	2.4	1.3	0:00
21:00	1064.0	7.7	42.8	9.6	17.3	9.1	18.6	56.8	0.2	2.4	1.3	0:00
21:30	1083.6	7.1	42.7	9.2	18.6	7.0	7.0	63.2	0.2	2.2	1.3	0:00
22:00	1104.3	6.6	42.4	9.1	21.7	7.0	10.2	61.7	0.2	2.0	1.0	0:00
22:30	1096.6	6.8	41.8	9.2	20.2	7.1	16.1	65.9	0.2	2.1	1.0	0:00
23:00	1090.9	7.4	43.0	9.1	18.2	10.3	100.4	64.6	0.2	2.1	1.0	0:00
23:30	1090.7	7.2	42.2	8.9	17.6	5.5	63.7	70.1	0.2	1.8	0.9	0:00
00:00	1097.2	6.9	41.7	8.9	18.6	3.5	27.7	67.6	0.2	1.7	1.0	0:00
Moyen	1097.2	7.0	42.6	9.2	18.9	7.1	24.2	64.5	0.2	2.1	1.2	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.78	4.36	14.93	0.10		0.53	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 3		JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		9.0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.81
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

